

SHEET FEUILLE	DESCRIPTION DESCRIPTION
2	CONTROL WIRING REGULATION
3	CONTROL TERMINAL BLOCK BORNIER CONTROLE
4	SITING IMPLANTATION

PRODUIT TYPE : 42GW
 FAN TYPE : EC LOW CONSUMPTION MOTOR
 COIL HAND & TYPE : 4 PIPES
 CONTROL : WTC
 VALVE ACTUATOR : 230V ON/OFF



WIRING DIAGRAM SCHEMA ELECTRIQUE

UNIT TYPE
 TYPE D'UNITE 00DCG000239000
 ORDER NUMBER
 NUMERO DE COMMANDE .

IND	MODIFICATION DESCRIPTION	MODIF NR	NAME	DATE
-----	--------------------------	----------	------	------

NAME NOM	CARRIER	DATE DATE	10/01/2017	SHEET FEUILLE	1
00DCG000239000					A


EV : Moto Ventilateur
Fan Motor
RAT : Sonde temperature de reprise
Return air temperature sensor
WT : Sonde temperature d'eau
Water temperature sensor
A1F : Carte commande moteur
Motor control board

- X1 : Alimentation du controleur
Power Supply
- X2 : Sortie Ventilateur
Fan Output
- X3 : Relais de controle Batterie Electrique
Electric Heater Relay Control
- X5 : Sortie Vanne d'eau
Water Valve Output
- X6 : Sortie 0-10V d.c
0-10 V d.c Output
- X7 : Bus de communication
Communication bus
- X8 : Connection Sondes
Sensors Connection
- X9 : Entrées Digitales
Digital Input

WTC

STANDARDISED WIRE COLOURING CODE
CODE NORMALISE DES COULEURS DE FILS

BLACK : BK	GREEN : GN
NOIR : BK	VERT : GN
BROWN : BN	BLUE : BU
BRUN : BN	BLEU : BU
RED : RD	VIOLET : VI
ROUGE : RD	VIOLET : VI
AMBER : OG	GREY : GY
ORANGE : OG	GRIS : GY
YELLOW : YE	WHITE : WH
JAUNE : YE	BLANC : WH



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CONTROL WIRING REGULATION

NAME NOM	CARRIER	DATE DATE	10/01/2017	SHEET FEUILLE	2
-------------	---------	--------------	------------	------------------	---


00DCG000239000

A

STANDARDISED WIRE COLOURING CODE
CODE NORMALISE DES COULEURS DE FILS


BLACK : BK	GREEN : GN
NOIR : BK	VERT : GN
BROWN : BN	BLUE : BU
BRUN : BN	BLEU : BU
RED : RD	VIOLET : VI
ROUGE : RD	VIOLET : VI
AMBER : OG	GREY : GY
ORANGE : OG	GRIS : GY
YELLOW : YE	WHITE : WH
JAUNE : YE	BLANC : WH

BORNIER
TERMINAL BLOCK




— BARRETTE DE JONCTION
JUMPER BAR


ALIMENTATION CLIENT
POWER SUPPLY



POMPE A CONDENSAT
CONDENSAT PUMP



FILTRE CEM
EMC FILTER



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CONTROL TERMINAL BLOCK
BORNIER CONTROLE


NAME NOM	CARRIER	DATE DATE	10/01/2017	SHEET FEUILLE	3
-------------	---------	--------------	------------	------------------	---

00DCG000239000

A

SECTION RESERVED FOR ADDITIONAL ON-SITE INFORMATION
PARTIE RESERVEE POUR INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR CHANTIER

IMPLANTATION ET BORNIER
COMPONENTS ARRANGEMENT AND TERMINAL BLOCKS



NOTE : REPRESENTATION NON CONTRACTUELLE
NON-CONTRACTUAL REPRESENTATION

BORNIER
TERMINAL BLOCK

A1F: CARTE COMMANDE MOTEUR
MOTOR CONTROL BOARD

FILTRE CEM
EMC FILTER

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42GW, кассетные фанкойлы: электрическая схема 00DCG000239000A, 06.2019

Идентификатор библиотеки: LIB-004294

Исходный файл: carrier-00dgc000239000a-06-2019-42gw-shema.pdf

SHA-256 оригинала: e212f46a91dd9b07e4e142143ce856ad4729b98c6113226835818ff652ccd143

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-00dgc000239000a-06-2019-42gw-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 06:03 UTC