






Factory connection.
Conexión de fábrica.
Connexion d'usine.
Werksanschluss.
Collegamento di fabbrica.

Customer connection. To consult installation manual.
Conexión del cliente. Consultar manual de instalación.
Connexion client. Consultez le manuel d'installation.
Verbindung des Kunden. Konsultieren Sie die Installationsanleitung.
Connessione del cliente. Consultare il manuale di installazione.


=
+ CONTROL WTC 307B - CONTROLE WTC 307B - WTC 307B CONTROL - WTC 307B STEUERUNG - CONTROLLO WTC 307B



Factory connection.
Conexión de fábrica.
Connexion d'usine.
Werksanschluss.
Collegamento di fabbrica.

Customer connection. To consult installation manual.
Conexión del cliente. Consultar manual de instalación.
Connexion client. Consultez le manuel d'installation.
Verbindung des Kunden. Konsultieren Sie die Installationsanleitung.
Connessione del cliente. Consultare il manuale di installazione.

ENGLISH		ESPAÑOL		FRANÇAIS		DEUTSCH		ITALIANO	
-PS1	POWER SUPPLY	-PS1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	-PS1	SOURCE DE COURANT	-PS1	STROMVERSORGUNG	-PS1	ALIMENTAZIONE ELETTRICA
-CUSTOMER	CUSTOMER CONTROL / THERMOSTAT	-CUSTOMER	CONTROL CLIENTE / TERMOSTATO	-CUSTOMER	CONTRÔLE CLIENT / THERMOSTAT	-CUSTOMER	KUNDENSTEUERUNG / THERMOSTAT	-CUSTOMER	CONTROLLO CLIENTE/TERMOSTATO
-Q1	FUSE HOLDER	-Q1	PORTAFUSIBLE	-Q1	PORTE-FUSIBLE	-Q1	SICHERUNGSHALTER	-Q1	PORTAFUSIBILI
-XB1	TERMINAL BLOCK	-XB1	BORNERO	-XB1	BORNIER	-XB1	KLEMMENBLOCK	-XB1	MORSETTIERA
-CV1	COLD WATER VALVE ACTUATOR	-CV1	ACTUADOR VÁLVULA DE AGUA FRÍA	-CV1	ACTIONNEUR DE LA VANNE D'EAU FROIDE	-CV1	KALTWASSERVENTILSTELLANTRIEB	-CV1	ATTUATORE VALVOLA ACQUA FREDDA
-HV1	HOT WATER VALVE ACTUATOR	-HV1	ACTUADOR VÁLVULA DE AGUA CALIENTE	-HV1	ACTIONNEUR DE LA VANNE D'EAU CHAUDE	-HV1	HEISSWASSERVENTILSTELLANTRIEB	-HV1	ATTUATORE VALVOLA ACQUA CALDA
-CP1	CONDENSATE PUMP	-CP1	BOMBA DE CONDENSADOS	-CP1	POMPE À CONDENSAT	-CP1	KONDENSATPUMPE	-CP1	POMPA CONDENSA
-M1	LOW CONSUMPTION EC MOTOR	-M1	MOTOR DE BAJO CONSUMO EC	-M1	MOTEUR EC BASSE CONSOMMATION	-M1	EC-MOTOR MIT GERINGEM VERBRAUCH	-M1	MOTORE EC A BASSO CONSUMO
-EMC	EMC FILTER	-EMC	FILTRO EMC	-EMC	FILTRE CEM	-EMC	EMV-FILTER	-EMC	FILTRO EMC
-RAS1	RETURN AIR TEMPERATURE SENSOR	-RAS1	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE RETORNO	-RAS1	SONDE DE TEMPÉRATURE D'AIR DE RETOUR	-RAS1	RÜCKLUFTTEMPERATURSENSOR	-RAS1	SENSORE TEMPERATURA ARIA DI RITORNO
-SAS1	SUPPLY AIR TEMPERATURE SENSOR	-SAS1	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE SUMINISTRO	-SAS1	SONDE DE TEMPÉRATURE D'AIR SOUFFLÉ	-SAS1	ZULUFTTEMPERATURSENSOR	-SAS1	SENSORE TEMPERATURA ARIA DI MANDATA
-CO2	CO2 SENSOR	-CO2	SENSOR DE CO2	-CO2	SONDE DE CO2	-CO2	CO2-SENSOR	-CO2	SENSORE DI CO2
-T1	TRANSFORMER	-T1	TRANSFORMADOR	-T1	TRANSFORMATEUR	-T1	TRANSFORMATOR	-T1	TRASFORMATORE
-FU1	FUSE	-FU1	FUSIBLE	-FU1	FUSIBLE	-FU1	SICHERUNG	-FU1	FUSIBILE
-XH4 / -XM4	CONNECTOR 4	-XH4 / -XM4	CONECTOR 4	-XH4 / -XM4	CONNECTEUR 4	-XH4 / -XM4	VERBINDER 4	-XH4 / -XM4	CONNETTORE 4
-WTC307	WTC 307 BACNET CONTROL	-WTC307	CONTROL WTC 307 BACNET	-WTC307	CONTRÔLE WTC 307 BACNET	-WTC307	WTC 307 BACNET-STEUERUNG	-WTC307	CONTROLLO WTC 307 BACNET



=

+ CONTROL WTC 307B - CONTROLE WTC 307B - WTC 307B CONTROL - WTC 307B STEUERUNG - CONTROLLO WTC 307B

CREADO POR: M.MONTIJANO		FECHA 06/12/2023	REFERENCIA/REFERENCE/REFERENCE/REFERENZ 4 2 N X 3 4 H 0 M 3 0 C P F P 0 A 1 TENSION/VOLTAGE/SPANNUNG 230V/1~/50Hz	N.P.		FOLIO 5 / 5 ◀ 4 ▶ Programa SEE v. 4.80
MODIFICADO POR: M.MONTIJANO	REV. A.1	FECHA 20/08/2024		IMPLANTATION - IMPLANTACIÓN - IMPIANTO		
MODIFICACIÓN DETAILS. FORMAT UPDATING		00814		REV. A.1		

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42NX, канальные фанкойлы: электрическая схема 42NX34H0M30CPFP0A1, 10.2024

Идентификатор библиотеки: LIB-004476

Исходный файл: carrier-42nx34h0m30cpfp0a1-10-2024-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 87b8c0ccfecb719f0684e7bc16f7ccef2dab9d48745231ceed63a5e22baae24e

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-42nx34h0m30cpfp0a1-10-2024-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 12:04 UTC