






MOTEUR STANDARD

Utiliser le thermostat type B


MOTEUR BRUSHLESS TOR

Utiliser le thermostat type B



MOTEUR BRUSHLESS 0-10V Avec DFS

Utiliser le thermostat type D



MOTEUR BRUSHLESS 0-10V Sans DFS

Utiliser le thermostat type D

DESSINE :	JULLIARD
N° OMT :	51771
DATE DE CREATION :	23/06/2020
INDICE	01
DATE	07/09/2020
MODIFICATION	OMT 51842 - Ajoute 60Hz et légende multilangue




DESIGNATION :	2 tubes avec batterie électrique
Thermostats type B (moteur AC) et type D (moteur EC)	
APPAREIL :	42N


AFFAIRE :	Thermostats B et D
CLIENT :	
CODE PLAN :	7583079
INDICE :	01

230/1/50-60Hz


ALIMENTATION




VANNES



POMPE avec MOTEUR STANDARD



POMPE avec MOTEUR BRUSHLESS



Servo-moteur
Vannes 3 Points:
Livrés montés
mais non câblés


DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 51771				
DATE DE CREATION : 23/06/2020	01	07/09/2020	OMT 51842 - Ajoute 60Hz et légende multi langue	F. JULLIARD
	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION : 2 tubes avec batterie électrique Thermostats type B (moteur AC) et type D (moteur EC)	
APPAREIL : 42N	

AFFAIRE : Thermostats B et D	
CLIENT :	
CODE PLAN : 7583079	INDICE : 01

MONTAGE 1 RESISTANCE




Valable si / Valid if : $R1 + R2 < 1500\text{ W}$


42N tailles 1 et 2 / 42N Sizes 1 and 2

42N tailles 3 et 4 si caractere 11=B / 42N sizes 3 and 4 if digit 11=B

MONTAGE 2 RESISTANCES



230/1/50-60Hz




MONTAGE 1 RESISTANCE + RELAIS

Montage non standard
Non-standard mounting
 $R1 + R2 > 1500\text{ W}$

Matériel à la charge du client,
montage Carrier en option
Material to be paid by the client,
Carrier's mounting in option

230/1/50-60Hz



MONTAGE 2 RESISTANCES + RELAIS

Folio 3/4

DESSINE : JULLIARD			
N° OMT : 51771			
DATE DE CREATION : 23/06/2020	01	07/09/2020	OMT 51842 - Ajoute 60Hz et légende multi langue
	INDICE	DATE	MODIFICATION
			F. JULLIARD
			MODIFIE PAR




DESIGNATION : 2 tubes avec batterie électrique Thermostats type B (moteur AC) et type D (moteur EC)
APPAREIL : 42N

AFFAIRE : Thermostats B et D	
CLIENT :	
CODE PLAN : 7583079	INDICE : 01

REGULATION SUR L'EAU
REGULATION ON WATER


Commande électronique Type B
pour Moteur AC / TOR
*Electronic thermostat Type B
for AC motors (on-off-control).*



PV
MV
GV
Vitesses / Speed

Shunt à retirer si montage
pompe de condensats
*Remove shunt when
condensate pump mounted*

Commande électronique Type D
pour Moteur EC (0-10V)
*Electronic thermostat Type D
for EC motors (0-10V)*












Shunt à retirer si montage
pompe de condensats
*Remove shunt when
condensate pump mounted*

DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 51771				
DATE DE CREATION : 23/06/2020	01	07/09/2020	OMT 51842 - Ajoute 60Hz et légende multi langue	F. JULLIARD
	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION : 2 tubes avec batterie électrique Thermostats type B (moteur AC) et type D (moteur EC)	
APPAREIL : 42N	

AFFAIRE : Thermostats B et D	
CLIENT :	
CODE PLAN : 7583079	INDICE : 01

FRANCAIS				ENGLISH				ITALIAN				SPANISH				GERMAN															
BS	Sonde de temperature de reprise			BS	Return temperature sensor			BS	Sensore di temperatura di ritorno			BS	Sensor de temperatura de retorno			BS	Rücklauftemperatursensor														
BSCA	Limiteur de température automatique			BSCA	Automatic temperature limiter			BSCA	Limitatore automatico di temperatura			BSCA	Limitador automático de temperatura			BSCA	Automatischer Temperaturbegrenzer														
BSCM	Limiteur de température manuel			BSCM	Manual temperature limiter			BSCM	Limitatore di temperatura manuale			BSCM	Limitador manual de temperatura			BSCM	Manueller Temperaturbegrenzer														
BR	Terminal utilisateur / Regulateur			BR	User terminal / Regulator			BR	Terminale utente / Regolatore			BR	Terminal de usuario / Regulator			BR	Benutzerstation / Regler														
Cd	Condensateur			Cd	Capacitor			Cd	Condensator			Cd	VentiladCondensador			Cd	Kondensator														
K	Relais			K	Relay			K	Relè			K	Relé			K	Relais														
KF	Contact de fenêtre			KF	Window contact			KF	Contatto finestra			KF	Contacto de ventana			KF	Fensterkontakt														
MK	Ventilateur de traitement d'air			MK	Air handling fan			MK	Ventilatore di trattamento aria			MK	Ventilador de tratamiento de aire			MK	Lüftungsventilator														
PR	Bloc pompe			PR	Pumpenblock			PR	Blocco pompa			PR	Bloque de bomba			PR	Pumpenblock														
Q	Sectionneur à fusible			Q	Fuse disconnect switch			Q	Interruttore sezionatore di fusibili			Q	Interruptor de desconexión de fusible			Q	Sicherungs-Trennschalter														
QV	Disjoncteur			QV	Circuit breaker			QV	Interruttore			QV	Cortacircuitos			QV	Leistungsschalter														
R1 / R2	Résistance de chauffage			R1 / R2	Heating resistance			R1 / R2	Resistenza al riscaldamento			R1 / R2	Resistencia al calentamiento			R1 / R2	Heizwiderstand														
XB	Bornier de raccordement			XB	Terminal block connection			XB	Morsettiera			XB	Conexión del bloque de terminales			XB	Anschlussklemmenanschluss														
X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt														
Y	Electrovanne eau chaude / froide			Y	Hot / cold water solenoid valve			Y	Elettrovalvola acqua calda/fredda			Y	Electroválvula de agua caliente / fría			Y	Warm-/Kaltwasser-Magnetventil														
	Borne de raccordement				Connection terminal				Morsetto di collegamento				Borne de conexión				Anschlussklemme														
	Shunt				Shunt				Shunt				Shunt				Shunt														
	Matériel à la charge du client				Material to be paid for by the customer				Materiale a carico del cliente				Material a pagar por el cliente				Vom Kunden zu bezahlendes Material														
	Raccordement client				Customer connection				Collegamento con il cliente				Conexión con el cliente				Kundenanschluss														
	Raccordement client si composant livré séparément				Customer connection if the component is delivered separately				Collegamento con il cliente se il componente è consegnato separatamente				Conexión con el cliente wenn die komponente separat geliefert wird				Kundenanbindung Wenn die Komponente separat geliefert wird														
	Câble multiconducteur				Multicore cable				Cavo multipolare				Cable multinúcleo				Mehradriges Kabel														
	Masse				mass				Massa				Masa				Masse														
	Borne de terre				Ground terminal				Terminale di terra				Borne de tierra				Erdungsklemme														
DESSINE : JULLIARD N° OMT : 51771 DATE DE CREATION : 23/06/2020				INDICE DATE MODIFICATION				MODIFIE PAR								DESIGNATION :				AFFAIRE : Thermostats B et D											
																2 tubes avec batterie électrique Thermostats type B (moteur AC) et type D (moteur EC)				CLIENT :				CODE PLAN : 7583079				INDICE : 01			

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 758307901, 11.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004706

Исходный файл: carrier-758307901-11-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 3b2c22022b895f508b71fc3a20ebe6ce84db448e3190aeecdd027bf161dc7451

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-758307901-11-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 06:39 UTC