



ATTENTION
La puissance maxi
des résistances électrique
raccordées sur le fil orange
du thermostat
est de 2000 W

WARNING :
*The maximum electrical
heater capacity
to be directly wired
to the orange wire
of the thermostat
is 2000 W*

Position switch
voir fonctionnement

*Switches position
see funtionning.*



Note * Nombre maxi d'unité selon puissance absorbée par les vannes froide :
Puissance totale des moteurs de vannes froides commandées = 230 W.

Note* Maximum number of units according to the power absorbed by the cold valves:
Total motor power for the controlled cold valves = 230 W.

Thermostat mural
On wall Thermostat

Vitesses / Speed

HEE	Autre / Other
PV/LS = V1 MV/MS = V2 GV/HS = V3	Voir sélection client See customer selection

Petite Vitesse / Low Speed

Moyenne Vitesse / Medium Speed

Grande Vitesse / High Speed

Neutral

Line

Cool Water valve


Heat Water valve

To the other units / Vers autres unités
* (Max units voir / see Note)

ATTENTION
La puissance maximale
des résistances électrique
raccordées sur la borne 6
du thermostat
est de 2000 W


WARNING :
The maximum electrical
heater capacity
to be directly wired
to the terminal 6
of the thermostat
is 2000 W

Position switch voir fonctionnement
Switches position, see functioning.




* voir / see Note

ATTENTION / WARNING



Unité 1 / Unit 1



Note * Nombre maxi d'unité selon puissance absorbée par les vannes froide :

Puissance totale des moteurs de vannes froides commandées = 230 W.

















Note * Maximum number of units according to the power absorbed by the cold valves:

Total motor power for the controlled cold valves = 230 W.

Unité 2 / Unit 2

DESSINE : JULLIARD				
N° OMT : 52775				
DATE DE CREATION : 18/03/2021	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR

DESIGNATION : Tous modèles Chaud - Froid Carte grouping - Thermostats type V30 et 33TZ	AFFAIRE : Thermostats V30 et 33TZ / Grouping
APPAREIL : 42NC/NR/ND/NI/NU / MJLC	CLIENT :
	CODE PLAN : 7592519
	INDICE : 00

FRANCAIS				ENGLISH				ITALIAN				SPANISH				GERMAN					
BS	Sonde de temperature de reprise			BS	Return temperature sensor			BS	Sensore di temperatura di ritorno			BS	Sensor de temperatura de retorno			BS	Rückklufttemperatursensor				
BSA	Sonde change over			BSA	Change over sensor			BSA	Sonda de commutazione			BSA	Cambio de sonda			BSA	Wechselsonde				
BSCA	Limiteur de température automatique			BSCA	Automatic temperature limiter			BSCA	Limitatore automatico di temperatura			BSCA	Limitador automático de temperatura			BSCA	Automatischer Temperaturbegrenzer				
BSCM	Limiteur de température manuel			BSCM	Manual temperature limiter			BSCM	Limitatore di temperatura manuale			BSCM	Limitador manual de temperatura			BSCM	Manueller Temperaturbegrenzer				
BR	Terminal utilisateur / Regulateur			BR	User terminal / Regulator			BR	Terminale utente / Regolatore			BR	Terminal de usuario / Regulator			BR	Benutzerstation / Regler				
Cd	Condensateur			Cd	Capacitor			Cd	Condensator			Cd	VentiladCondensador			Cd	Kondensator				
Gr	Carte de regroupement			Gr	Grouping card			Gr	Scheda di raggruppamento			Gr	Tarjeta de agrupación			Gr	Gruppierungskarte				
K	Relais			K	Relay			K	Relè			K	Relé			K	Relais				
KF	Contact de fenêtre			KF	Window contact			KF	Contatto finestra			KF	Contacto de ventana			KF	Fensterkontakt				
MK	Ventilateur de traitement d'air			MK	Air handling fan			MK	Ventilatore di trattamento aria			MK	Ventilador de tratamiento de aire			MK	Lüftungsventilator				
PR	Bloc pompe			PR	Pumpenblock			PR	Blocco pompa			PR	Bloque de bomba			PR	Pumpenblock				
Q	Sectionneur à fusible			Q	Fuse disconnect switch			Q	Interruttore sezionatore di fusibili			Q	Interruptor de desconexión de fusible			Q	Sicherungs-Trennschalter				
QV	Disjoncteur			QV	Circuit breaker			QV	Interruttore			QV	Cortacircuitos			QV	Leistungsschalter				
R1 / R2	Résistance de chauffage			R1 / R2	Heating resistance			R1 / R2	Resistenza al riscaldamento			R1 / R2	Resistencia al calentamiento			R1 / R2	Heizwiderstand				
XB	Bornier de raccordement			XB	Terminal block connection			XB	Morsettiera			XB	Conexión del bloque de terminales			XB	Anschlussklemmenanschluss				
X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt			X	Shunt				
Y	Electrovanne eau chaude / froide			Y	Hot / cold water solenoid valve			Y	Elettrovalvola acqua calda/fredda			Y	Electroválvula de agua caliente / fría			Y	Warm-/Kaltwasser-Magnetventil				
	Borne de raccordement				Connection terminal				Morsetto di collegamento				Borne de conexión				Anschlussklemme				
	Shunt				Shunt				Shunt				Shunt				Shunt				
	Matériel à la charge du client				Material to be paid for by the customer				Materiale a carico del cliente				Material a pagar por el cliente				Vom Kunden zu bezahlendes Material				
	Raccordement client				Customer connection				Collegamento con il cliente				Conexión con el cliente				Kundenanschluss				
	Raccordement client si composant livré séparément				Customer connection if the component is delivered separately				Collegamento con il cliente se il componente è consegnato separatamente				Conexión con el cliente wenn die komponente separat geliefert wird				Kundenanbindung Wenn die Komponente separat geliefert wird				
	Câble multiconducteur				Multicore cable				Cavo multipolare				Cable multinúcleo				Mehradriges Kabel				
	Masse				mass				Massa				Masa				Masse				
	Borne de terre				Ground terminal				Terminale di terra				Borne de tierra				Erdungsklemme				
	Bornier à clipser 3 poles				Clip-on 3 poles terminal block				Clip a 3 poli morsettiera				Clip de 3 polos bloque de terminales				3 Pole aufstecken Klemmenblock				
DESSINE : JULLIARD												DESIGNATION : Tous modèles Chaud - Froid Carte grouping - Thermostats type V30 et 33TZ				AFFAIRE : Thermostats V30 et 33TZ / Grouping CLIENT :					
N° OMT : 52775																CODE PLAN : 7592519				INDICE : 00	
DATE DE CREATION : 18/03/2021				INDICE				DATE				MODIFICATION				MODIFIE PAR					

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42N, фанкойлы: электрическая схема 759251900, 12.2021

Идентификатор библиотеки: LIB-004701

Исходный файл: carrier-759251900-12-2021-42n-shema.pdf

SHA-256 оригинала: 160f25b8d918fb64e90481e77412f60972811c88453aea7751c31e31e8306880

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-759251900-12-2021-42n-shema.pdf>

Копия сформирована: 04.10.2026 05:58 UTC