


B037568H01_-



ATTENZIONE: LA VARIAZIONE O LA MANOMISSIONE DEI CABLAGGI E DELLE
TARATURE DEI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTA MACCHINA, FA
IMMEDIAMENTE DECADERE OGNI GARANZIA DELLA STESSA.
ATTENTION: ANY WARRANTY IS DECLINED IN CASE OF FIELD CHANGS
OF FACTORY WIRING AND SETTINGS.
ATTENTION: LES MODIFICATION OU INTERVENTIONS SUR LE CABLAGE ET LES REGLAGES DES
SECURITES PREVEUS POUR CETTE MACHINE ENTRAINE LA SUPPRESSION DE TOUTE GARANTIE.
ACTHUNG: BEI UMSTELLUNGEN ODER VERLETZUNG DER KONTROLLEICHUNG
DIESER MACHINE ENTFAEHLT SEFORT UNSERE GARANTIEPLICHT

COLORE CAVI - WIRE COLOURS

A	MARRONE-BROWN MARRON-BRAUN	B	BLU-BLUE BLU-BLAU
C	NERO-BLACK NOIR-SCHWARZ	W	BIANCO-WHITE BLANC-WEISS
R	ROSSO-RED ROUGE-ROT	G	GRIGIO-GREY GRIS-GRAU
O	ARANCIO-ORANGE	V	VIOLA-VIOLET VIOLET-VIOLET
Y/G	GIALLO/VERDE-YELLOW/GREEN JAUNE/VERT-GELB/GRUN		

LEGENDA - LEGEND

	CABLAGGIO DEL COSTRUTTORE-FACTORY WIRING CABLAGE DU CONSTRUCTEUR-KABELVERBINDUNG DURCH.DEN HERSTELLEN
	CABLAGGIO DELL'INSTALLATORE-WIRING BY OTHERS CABLAGE DE L'INSTALLATEUR-KABELVERBINDUNG DURCH.DRITTEN
FS	MICRO GALLEGGIANTE SICUREZZA-SAFETY MICRO FLOAT MICRO FLOTTEUR SECURITE'-SICHERMEIT MIKROSCHWIMMER
IFM	MOTORE VENTIL.UNITA' INTERNA-FAN MOTOR INTERNAL UNIT MOTEUR VENTIL.UNITE' INTERIEURE-VENTILATOR MOTOR INNENEINHEIT
PS	POMPA SCARICO CONDENSA-DRAIN PUMP POMPE A CONDENSATS-KONDENSANTPUMPE
HW	ELETTROVALVOLA -ELECTRIC VALVE ELECTROVANNE -ELEKTROVENTIL
TB	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE-SUPPLY TERMINAL BLOCK BORNE D'ALIMENTATION-KLEMMLEISTE AUBENEINHEIT

AR	RELE' RESISTENZE ELETTRICHE-ELECTRICAL HEATER RELAY RELAIS ELECTRIQUE DE RECHAUFFEUR-ELEKTRISCHES HEIZUNG RELAIS
TAR	TERMOSTATO A RIARMO AUTOMAT.-THERMOSTAT TO REARMA. AUTOMATIC RIFLE LE THERMOSTAT AU REARMEN.AUTOMAT. FUSIL-THERMOSTAT ZUM REARM. AUTOMAT.GEW
TMR	TERMOSTATO A RIARMO MANUALE-THERMOSTAT TO MANUAL REARMAMENT LE THERMOSTAT AU REARMEN.MANUEL-THERMOSTAT ZUM MANUELLEN REARMAMENT
EHTR	RESISTENZE ELETTRICHE-ELECTRICAL HEATER RECHAUFFER ELECTRIQUE-ELEKTRISCHE HEIZUNG
EC	CONTATTO ESTERNO-EXTERNAL CONTACT CONTACT EXTERNE-EXTERNER KONTAK
*	OPZIONALE-OPTIONAL

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Схема Carrier 42GW, кассетные фанкойлы: электрическая схема B037568H01, 06.2019

Идентификатор библиотеки: LIB-004309

Исходный файл: carrier-b037568h01-06-2019-42gw-shema.pdf

SHA-256 оригинала: ab253319038d8787cee4afc82121e5ed180fd6faa30b29091c4f267afcde921d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/carrier-b037568h01-06-2019-42gw-shema.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 20:23 UTC