




Установка контроллера DW11v2

°DAICHI

DA_AVQS1-W

°DAICHI

Вам понадобятся:



Уровень сложности DA-EVQ1





! **Внимание!** Перед установкой контроллера обесточьте ваше оборудование.



1 Откройте крышку внутреннего блока.



2 Открутите винт крышки блока управления кондиционера.




3 Выньте разъем кабеля управления. (разъем показан стрелкой).

DAICHI



4 Подключите один конец разъема кабеля контроллера к разъему кабеля управления внутреннего блока, второй конец к контроллеру DW.



5 Уложите кабель и закрепите контроллер в пространстве внутреннего блока.



- 6** Закройте крышку блока управления. Закрутите винт. Закройте крышку внутреннего блока.



Daichi Comfort

Мобильное приложение
для контроллера DAICHI



- 8** Произведите настройки вашего устройства управления (смартфона, планшета, компьютера) с помощью приложения Daichi Comfort.

°DAICHI



- 7** Установка завершена.

В случае возникновения трудностей, вы всегда можете заказать установку контроллера специалистами нашего Инженерного центра

8 (800) 201-45-84 (звонок бесплатный)

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Daichi DA_AVQS1

Идентификатор библиотеки: LIB-002257

Исходный файл: daichi-da-avqs1-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 92e8e11dc3b07648d44d5be07696e8b131608b661c46fa3bded9569140ad7599

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-da-avqs1-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 13:11 UTC