

Технический каталог

DC21-01.01.07



Сплит-системы настенного типа Серия «ICE»

Стандартная технология

Хладагент R-410A

Режимы: охлаждение/нагрев

МОДЕЛИ:

ICE20AVQ1 / ICE20FV1

ICE25AVQ1 / ICE25FV1

ICE35AVQ1 / ICE35FV1

ICE50AVQ1 / ICE50FV1

ICE60AVQ1 / ICE60FV1

ICE80AVQ1 / ICE80FV1

ICE95AVQ1 / ICE95FV1

°DAICHI

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР КОНДИЦИОНЕРА КОМПАНИИ °DAICHI!

**Перед началом пользования кондиционером
прочтите внимательно данное Руководство!**

Назначение кондиционера

Кондиционер охлаждает, нагревает, осушает и перемешивает воздух в помещении с использованием технологии экономии электроэнергии и встроенного таймера. Он также очищает воздух от пыли и автоматически поддерживает температуру, заранее установленную на пульте дистанционного управления.

Первые рекомендации, которые могут пригодиться сразу после приобретения кондиционера

- Кондиционер является сложным электромеханическим прибором и рассчитан на продолжительный срок службы. Для создания комфортного микроклимата в помещении на протяжении всего этого срока необходимо сначала произвести профессиональный монтаж кондиционера. Поручите это сертифицированному специалисту, чтобы сохранить заводскую гарантию, правильно выбрать место установки и исключить необходимость ремонтов.
- Данное Руководство рассказывает о мультисистеме. Другие модельные ряды этого типа несколько отличаются, но условия пользования ими остаются теми же самыми. Перед началом пользования кондиционером внимательно ознакомьтесь с основными разделами Руководства, которое держите всегда под рукой для получения необходимой информации.
- К пользованию кондиционером не следует допускать малолетних детей. Следите за тем, чтобы они не использовали кондиционер в своих играх.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и функциональные возможности своей продукции без уведомления. Более подробную информацию по внесённым изменениям можно получить на сайте www.daichi.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические характеристики	4
2. Габаритные размеры	31
3. Схема трубопровода хладагента	36
4. Электрические компоненты	36
5. Краткое описание режимов и функций	46
6. Техническое обслуживание	65
7. Порядок демонтажа	87
8. Приложения:	102

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица спецификаций

Модель			ICE20AVQ1 / ICE20FV1
Параметры электропитания	Номинальное напряжение	В, ~	220 - 240
	Номинальная частота	Гц	50
	Количество фаз		1
Режим электропитания			Внутренний блок
Холодопроизводительность		Вт	2250
Теплопроизводительность		Вт	2350
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	700
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	651
Потребляемый ток при охлаждении		А	3,5
Потребляемый ток при обогреве		А	3,2
Номинальная потребляемая мощность		Вт	1050
Номинальный ток		А	5,5
Расход воздуха (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		м³/ч	470/420/370/250/-
Объем осушки		л/ч	0,6
EER		Вт/Вт	3,21
COP		Вт/Вт	3,61
SEER		Вт/Вт	/
HSPF		Вт/Вт	/
Ориентировочная площадь помещения		м²	10 - 16
Модель внутреннего блока			ICE20AVQ1
Тип вентилятора			Поперечно-проточный
Диаметр крыльчатки (D×L)		мм	Ø93×505
Частота вращения двигателя вентилятора при охлаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1300/1200/1100/850/-
Частота вращения двигателя вентилятора при обогреве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1200/1100/1000/900/-
Мощность двигателя вентилятора		Вт	10
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора		А	0,15
Конденсатор электродвигателя вентилятора		мкФ	1
Потребляемая мощность нагревателя		Вт	/
Исполнение испарителя			Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы		мм	Ø7,94
Зазор между ребрами		мм	1 - 1,2
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)		мм	508×19,05×254

Модель двигателя привода заслонок		MP24AN
Мощность двигателя привода заслонок	Вт	1,5
Плавкий предохранитель	А	3,15
Уровень звукового давления (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	40/38/35/27/-
Уровень звуковой мощности (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	50/48/45/37/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	698×250×185
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	742×306×244
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	747×322×255
Масса нетто	кг	7,5
Масса брутто	кг	8,8
Модель наружного блока		ICE20FV1
Производитель/марка компрессора		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD
Модель компрессора		QXA-A081A130A
Масло компрессора		RB68EP/FVC68D/FV50S
Тип компрессора		Роторный
LRA (сила тока при заторможенном роторе)	А	15
Номинальный ток нагрузки компрессора	А	3,25
Потребляемая мощность компрессора	Вт	680
Защита от перегрузки		UP3-MC0 (L)
Метод дросселирования		Капилляр
Диапазон рабочих температур	°C	16 - 30
Диапазон температуры наружного воздуха (охлаждение)	°C	18 - 43
Диапазон температуры наружного воздуха (обогрев)	°C	-7 - +24
Тип конденсатора		Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы	мм	Ø7,94
Зазор между ребрами	мм	1 - 1,4
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)	мм	658,3×19,05×396
Частота вращения электродвигателя вентилятора	об/ мин	950
Мощность двигателя вентилятора	Вт	20
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора	А	0,25
Конденсатор двигателя вентилятора	мкФ	1,5
Расход воздуха наружного блока	м³/ч	1200
Тип вентилятора		Осевой
Диаметр крыльчатки	мм	Ø320
Способ размораживания		Автоматическое размораживание
Климатическое исполнение		T1
Класс изоляции		I

Класс влагозащиты		IPX4
Допустимое избыточное рабочее давление на стороне нагнетания	МПа	4,3
Допустимое избыточное рабочее давление на стороне всасывания	МПа	2,5
Уровень звукового давления (выс./ср./низк.)	дБ (А)	49/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.)	дБ (А)	59/-/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	720×428×310
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	765×350×475
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	768×353×490
Масса нетто	кг	22
Масса брутто	кг	24
Хладагент		R410A
Масса заправляемого хладагента	кг	0,55
Длина	м	5
Дополнительная заправка хладагента	г/м	20
Наружный диаметр трубы жидкостной линии	мм	Ø6,0
Наружный диаметр трубы газовой линии	мм	Ø9,52
Максимальный перепад высот между блоками	м	10
Максимальная длина между блоками	м	15

Примечание. Соединительная труба имеет метрический диаметр.

Указанные данные могут быть изменены без предварительного уведомления; актуальную информацию смотрите в паспортной табличке блока кондиционера.

Модель			ICE25AVQ1 / ICE25FV1
Параметры электропитания	Номинальное напряжение	В, ~	220-240
	Номинальная частота	Гц	50
	Количество фаз		1
Режим электропитания			Внутренний блок
Холодопроизводительность		Вт	2550
Теплопроизводительность		Вт	2650
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	794
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	734
Потребляемый ток при охлаждении		А	3,7
Потребляемый ток при обогреве		А	3,3
Номинальная потребляемая мощность		Вт	1120
Номинальный ток		А	6,2
Расход воздуха (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		м³/ч	470/420/370/250/-
Объем осушки		л/ч	0,8
EER		Вт/Вт	3,21
COP		Вт/Вт	3,61
SEER		Вт/Вт	/
HSPF		Вт/Вт	/
Ориентировочная площадь помещения		м²	12-18
Модель внутреннего блока			ICE25AVQ1
Тип вентилятора			Поперечно-проточный
Диаметр крыльчатки (D×L)		мм	Ø93×505
Частота вращения двигателя вентилятора при охлаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1300/1200/1100/850/-
Частота вращения двигателя вентилятора при обогреве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1200/1100/1000/900/-
Мощность двигателя вентилятора		Вт	10
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора		А	0,15
Конденсатор электродвигателя вентилятора		мкФ	1
Потребляемая мощность нагревателя		Вт	/
Исполнение испарителя			Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы		мм	Ø7,94
Зазор между ребрами		мм	1-1,2
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)		мм	508×19,05×254
Модель двигателя привода заслонок			MP24AN
Мощность двигателя привода заслонок		Вт	1,5
Плавкий предохранитель		А	3,15

Уровень звукового давления (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	40/38/35/26/-
Уровень звуковой мощности (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	50/48/45/36/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	698×250×185
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	742×306×244
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	747×322×255
Масса нетто	кг	7,5
Масса брутто	кг	8,5
Модель наружного блока		ICE25FV1
Производитель/марка компрессора		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD
Модель компрессора		QXA-M094T130
Масло компрессора		RB68EP или аналог
Тип компрессора		Роторный
LRA (сила тока при заторможенном роторе)	А	18
Номинальный ток нагрузки компрессора	А	3,6
Потребляемая мощность компрессора	Вт	772,7
Защита от перегрузки		UP3-MC1
Метод дросселирования		Капилляр
Диапазон рабочих температур	°C	16 - 30
Диапазон температуры наружного воздуха (охлаждение)	°C	18 - 43
Диапазон температуры наружного воздуха (обогрев)	°C	-7 - +24
Тип конденсатора		Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы	мм	Ø7,94
Зазор между ребрами	мм	1 - 1,4
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)	мм	658,3×19,05×396
Частота вращения электродвигателя вентилятора	об/мин	950
Мощность двигателя вентилятора	Вт	20
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора	А	0,25
Конденсатор двигателя вентилятора	мкФ	1,5
Расход воздуха наружного блока	м³/ч	1200
Тип вентилятора		Осевой
Диаметр крыльчатки	мм	Ø320
Способ размораживания		Автоматическое размораживание
Климатическое исполнение		T1
Класс изоляции		I
Класс влагозащиты		IPX4

Допустимое избыточное рабочее давление на стороне нагнетания	МПа	4,3
Допустимое избыточное рабочее давление на стороне всасывания	МПа	2,5
Уровень звукового давления (выс./ср./низк.)	дБ (А)	49/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.)	дБ (А)	59/-/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	720×428×310
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	765×350×475
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	768×353×490
Масса нетто	кг	24,5
Масса брутто	кг	26,5
Хладагент		R410A
Масса заправляемого хладагента	кг	0,56
Длина	м	5
Дополнительная заправка хладагента	г/м	20
Наружный диаметр трубы жидкостной линии	мм	Ø6,0
Наружный диаметр трубы газовой линии	мм	Ø9,52
Максимальный перепад высот между блоками	м	10
Максимальная длина между блоками	м	15

Примечание. Соединительная труба имеет метрический диаметр.

Указанные данные могут быть изменены без предварительного уведомления; актуальную информацию смотрите в паспортной табличке блока кондиционера.

Модель			ICE35AVQ1 / ICE35FV1
Параметры электропитания	Номинальное напряжение	В, ~	220 - 240
	Номинальная частота	Гц	50
	Количество фаз		1
Режим электропитания			Внутренний блок
Холодопроизводительность		Вт	3250
Теплопроизводительность		Вт	3400
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	1012
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	941
Потребляемый ток при охлаждении		А	4,32
Потребляемый ток при обогреве		А	4,4
Номинальная потребляемая мощность		Вт	1230
Номинальный ток		А	6,3
Расход воздуха (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		м³/ч	550/500/430/330/-
Объем осушки		л/ч	1,2
EER		Вт/Вт	3,21
COP		Вт/Вт	3,61
SEER		Вт/Вт	/
HSPF		Вт/Вт	/
Ориентировочная площадь помещения		м²	15 - 22
Модель внутреннего блока			ICE35AVQ1
Тип вентилятора			Поперечно-проточный
Диаметр крыльчатки (D×L)		мм	Ø93×580
Частота вращения двигателя вентилятора при охлаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1350/1200/1100/850/-
Частота вращения двигателя вентилятора при обогреве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1350/1200/1100/900/-
Мощность двигателя вентилятора		Вт	20
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора		А	0,215
Конденсатор электродвигателя вентилятора		мкФ	1
Потребляемая мощность нагревателя		Вт	/
Исполнение испарителя			Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы		мм	Ø7,94
Зазор между ребрами		мм	1 - 1,2
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)		мм	583×19,05×264
Модель двигателя привода заслонок			MP24AN
Мощность двигателя привода заслонок		Вт	1,5
Плавкий предохранитель		А	3,15

Уровень звукового давления (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	42/39/36/33/-
Уровень звуковой мощности (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	52/49/46/43/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	773×250×185
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	817×306×244
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	822×322×255
Масса нетто	кг	8,2
Масса брутто	кг	9,5
Модель наружного блока		ICE35FV1
Производитель/марка компрессора		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD
Модель компрессора		QXA-B120C150A
Масло компрессора		RB68EP
Тип компрессора		Роторный
LRA (сила тока при заторможенном роторе)	А	26
Номинальный ток нагрузки компрессора	А	4,4
Потребляемая мощность компрессора	Вт	970
Защита от перегрузки		INTERNAL (UP3-02)
Метод дросселирования		Капилляр
Диапазон рабочих температур	°C	16 - 30
Диапазон температуры наружного воздуха (охлаждение)	°C	18 - 43
Диапазон температуры наружного воздуха (обогрев)	°C	-7 - +24
Тип конденсатора		Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы	мм	Ø7,94
Зазор между ребрами	мм	1 - 1,4
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)	мм	697×19,05×506
Частота вращения электродвигателя вентилятора	об/мин	850
Мощность двигателя вентилятора	Вт	35
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора	А	0,33
Конденсатор двигателя вентилятора	мкФ	2,5
Расход воздуха наружного блока	м³/ч	1600
Тип вентилятора		Осевой
Диаметр крыльчатки	мм	Ø394
Способ размораживания		Автоматическое размораживание
Климатическое исполнение		T1
Класс изоляции		I
Класс влагозащиты		IPX4
Допустимое избыточное рабочее давление на стороне нагнетания	МПа	4,3

Допустимое избыточное рабочее давление на стороне всасывания	МПа	2,5
Уровень звукового давления (выс./ср./низк.)	дБ (А)	52/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.)	дБ (А)	62/-/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	782×540×320
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	820×355×580
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	823×358×595
Масса нетто	кг	30
Масса брутто	кг	32,5
Хладагент		R410A
Масса заправляемого хладагента	кг	0,72
Длина	м	5
Дополнительная заправка хладагента	г/м	15
Наружный диаметр трубы жидкостной линии	мм	Ø6,0
Наружный диаметр трубы газовой линии	мм	Ø12
Максимальный перепад высот между блоками	м	10
Максимальная длина между блоками	м	15

Примечание. Соединительная труба имеет метрический диаметр.

Указанные данные могут быть изменены без предварительного уведомления; актуальную информацию смотрите в паспортной табличке блока кондиционера.

Модель			ICE50AVQ1 / ICE50FV1
Параметры электропитания	Номинальное напряжение	В, ~	220 - 240
	Номинальная частота	Гц	50
	Количество фаз		1
Режим электропитания			Внутренний блок
Холодопроизводительность		Вт	4800
Теплопроизводительность		Вт	5000
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	1495
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	1500
Потребляемый ток при охлаждении		А	6,81
Потребляемый ток при обогреве		А	6,72
Номинальная потребляемая мощность		Вт	2150
Номинальный ток		А	10,96
Расход воздуха (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		м³/ч	650/560/480/350/-
Объем осушки		л/ч	1,8
EER		Вт/Вт	3,21
COP		Вт/Вт	3,61
SEER		Вт/Вт	/
HSPF		Вт/Вт	/
Ориентировочная площадь помещения		м²	21 - 31
Модель внутреннего блока			ICE50AVQ1
Тип вентилятора			Поперечно-проточный
Диаметр крыльчатки (D×L)		мм	Ø98×633
Частота вращения двигателя вентилятора при охлаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1350/1200/1050/950/-
Частота вращения двигателя вентилятора при обогреве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1300/1150/1000/900/-
Мощность двигателя вентилятора		Вт	20
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора		А	0,20
Конденсатор электродвигателя вентилятора		мкФ	1,5
Потребляемая мощность нагревателя		Вт	/
Исполнение испарителя			Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы		мм	Ø7
Зазор между ребрами		мм	2 - 1,4
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)		мм	715×25,4×304,8
Модель двигателя привода заслонок			MP24HF
Мощность двигателя привода заслонок		Вт	1,5
Плавкий предохранитель		А	3,15

Уровень звукового давления (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	42/38/34/31/-
Уровень звуковой мощности (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	52/48/44/41/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	849×289×215
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	879×341×268
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	902×357×279
Масса нетто	кг	11
Масса брутто	кг	13
Модель наружного блока		ICE50FV1
Производитель/марка компрессора		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD
Модель компрессора		QXA-D19F030
Масло компрессора		ATMOS-RB68EP или аналог
Тип компрессора		Роторный
LRA (сила тока при заторможенном роторе)	А	38,00
Номинальный ток нагрузки компрессора	А	7,10
Потребляемая мощность компрессора	Вт	1540
Защита от перегрузки		UP3-A6
Метод дросселирования		Капилляр
Диапазон рабочих температур	°C	16 - 30
Диапазон температуры наружного воздуха (охлаждение)	°C	18 - 48
Диапазон температуры наружного воздуха (обогрев)	°C	-7 - +24
Тип конденсатора		Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы	мм	Ø7,94
Зазор между ребрами	мм	2 - 1,4
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)	мм	735×38,1×508
Частота вращения электродвигателя вентилятора	об/мин	850
Мощность двигателя вентилятора	Вт	35
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора	А	0,33
Конденсатор двигателя вентилятора	мкФ	2,5
Расход воздуха наружного блока	м³/ч	1800
Тип вентилятора		Осевой
Диаметр крыльчатки	мм	Ø394,5
Способ размораживания		Автоматическое размораживание
Климатическое исполнение		T1
Класс изоляции		I
Класс влагозащиты		IPX4
Допустимое избыточное рабочее давление на стороне нагнетания	МПа	4,3

Допустимое избыточное рабочее давление на стороне всасывания	МПа	2,5
Уровень звукового давления (выс./ср./низк.)	дБ (А)	56/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.)	дБ (А)	66/-/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	848×540×320
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	878×360×580
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	881×363×595
Масса нетто	кг	39
Масса брутто	кг	41,5
Хладагент		R410A
Масса заправляемого хладагента	кг	1,26
Длина	м	5
Дополнительная заправка хладагента	г/м	15
Наружный диаметр трубы жидкостной линии	мм	Ø6,0
Наружный диаметр трубы газовой линии	мм	Ø12
Максимальный перепад высот между блоками	м	10
Максимальная длина между блоками	м	25

Примечание. Соединительная труба имеет метрический диаметр.

Указанные данные могут быть изменены без предварительного уведомления; актуальную информацию смотрите в паспортной табличке блока кондиционера.

Модель			ICE60AVQ1 / ICE60FV1
Параметры электропитания	Номинальное напряжение	В, ~	220 - 240
	Номинальная частота	Гц	50
	Количество фаз		1
Режим электропитания			Внутренний блок
Холодопроизводительность		Вт	6150
Теплопроизводительность		Вт	6700
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	1915
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	1856
Потребляемый ток при охлаждении		А	8,49
Потребляемый ток при обогреве		А	8,23
Номинальная потребляемая мощность		Вт	13,88
Номинальный ток		А	5,5
Расход воздуха (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		м³/ч	900/800/700/600/-
Объем осушки		л/ч	1,8
EER		Вт/Вт	3,21
COP		Вт/Вт	3,61
SEER		Вт/Вт	/
HSPF		Вт/Вт	/
Ориентировочная площадь помещения		м²	23 - 34
Модель внутреннего блока			ICE60AVQ1
Тип вентилятора			Поперечно-проточный
Диаметр крыльчатки (D×L)		мм	Ø106×706
Частота вращения двигателя вентилятора при охлаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1350/1200/1050/900/-
Частота вращения двигателя вентилятора при обогреве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1350/1200/1100/900/-
Мощность двигателя вентилятора		Вт	35
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора		А	0,35
Конденсатор электродвигателя вентилятора		мкФ	2,5
Потребляемая мощность нагревателя		Вт	/
Исполнение испарителя			Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы		мм	Ø7
Зазор между ребрами		мм	2 - 1,4
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)		мм	715×25,4×304,8
Модель двигателя привода заслонок			MP35CP
Мощность двигателя привода заслонок		Вт	2,5
Плавкий предохранитель		А	3,15

Уровень звукового давления (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	49/45/41/37/-
Уровень звуковой мощности (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	59/55/51/47/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	970×300×225
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	1017×366×285
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	1020×369×295
Масса нетто	кг	13,5
Масса брутто	кг	16,5
Модель наружного блока		ICE60FV1
Производитель/марка компрессора		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD
Модель компрессора		QXA-F232F050
Масло компрессора		RB68EP
Тип компрессора		Роторный
LRA (сила тока при заторможенном роторе)	А	40
Номинальный ток нагрузки компрессора	А	8,4
Потребляемая мощность компрессора	Вт	1930
Защита от перегрузки		UP3-27
Метод дросселирования		Капилляр
Диапазон рабочих температур	°C	16 - 30
Диапазон температуры наружного воздуха (охлаждение)	°C	18 - 48
Диапазон температуры наружного воздуха (обогрев)	°C	-7 - +24
Тип конденсатора		Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы	мм	Ø7
Зазор между ребрами	мм	1 - 1,4
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)	мм	613×38,1×660
Частота вращения электродвигателя вентилятора	об/мин	780
Мощность двигателя вентилятора	Вт	68
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора	А	0,75
Конденсатор двигателя вентилятора	мкФ	2,5
Расход воздуха наружного блока	м³/ч	2800
Тип вентилятора		Осевой
Диаметр крыльчатки	мм	Ø460
Способ размораживания		Автоматическое размораживание
Климатическое исполнение		T1
Класс изоляции		I
Класс влагозащиты		IPX4
Допустимое избыточное рабочее давление на стороне нагнетания	МПа	4,3

Допустимое избыточное рабочее давление на стороне всасывания	МПа	2,5
Уровень звукового давления (выс./ср./низк.)	дБ (А)	56/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.)	дБ (А)	66/-/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	913×680×378
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	994×428×725
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	997×431×740
Масса нетто	кг	50
Масса брутто	кг	54
Хладагент		R410A
Масса заправляемого хладагента	кг	1,45
Длина	м	5
Дополнительная заправка хладагента	г/м	15
Наружный диаметр трубы жидкостной линии	мм	Ø6,0
Наружный диаметр трубы газовой линии	мм	Ø12
Максимальный перепад высот между блоками	м	10
Максимальная длина между блоками	м	25

Примечание. Соединительная труба имеет метрический диаметр.

Указанные данные могут быть изменены без предварительного уведомления; актуальную информацию смотрите в паспортной табличке блока кондиционера.

Модель			ICE80AVQ1 / ICE80FV1
Параметры электропитания	Номинальное напряжение	В, ~	220 - 240
	Номинальная частота	Гц	50
	Количество фаз		1
Режим электропитания			Наружный блок
Холодопроизводительность		Вт	8500
Теплопроизводительность		Вт	9200
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	2647
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	2548
Потребляемый ток при охлаждении		А	12,3
Потребляемый ток при обогреве		А	12
Номинальная потребляемая мощность		Вт	3500
Номинальный ток		А	12,3
Расход воздуха (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		м³/ч	1200/1100/ 1000/850/-
Объем осушки		л/ч	3
EER		Вт/Вт	3,21
COP		Вт/Вт	3,61
SEER		Вт/Вт	/
HSPF		Вт/Вт	/
Ориентировочная площадь помещения		м²	46 - 70
Модель внутреннего блока			ICE80AVQ1
Тип вентилятора			Поперечно-проточный
Диаметр крыльчатки (D×L)		мм	Ø108×830
Частота вращения двигателя вентилятора при охлаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1330/1200/1000/900/-
Частота вращения двигателя вентилятора при обогреве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1330/1200/1000/900/-
Мощность двигателя вентилятора		Вт	35
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора		А	0,45
Конденсатор электродвигателя вентилятора		мкФ	3
Потребляемая мощность нагревателя		Вт	Медная труба с алюминиевыми ребрами
Исполнение испарителя			Ø7
Диаметр трубы		мм	2 - 1,5
Зазор между ребрами		мм	845×25,4×342,9
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)		мм	MP35CJ
Модель двигателя привода заслонок			2,5
Мощность двигателя привода заслонок		Вт	3,15
Плавкий предохранитель		А	50/48/42/39/-

Уровень звукового давления (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	60/58/52//49/-
Уровень звуковой мощности (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	1080×325×245
Габариты (Ш×В×Г)	мм	1125×397×320
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	1145×400×330
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	16,5
Масса нетто	кг	20
Масса брутто	кг	
Модель наружного блока		ICE80FV1
Производитель/марка компрессора		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD
Модель компрессора		QXAS-F305N450
Масло компрессора		ATMOS-RB68EP или аналог
Тип компрессора		Роторный
LRA (сила тока при заторможенном роторе)	А	60
Номинальный ток нагрузки компрессора	А	11,6
Потребляемая мощность компрессора	Вт	2525
Защита от перегрузки		/
Метод дросселирования		Капилляр
Диапазон рабочих температур	°C	16 - 30
Диапазон температуры наружного воздуха (охлаждение)	°C	18 - 43
Диапазон температуры наружного воздуха (обогрев)	°C	-7 - +24
Тип конденсатора		Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы	мм	Ø7
Зазор между ребрами	мм	2 - 1,4
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)	мм	820×38,1×660
Частота вращения электродвигателя вентилятора	об/мин	850
Мощность двигателя вентилятора	Вт	35
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора	А	0,8
Конденсатор двигателя вентилятора	мкФ	4,5
Расход воздуха наружного блока	м³/ч	3200
Тип вентилятора		Осевой
Диаметр крыльчатки	мм	Ø520
Способ размораживания		Автоматическое размораживание
Климатическое исполнение		T1
Класс изоляции		I
Класс влагозащиты		IPX4
Допустимое избыточное рабочее давление на стороне нагнетания	МПа	4,3

Допустимое избыточное рабочее давление на стороне всасывания	МПа	2,5
Уровень звукового давления (выс./ср./низк.)	дБ (А)	57/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.)	дБ (А)	67/-/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	965×700×396
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	1026×455×735
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	1029×458×750
Масса нетто	кг	61
Масса брутто	кг	65,5
Хладагент		R410A
Масса заправляемого хладагента	кг	1,9
Длина	м	5
Дополнительная заправка хладагента	г/м	15
Наружный диаметр трубы жидкостной линии	мм	Ø6,0
Наружный диаметр трубы газовой линии	мм	Ø16
Максимальный перепад высот между блоками	м	10
Максимальная длина между блоками	м	30

Примечание. Соединительная труба имеет метрический диаметр.

Указанные данные могут быть изменены без предварительного уведомления; актуальную информацию смотрите в паспортной табличке блока кондиционера.

Модель			ICE95AVQ1 / ICE95FV1
Параметры электропитания	Номинальное напряжение	В, ~	220 - 240
	Номинальная частота	Гц	50
	Количество фаз		1
Режим электропитания			Наружный блок
Холодопроизводительность		Вт	9500
Теплопроизводительность		Вт	9800
Потребляемая мощность при охлаждении		Вт	2960
Потребляемая мощность при обогреве		Вт	3050
Потребляемый ток при охлаждении		А	13,1
Потребляемый ток при обогреве		А	13,5
Номинальная потребляемая мощность		Вт	3670
Номинальный ток		А	16,3
Расход воздуха (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		м³/ч	1250/1200/1150/950/-
Объем осушки		л/ч	3,5
EER		Вт/Вт	3,21
COP		Вт/Вт	3,21
SEER		Вт/Вт	/
HSPF		Вт/Вт	/
Ориентировочная площадь помещения		м²	35 - 52
Модель внутреннего блока			ICE95AVQ1
Тип вентилятора			Поперечно-проточный
Диаметр крыльчатки (D×L)		мм	Ø108×830
Частота вращения двигателя вентилятора при охлаждении (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1300/1250/1130/950/-
Частота вращения двигателя вентилятора при обогреве (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		об/мин	1300/1250/1130/950/-
Мощность двигателя вентилятора		Вт	35
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора		А	0,35
Конденсатор электродвигателя вентилятора		мкФ	3
Исполнение испарителя			Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы		мм	Ø7
Зазор между ребрами		мм	2 - 1,5
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)		мм	845×25,4×342,9
Модель двигателя привода заслонок			MP35CJ
Мощность двигателя привода заслонок		Вт	2,5
Плавкий предохранитель		А	3,15
Уровень звукового давления (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)		дБ (А)	48/47/42/41/-

Уровень звуковой мощности (сверхвыс./выс./ср./низк./сверхнизк.)	дБ (А)	58/57/52/51/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	1080×325×245
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	1125×397×320
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	1145×400×330
Масса нетто	кг	16,5
Масса брутто	кг	20
Модель наружного блока		ICE95FV1
Производитель/марка компрессора		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD
Модель компрессора		QXAS-F356N450
Масло компрессора		Ze-GLES RB68EP, FVC 68D, FV 50S или аналог
Тип компрессора		Роторный
LRA (сила тока при заторможенном роторе)	А	67
Номинальный ток нагрузки компрессора	А	13
Потребляемая мощность компрессора	Вт	2980
Защита от перегрузки		UP14QE5115-M
Метод дросселирования		Капилляр
Диапазон рабочих температур	°C	16 - 30
Диапазон температуры наружного воздуха (охлаждение)	°C	18 - 43
Диапазон температуры наружного воздуха (обогрев)	°C	-7 - +24
Тип конденсатора		Медная труба с алюминиевыми ребрами
Диаметр трубы	мм	Ø7
Зазор между ребрами	мм	2 - 1,4
Длина теплообменника (длина×диаметр×ширина)	мм	964×38,1×748
Частота вращения электродвигателя вентилятора	об/мин	810
Мощность двигателя вентилятора	Вт	82
Номинальная токовая нагрузка двигателя вентилятора	А	0,4
Конденсатор двигателя вентилятора	мкФ	3,5
Расход воздуха наружного блока	м³/ч	4000
Тип вентилятора		Осевой
Диаметр крыльчатки	мм	Ø550
Способ размораживания		Автоматическое размораживание
Климатическое исполнение		T1
Класс изоляции		I
Класс влагозащиты		IPX4
Допустимое избыточное рабочее давление на стороне нагнетания	МПа	4,3
Допустимое избыточное рабочее давление на стороне всасывания	МПа	2,5

Уровень звукового давления (выс./ср./низк.)	дБ (А)	55/-/-
Уровень звуковой мощности (выс./ср./низк.)	дБ (А)	65/-/-
Габариты (Ш×В×Г)	мм	1000×790×427
Габариты картонной коробки (Д×Ш×В)	мм	1080×485×840
Габариты упаковки (Д×Ш×В)	мм	1083×488×855
Масса нетто	кг	67
Масса брутто	кг	72
Хладагент		R410A
Масса заправляемого хладагента	кг	2,05
Длина	м	5
Дополнительная заправка хладагента	г/м	50
Наружный диаметр трубы жидкостной линии	мм	Ø6,0
Наружный диаметр трубы газовой линии	мм	Ø16
Максимальный перепад высот между блоками	м	10
Максимальная длина между блоками	м	30


Примечание. Соединительная труба имеет метрический диаметр.

Указанные данные могут быть изменены без предварительного уведомления; актуальную информацию смотрите в паспортной табличке блока кондиционера.


Кривая производительности при различной температуре наружного воздуха

ICE20AVQ1 / ICE20FV1, ICE25AVQ1 / ICE25FV1, ICE35AVQ1 / ICE35FV1

Охлаждение



Обогрев



Охлаждение и обогрев. Технические данные при номинальной частоте

Охлаждение

Номинальные условия охлаждения (°C) (по сух./влаж. терм.)		Модель	Давление в газовой трубе, соединяющей внутренний и наружный блоки	Температура на входе и выходе трубы теплообменника		Частота оборотов вентилятора внутреннего блока	Частота оборотов вентилятора наружного блока
В помещении	На улице			T1 (°C)	T2 (°C)		
27/19	35/24	ICE20AVQ1 / ICE20FV1 ICE25AVQ1 / ICE25FV1 ICE35AVQ1 / ICE35FV1	0,85 - 1,0	Вход: 8 - 11 Выход: 11 - 14	Вход: 75 - 85 Выход: 37 - 43	Сверх-высокая	Высокая

Обогрев

Номинальные условия обогрева (°C) (по сух./влаж. терм.)		Модель	Давление в газовой трубе, соединяющей внутренний и наружный блоки	Температура на входе и выходе трубы теплообменника		Частота оборотов вентилятора внутреннего блока	Частота оборотов вентилятора наружного блока
В помещении	На улице			T1 (°C)	T2 (°C)		
20/-	7/6	ICE20AVQ1 / ICE20FV1 ICE25AVQ1 / ICE25FV1 ICE35AVQ1 / ICE35FV1	3,5 - 3,8	Вход: 75 - 85 Выход: 37 - 43	Вход: 1 - 3 Выход: 2 - 5	Сверх-высокая	Высокая

ПРИМЕЧАНИЯ.

T1: температура входной и выходной труб испарителя.


T2: температура входной и выходной труб конденсатора.

P: Давление на стороне большого вентиля


Длина соединительной трубы: 5 м

ICE50AVQ1 / ICE50FV1, ICE60AVQ1 / ICE60FV1

Охлаждение



Обогрев



Охлаждение и обогрев. Технические данные при номинальной частоте

Охлаждение

Номинальные условия охлаждения (°C) (по сух./влаж. терм.)		Модель	Давление в газовой трубе, соединяющей внутренний и наружный блоки	Температура на входе и выходе трубы теплообменника		Частота оборотов вентилятора внутреннего блока	Частота оборотов вентилятора наружного блока
В помещении	На улице			T1 (°C)	T2 (°C)		
27/19	35/24	ICE50AVQ1 / ICE50FV1 ICE60AVQ1 / ICE60FV1	0,85 - 1,0	Вход: 8 - 11 Выход: 11 - 14	Вход: 75 - 85 Выход: 37 - 43	Сверх-высокая	Высокая

Обогрев

Номинальные условия обогрева (°C) (по сух./влаж. терм.)		Модель	Давление в газовой трубе, соединяющей внутренний и наружный блоки	Температура на входе и выходе трубы теплообменника		Частота оборотов вентилятора внутреннего блока	Частота оборотов вентилятора наружного блока
В помещении	На улице			T1 (°C)	T2 (°C)		
20/-	7/6	ICE50AVQ1 / ICE50FV1 ICE60AVQ1 / ICE60FV1	3,5 - 3,8	Вход: 75 - 85 Выход: 37 - 43	Вход: 1 - 3 Выход: 2 - 5	Сверх-высокая	Высокая

ПРИМЕЧАНИЯ.

T1: температура входной и выходной труб испарителя.

T2: температура входной и выходной труб конденсатора.

P: Давление на стороне большого вентиля

Длина соединительной трубы: 5 м

ICE80AVQ1 / ICE80FV1, ICE95AVQ1 / ICE95FV1

Охлаждение



Обогрев



Охлаждение и обогрев. Технические данные при номинальной частоте

Охлаждение

Номинальные условия охлаждения (°C) (по сух./влаж. терм.)		Модель	Давление в газовой трубе, соединяющей внутренний и наружный блоки	Температура на входе и выходе трубы теплообменника		Частота оборотов вентилятора внутреннего блока	Частота оборотов вентилятора наружного блока
В помещении	На улице			T1 (°C)	T2 (°C)		
27/19	35/24	ICE80AVQ1 / ICE80FV1 ICE95AVQ1 / ICE95FV1	0,9 - 1,1	Вход: 6 - 8 Выход: 10 - 12	Вход: 75 - 85 Выход: 37 - 43	Сверх-высокая	Высокая

Обогрев

Номинальные условия обогрева (°C) (по сух./влаж. терм.)		Модель	Давление в газовой трубе, соединяющей внутренний и наружный блоки	Температура на входе и выходе трубы теплообменника		Частота оборотов вентилятора внутреннего блока	Частота оборотов вентилятора наружного блока
В помещении	На улице			T1 (°C)	T2 (°C)		
20/-	7/6	ICE80AVQ1 / ICE80FV1 ICE95AVQ1 / ICE95FV1	2,8 - 3,0	Вход: 75 - 85 Выход: 37 - 43	Вход: 1 - 3 Выход: 2 - 5	Сверх-высокая	Высокая

ПРИМЕЧАНИЯ.

T1: температура входной и выходной труб испарителя.

T2: температура входной и выходной труб конденсатора.


P: Давление на стороне большого вентиля

Длина соединительной трубы: 5 м

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внутренний блок


ICE20AVQ1, ICE25AVQ1, ICE35AVQ1





Ед. изм.: мм

Модели:	Ширина	Высота	Глубина	W1	W2	W3
ICE20AVQ1 ICE25AVQ1	698	250	185	93	462	143
ICE35AVQ1	773	250	185	131	462	180

ICE50AVQ1, ICE60AVQ1








Ед. изм.: мм


Модели:	Ширина	Высота	Глубина
ICE50AVQ1	849	289	215
ICE60AVQ1	970	300	225

ICE80AVQ1, ICE95AVQ1




Ед. изм.: мм

ICE20FV1, ICE25FV1






Ед. изм.: мм

ICE35FV1






Ед. изм.: мм

ICE50FV1




Ед. изм.: мм

ICE60FV1




Ед. изм.: мм

ICE80FV1



Ед. изм.: мм


ICE95FV1



Ед. изм.: мм

3. СХЕМА ТРУБОПРОВОДА ХЛАДАГЕНТА

Модели с режимами охлаждения и обогрева



Характеристики соединительного трубопровода:

- Труба жидкостной линии: 1/4 дюйма (6 мм)
- Труба газовой линии: 3/8 дюйма (9,52 мм) 07/09K
- Сервисный штуцер: 1/2 дюйма (12 мм) 12/18/24K

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Электрическая схема


Обозначения

Символ	Цвет символа	Символ	Цвет символа	Символ	Наименование
WH	Белый	GN	Зеленый	Прм	Перемычка
YE	Желтый	BN	Коричневый	Компр	Компрессор
RD	Красный	BU	Синий		Провод заземления
YEGN	Желтый/зеленый	BK	Черный	/	/
VT	Фиолетовый	OG	Оранжевый	/	/


ПРИМЕЧАНИЕ.

Перемычка используется для определения скорости вращения вентилятора и угла поворота горизонтальных заслонок этой модели.


Внутренний блок ICE20AVQ1, ICE25AVQ1, ICE35AVQ1




ICE50AVQ1




ICE60AVQ1




ICE80AVQ1




ICE95AVQ1




ICE20FV1, ICE25FV1, ICE35FV1



ICE50FV1



ICE60FV1



Приведенные электрические схемы могут быть изменены без предварительного уведомления; смотрите схему, прилагаемую к кондиционеру.

ВНУТР. БЛОК

YE GN PE
BU
BK
BN
BN(BK)
L
N
BU
YE GN PE
ПИТАНИЕ

XT
N(1)
2
3
L
N

BU
BK
BN
BN

COM-INNER
AC-L
N

L1
КОМПР
N

RD
T1/4 (4)
A1/0 (0)
A2/1 (1)
BU
BK (BU)

КОНТАКТОР ЦЕПИ ПЕРЕМ. ТОКА

OFAN-H

HPP
HPS
WH
YE
BN
BN
C2
PE
YE GN PE

РЕЛЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Заземление двигателя применяется только для двигателей с железным корпусом.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА АР1

SHIELDING RESISTOR R1
TEMP. OUT TUBE RT1
4-ХОДОВОЙ ВЕНТИЛЬ VT
4V
N1
ТРАНСФОРМАТОР TC
ВХОД ТР-РА
ВЫХОД ТР-РА

КОМПР R (M)
C
C1
PRM
S
J
L1/6 (6)


°DAICHI

Схема печатной платы


ICE20AVQ1 / ICE20FV1, ICE25AVQ1 / ICE25FV1, ICE35AVQ1 / ICE35FV1

№	Наименование
1	Клемма компрессора
2	Клемма фазового провода
3	Плавкий предохранитель
4	Кондиционер вентилятора
5	Клемма нейтрального провода холодной плазмы
6	Клемма нейтрального провода
7	Клемма подключения электродвигателя PG
8	Клемма фазового провода холодной плазмы
9	Клемма подключения вентилятора наружного блока (блок с тепловым насосом)
10	Клемма подключения 4-ходового вентиля (блок с тепловым насосом)
11	Кнопка "Auto"
12	Клемма подключения электродвигателя PG
13	Клемма подключения двигателя привода горизонтальных заслонок
14	Перемычка
15	Клемма подключения датчика температуры внешней трубки
16	Клемма подключения датчика температуры внутреннего блока
17	Клемма 2 ИК-приемника дисплея
18	Клемма 1 ИК-приемника дисплея

Вид сверху




Вид снизу




ICE50AVQ1 / ICE50FV1, ICE60AVQ1 / ICE60FV1

№	Наименование
1	Контакт фазового провода кабеля питания
2	Реле компрессора
3	Плавкий предохранитель
4	Клемма управления компрессором
5	Конденсатор вентилятора внутреннего блока
6	Нейтральный провод
7	Контакт нейтрального провода функции Health (только для режима с поддержкой этой функции)
8	Контакт двигателя PG
9	Контакт двигателя вентилятора наружного блока
10	Контакт 4-ходового вентиля
11	Контакт фазового провода холодной плазмы (только для режима с поддержкой этой функции)
12	Разъем двигателя привода горизонтальных заслонок
13	Разъем двигателя PG
14	Разъем привода боковых заслонок
15	Переключатель
16	Разъем датчика температуры
17	Разъем дисплея

Вид сверху




Вид снизу




ICE80AVQ1 / ICE80FV1

№	Наименование
1	Клемма фазового провода кабеля питания наружного блока
2	Разъем фазового провода кабеля питания
3	Сигнальный провод
4	Плавкий предохранитель
5	Конденсатор внутреннего блока
6	Разъем нейтрального провода холодной плазмы (только для режима с поддержкой этой функции)
7	Разъем нейтрального провода кабеля питания
8	Разъем вентилятора внутреннего блока
9	Разъем фазового провода холодной плазмы (только для режима с поддержкой этой функции)
10	Разъем двигателя привода горизонтальных заслонок
11	Разъем обратной связи с вентилятором внутреннего блока
12	Перемычка
13	Разъем привода боковых заслонок (только для режима с поддержкой этой функции)
14	Разъем датчика температуры
15	Разъем дисплея
16	Кнопка "Auto"
17	Разъем функции управления задвижкой

Вид сверху




Вид снизу




ICE95AVQ1 / ICE95FV1

№	Наименование
1	Клемма фазового провода
2	Плавкий предохранитель
3	Клемма нейтрального провода
4	Разъем вентилятора
5	Кнопка "Auto"
6	Разъем привода горизонтальных заслонок
7	Разъем обратной связи с PG
8	Разъем сухого контакта
9	Разъем антенны Wi-fi
10	Разъем датчика температуры трубы
11	Разъем дисплея
12	Перемычка
13	Разъем сигнального провода внутреннего блока
14	Разъем нейтрального провода функции Health
15	Разъем фазового провода функции Health
16	Проводной пульт ДУ (только для режима с поддержкой этой функции)
17	Разъем привода боковых заслонок

Вид сверху



Вид снизу



5. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ И ФУНКЦИЙ

Для моделей ICE20AVQ1 / ICE20FV1, ICE25AVQ1 / ICE25FV1,
ICE35AVQ1 / ICE35FV1, ICE50AVQ1 / ICE50FV1, ICE60AVQ1 / ICE60FV1


Краткая информация

1. Зуммер

Зуммер издает звуковой сигнал, если на пульт ДУ подается питание или он получает сигнал от кнопки (выключатель аварийного режима на кондиционере) или с пульта дистанционного управления.

2. Дисплей

После подачи питания все значки на дисплее отобразятся один раз. Индикатор работы в режиме ожидания светится красным. После включения блока с помощью пульта дистанционного управления индикатор работы ярко загорается и отображается значок соответствующего установленного режима работы (охлаждение, обогрев, осушка).



3. Температурный параметр

- Установленная температура в помещении (Tpreset)
- Температура воздуха в помещении (Tamb.)
- Температура внутренней трубы испарителя внутреннего блока (Ttube)

Введение в функции основного режима

- После включения компрессора между двумя запусками должно пройти не менее 3 минут.
- Если блок имеет функцию памяти и выключен до сбоя питания, компрессор можно перезапустить без 3-минутной задержки.
- Если до сбоя питания блок был включен, компрессор будет перезапущен после 3-минутной задержки.

После запуска компрессор не остановится в течение 6 минут в соответствии с изменением температуры в помещении.

1. Автоматический режим

1. Условия и процесс работы в автоматическом режиме

В автоматическом режиме система автоматически выбирает режим работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) в зависимости от температуры воздуха в помещении. Между переключениями режимов производится задержка длительностью 30 секунд для защиты.

- Если $T_{amb.} \geq 26^{\circ}\text{C}$, система работает в режиме охлаждения; на заводе устанавливается температура 20°C .
- Тепловой насос: если $T_{amb.} \geq 22^{\circ}\text{C}$, система работает в режиме обогрева; на заводе устанавливается температура 25°C .
- $22^{\circ}\text{C} < T_{amb.} < 26^{\circ}\text{C}$: если переключить блок в автоматический режим в пер-

вый раз, система работает в режиме вентиляции. При переходе в автоматический режим из режима охлаждения, обогрева или вентиляции система сохраняет предыдущий режим работы; если перейти в автоматический режим из режима осушки, система будет работать в режиме вентиляции.


2. Дисплей: индикатор работы, индикатор текущего режима работы, установленная температура (двойной 8-сегментный индикатор дисплея)
3. Защитная функция действует аналогично во всех режимах.

2. Режим охлаждения

1. Условия и процесс работы в режиме охлаждения

- Если $T_{amb} \geq T_{set} + 1^\circ\text{C}$, система работает в режиме охлаждения. В этом случае компрессор, двигатель вентилятора наружного блока и двигатель вентилятора внутреннего блока работают с заданной скоростью.
- Если $T_{amb} \leq T_{set} - 1^\circ\text{C}$, компрессор и двигатель вентилятора внешнего блока останавливаются, а двигатель вентилятора внутреннего блока работает с заданной скоростью.
- При $T_{set} - 1^\circ\text{C} < T_{amb} < T_{set} + 1^\circ\text{C}$ система продолжит работать в прежнем режиме.

В режиме охлаждения питание 4-ходового вентиля отключено (4-ходовой вентиль отсутствует в блоках, имеющих только режим охлаждения). Температура устанавливается в диапазоне от 16°C до 30°C .



2. Дисплей: индикатор работы, индикатор охлаждения, установленная температура.

3. Защитные функции

- Защита от замерзания

Если во время работы система обнаруживает, что $T_{tube} \leq 0^\circ\text{C}$ на протяжении значительного периода времени, кондиционер переходит в режим защиты от замерзания. В этом случае компрессор и вентилятор внешнего блока останавливаются, тогда как внутренний блок продолжает работать с установленной скоростью вентилятора. Если сработала защита от замерзания и компрессор не работал в течение 3 минут, блок вернется в предыдущий рабочий режим.



- Защита от перегрузки по току (эта защита недоступна для моделей с холодопроизводительностью ≤ 12000 БТЕ/ч)

Если во время работы система обнаружила превышение предельного значения тока системы в течение 3 секунд подряд (перегрузка по току), то работать будет только вентилятор. Если перегрузка по току исчезнет, то приблизительно через 3 минуты система возобновит исходный рабочий режим. Если защита от перегрузки по току срабатывает 6 раз подряд и каждый раз длительность возобновления работы не превышает 6 минут, то будет отображаться информация о защите от перегрузки по току. После выключения блока дисплей не отображает информацию.

При повторном включении блока система запустится снова. Информация о защите от перегрузки по току будет удалена.

Более подробную информации о выводе данных на дисплей и способе утилизации смотрите в разделе о техническом обслуживании.

- Блокировка двигателя вентилятора внутреннего блока

Если во время работы двигателя вентилятора внутреннего блока система обнаружила остановку этого двигателя или падение скорости его вращения до менее 300 об/мин, то в работе двигателя возникли неполадки. Чтобы предотвратить повреждение двигателя, панель управления автоматически остановит работу системы, а на дисплее появится информация о заблокированном двигателе вентилятора внутреннего блока. После выключения блока дисплей не отображает информацию.

При повторном включении блока система запустится снова. Информация о заблокированном двигателе вентилятора внутреннего блока будет удалена. (У некоторых моделей его можно перезапустить только после повторного включения.)

Более подробную информации о выводе данных на дисплей и способе утилизации смотрите в разделе о техническом обслуживании.


3. Режим осушки

1. Условия и процесс работы в режиме осушки

- Если $T_{amb.} > T_{set} + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, система запускает режимы осушки и охлаждения. В этом случае компрессор, двигатель вентилятора наружного блока и двигатель вентилятора внутреннего блока работают с низкой скоростью.
- При $T_{set} - 2\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{amb.} \leq T_{set} + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, система включит режим осушки. В этом случае двигатель вентилятора внутреннего блока работает на низкой скорости, а компрессор и двигатель вентилятора наружного блока работают в следующем цикле: работа (6 минут) - останов (4 минуты).
- Если $T_{amb.} \leq T_{set} - 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, компрессор и двигатель вентилятора внешнего блока останавливаются, а двигатель вентилятора внутреннего блока работает

с низкой скоростью.

В режиме осушки 4-ходовой клапан отключен (4-ходовой клапан отсутствует в блоках, имеющих только режим охлаждения). Температура устанавливается в диапазоне от 16 °C до 30 °C. Частота оборотов вентилятора не регулируется.



2. Дисплей: индикатор работы, индикатор осушки, установленная температура.

3. Защитные функции

- Защита от замерзания

Если во время работы в режимах осушки и охлаждения система определяет, что $T_{tube} \leq 0^{\circ}\text{C}$ на протяжении длительного времени, кондиционер перейдет в режим защиты от замерзания. В этом случае компрессор и двигатель вентилятора наружного блока останавливаются, а двигатель вентилятора внутреннего блока работает с низкой скоростью. Когда срабатывает защита от замерзания и компрессор останавливается на 3 мин, система возобновит исходный рабочий режим.

Если во время работы в режиме осушки система определяет, что $T_{tube} \leq 0^{\circ}\text{C}$ на протяжении длительного времени, кондиционер переходит в режим защиты от замерзания. В этом случае компрессор и двигатель вентилятора наружного блока останавливаются, а двигатель вентилятора внутреннего блока работает с низкой скоростью. Когда срабатывает защита от замерзания и компрессор останавливается на 4 мин, система возобновит исходный рабочий режим.

- Иные защитные функции осуществляются таким же образом, как и в режиме охлаждения.

4. Режим вентиляции

1. Условия и процесс работы в режиме вентиляции

В режиме вентиляции двигатель вентилятора внутреннего блока работает с установленной скоростью, тогда как компрессор и двигатель вентилятора внешнего блока останавливаются. Питание 4-ходового клапана отключается (4-ходовой клапан отсутствует в блоках, имеющих только режим охлаждения). Температура устанавливается в диапазоне от 16 °C до 30 °C.

2. Дисплей: индикатор работы, установленная температура.

3. Защитные функции


В режиме вентиляции поддерживаются функции защиты от перегрузки по току и защита двигателя вентилятора внутреннего блока. Подробную информацию смотрите в разделах, посвященных соответствующей защитной функции в режиме охлаждения.

5. Режим обогрева (режим обогрева отсутствует в блоках, имеющих только режим охлаждения).

1. Условия и процесс работы в режиме обогрева

- Если $T_{amb} - T_{supplementary} \leq T_{set} - 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, кондиционер переключается в режим обогрева. В этом случае 4-ходовой клапан, компрессор и двигатель вентилятора наружного блока работают одновременно; двигатель вентилятора внутреннего блока запустится через некоторое время, чтобы предотвратить подачу холодного воздуха.
- Если $T_{amb} - T_{supplementary} \geq T_{set} + 1\text{ }^{\circ}\text{C}$, компрессор и двигатель вентилятора наружного блока останавливаются; 4-ходовой клапан остается включенным; двигатель вентилятора внутреннего блока в течение некоторого времени отводит остаточное тепло с установленной скоростью.
- При $T_{set} - 1\text{ }^{\circ}\text{C} < T_{amb} - T_{supplementary} < T_{set} + 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ система продолжит работать в прежнем режиме.

В режиме обогрева 4-ходовой клапан включен. Температура устанавливается в диапазоне от 16 °C до 30 °C.



2. Дисплей: индикатор работы, индикатор обогрева, установленная температура.
3. Условия и ход процесса размораживания

Для эффективности обогрева кондиционер автоматически размораживается в соответствии с состоянием наружного блока. Во время размораживания индикатор обогрева горит некоторое время, а затем гаснет.

4. Защитные функции

- Защита от перегрева

Если во время работы система определяет, что $T_{tube} \geq 55/56\text{ }^{\circ}\text{C}$, двигатель вентилятора наружного блока останавливается. Когда температура T_{tube} вернется к нормальным показателям, двигатель вентилятора возобновит работу.

- **Защита от шума**
При выключении блока кондиционера или при переключении режима 4-ходовой вентиль закрывается. Чтобы уменьшить уровень шума, 4-ходовой вентиль закрывается с 2-минутной задержкой.
- **Защита от перегрузки по току** (эта защита недоступна для моделей с холодопроизводительностью ≤ 12000 БТЕ/ч)
Если во время работы система определила превышение предельного значения тока системы в течение 3 секунд подряд (перегрузка по току), то система останавливает свою работу. Если перегрузка по току исчезнет, то приблизительно через 3 минуты система возобновит исходный рабочий режим. Если защита от перегрузки по току срабатывает 6 раз подряд и каждый раз длительность возобновления работы не превышает 6 минут, то будет отображаться информация о защите от перегрузки по току. После выключения блока дисплей не отображает информацию.
При повторном включении блока система запустится снова. Информация о защите от перегрузки по току будет удалена.
Более подробную информации о выводе данных на дисплей и способе утилизации смотрите в разделе о техническом обслуживании.
- **Блокировка двигателя вентилятора внутреннего блока**
Если во время работы двигателя вентилятора внутреннего блока система обнаружила остановку этого двигателя или падение скорости его вращения до менее 300 об/мин, то в работе двигателя возникли неполадки. Чтобы предотвратить повреждение двигателя, панель управления автоматически остановит работу системы, а на дисплее появится информация о заблокированном двигателе вентилятора внутреннего блока. После выключения блока дисплей не отображает информацию.
При повторном включении блока система запустится снова. Информация о заблокированном двигателе вентилятора внутреннего блока будет удалена. (У некоторых моделей его можно перезапустить только после повторного включения.)
Более подробную информации о выводе данных на дисплей и способе утилизации смотрите в разделе о техническом обслуживании.

Краткие сведения о других функциях управления

1. Функция таймера

Панель управления поддерживает функции простого и часового таймера. При выборе пульта дистанционного управления с функцией простого таймера с пульта ДУ можно активировать только функцию простого таймера. При выборе пульта дистанционного управления с функцией часового таймера с пульта ДУ можно активировать только функцию часового таймера.

1. Простой таймер: Шаг установки составляет 0,5 часа. 24-часовой таймер установить нельзя.

- **Таймер включения:** Таймер включения можно установить, когда кондиционер выключен. При достижении заданного времени включения блок возобновит работу с настройками, активными перед выключением. Диапазон настройки таймера - от 0,5 до 24 часов с шагом 30 минут.
- **Таймер выключения:** Таймер выключения можно установить, когда конди-

ционер включен. При достижении установленного времени отключения кондиционер остановится. Диапазон настройки таймера - от 0,5 до 24 часов с шагом 30 минут.

2. Часовой таймер: Шаг установки составляет 0,5 часа. 24-часовой таймер установить можно.

- Таймер включения: Если таймер включения установлен во время работы блока, блок продолжит работу. Если таймер включения устанавливается, когда блок выключен, то при наступлении времени включения блок возобновит работу с настройками, активными перед выключением.
- Таймер выключения: Если таймер выключения устанавливается, когда блок выключен, блок останется в режиме ожидания. Если таймер выключения устанавливается, когда кондиционер включен, то при наступлении времени выключения блок остановится.
- Изменение настроек таймера:


Несмотря на установленный таймер, кондиционер по-прежнему можно включить или выключить с помощью кнопки ON/OFF на пульте дистанционного управления. Вы можете также сбросить настройки таймера.

Если таймер включения и таймер выключения установлены одновременно во время работы кондиционера, он будет продолжать работать в текущем состоянии до тех пор, пока не наступит время выключения. При наступлении времени включения система включится автоматически. Кондиционер будет работать по циклическому 24-часовому графику.

Если таймер включения и таймер выключения установлены, когда кондиционер включен, то он будет оставаться выключенным, пока не наступит время включения. При наступлении времени выключения кондиционер выключится автоматически. Кондиционер будет работать по циклическому 24-часовому графику.

2. Аварийный выключатель

После нажатия этой кнопки кондиционер будет работать в автоматическом режиме, а двигатель вентилятора внутреннего блока - на автоматической скорости. Двигатель привода заслонок работает, когда работает двигатель вентилятора внутреннего блока. Для выключения устройства нажмите эту кнопку повторно.



3. Ночной режим

Благодаря функции Sleep система выберет правильный график ночного режима в соответствии с заданной температурой.

1. При включении функции сна в режиме охлаждения или осушки система автоматически повысит установленную температуру в определенном рабочем диапазоне.
2. При включении функции сна в режиме обогрева система автоматически снизит установленную температуру в определенном рабочем диапазоне.

4. Функция Turbo

Функцию Turbo можно настроить в режимах охлаждения и обогрева. Во время работы этой функции система включает вентилятор на максимальную скорость.

5. Функция осушки

Функцию осушки можно настроить в режимах охлаждения и осушки. Во время работы функции осушки вентилятор остановится, проработав некоторое время при выключении кондиционера.

6. Автоматическое управление скоростью вентилятора


Автоматическое управление скоростью вентилятора можно установить в режимах охлаждения, обогрева и вентиляции. Во время работы автоматического управления скоростью двигатель вентилятора внутреннего блока будет регулировать скорость вентилятора (высокая, средняя или низкая) в зависимости от температуры окружающего воздуха.

7. Управление перемещением заслонок

1. После включения двигатель привода сначала поворачивает горизонтальные заслонки против часовой стрелки в положение O, чтобы закрыть воздушное отверстие. Если функция перемещения заслонок не была установлена после запуска кондиционера, горизонтальные заслонки повернутся по часовой стрелке в положение D в режиме обогрева или в положение L в других режимах.

2. Если при включении кондиционера установлена функция перемещения заслонок, горизонтальные заслонки будут качаться между положениями L и D. Горизонтальные заслонки имеют 7 положений поворота:

- Положение L: управление с пульта дистанционного управления: —O
- Положение A: управление с пульта ДУ: —O
- Положение B: управление с пульта ДУ: —O
- Положение C: управление с пульта ДУ: —O
- Положение D: управление с пульта ДУ: —O
- Покачивание между положениями L и D: управление с пульта ДУ: —O, —O, —O, —O
- Останов в любом положении между L и D (углы между L и D равны), индикация на пульте дистанционного управления не отображается.



3. При выключении кондиционера горизонтальные заслонки закроются в положении O.

4. Поворот заслонок работает только при установленной соответствующей команде и работающем двигателе вентилятора внутреннего блока.

8. Двухразрядный дисплей на газоразрядных индикаторах

- При первом включении кондиционера на двухразрядном газоразрядном индикаторе по умолчанию отображается текущая заданная температура.
- Когда панель управления получает сигнал показа заданной температуры, двойной газоразрядный индикатор отображает заданную температуру. Когда сигнал пульта дистанционного управления переключает дисплей в режим отображения температуры воздуха в помещении из другого режима, двойной газоразрядный индикатор будет показывать температуру в помещении в течение 3-5 секунд, а затем вернется к отображению установленной температуры. Если

пульт ДУ переключает на другое значение, дисплей будет показывать прежнюю информацию.

- При неисправности кондиционера двойной газоразрядный индикатор покажет соответствующий код ошибки.

F1	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха в помещении
F2	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры испарителя внутреннего блока
H6	Защита двигателя вентилятора внутреннего блока
C5	Защита от неисправности перемычки
U8	Неисправность цепи проверки перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока
F0	Недостаточное количество хладагента или блокировка системы (не относится к бытовому кондиционеру)
E8	Сработала защита от перегрузки
E1	Сработала защита от высокого давления
E5	Сработала защита от перегрузки по току
H3	Перегрузка двигателя компрессора
Размораживание	Индикатор обогрева не горит на 0,5 с, а затем мигает в течение 10 с

- Когда кондиционер работает в режиме автоматического размораживания, индикатор обогрева будет светиться некоторое время, а затем погаснет. Ничего не отображается на дисплее некоторых моделей без индикатора режима.
- Если выключить кнопкой подсветку, дисплей будет выключен.

9. Функция памяти

1. Сбой питания при включении кондиционера

- Сохраняется в памяти: состояние ВКЛ, режим, поворот заслонок, подсветка, заданная температура, заданная скорость вентилятора, простой таймер, температура в градусах Фаренгейта или Цельсия
- Настройки общего таймера можно сохранить в памяти. Время срабатывания таймера рассчитывается повторно от момента включения.
- Нельзя сохранить в памяти параметры часового таймера.

2. Сбой питания при выключении кондиционера

- Сохраняется в памяти: состояние ВЫКЛ, режим, поворот заслонок, подсветка, заданная температура, заданная скорость вентилятора, простой таймер, температура в градусах Фаренгейта или Цельсия
- Можно сохранить в памяти параметры часового таймера. Время срабатывания таймера рассчитывается повторно от момента включения.
- Нельзя сохранить в памяти параметры часового таймера.

Специальные функции

1. Функция Health (для моделей с поддержкой соответствующей функции)

Для включения функции Health нажмите кнопку Health на пульте дистанционного управления во время работы двигателя вентилятора внутреннего блока (если на пульте ДУ нет такой кнопки, по умолчанию эта функция включена).

2. Функция I Feel (для всех моделей, но требуется пульт дистанционного управления, который позволит установить эту функцию)

Когда получена команда I FEEL, система будет работать в соответствии с температурой окружающей среды, данные о которой передаются с пульта дистанционного управления. (Для предотвращения размораживания и подачи холодного воздуха блок работает в соответствии с температурой воздуха, измеренной кондиционером.) Пульт дистанционного управления будет регулярно отправлять на панель управления данные о температуре окружающего воздуха. Если данные не обновлялись на протяжении длительного времени, блок будет работать в соответствии с температурой, измеренной датчиком кондиционера. Если функция I FEEL не установлена, температура окружающего воздуха будет соответствовать температуре, измеренной датчиком кондиционера.

Для моделей ICE80AVQ1 / ICE80FV1 ICE95AVQ1 / ICE95FV1


Краткая информация

1. Зуммер

Зуммер издает звуковой сигнал, если на панель управления подается питание или он получает сигнал от кнопки (выключатель аварийного режима на кондиционере) или с пульта дистанционного управления.

2. Дисплей

- После подачи питания все значки на дисплее отобразятся один раз. Индикатор работы в режиме ожидания светится красным. После включения блока с помощью пульта дистанционного управления индикатор работы ярко загорается и отображается значок соответствующего установленного режима работы (охлаждение, обогрев, осушка).



3. Температурный параметр

- Установленная температура в помещении (Tpreset)
- Температура воздуха в помещении (Tamb.)
- Температура внутренней трубы испарителя внутреннего блока (Ttube)

Введение в функции основного режима

- После включения компрессора между двумя запусками должно пройти не менее 3 минут.
- Если блок имеет функцию памяти и выключен до сбоя питания, компрессор можно перезапустить без 3-минутной задержки.
- Если до сбоя питания блок был включен, компрессор будет перезапущен после 3-минутной задержки.

После запуска компрессор не остановится в течение 6 минут в соответствии с изменением температуры в помещении.

1. Автоматический режим

1. Условия и процесс работы в автоматическом режиме

В автоматическом режиме система автоматически выбирает режим работы (охлаждение, обогрев или вентиляция) в зависимости от температуры воздуха в помещении. Между переключениями режимов производится задержка длительностью 30 секунд для защиты.

- Если $T_{amb} \geq 26^{\circ}\text{C}$, система будет работать в режиме охлаждения; на заводе устанавливается температура 20°C .
- Блок с поддержкой режимов охлаждения и обогрева: если $T_{amb} \leq (19^{\circ}\text{C} + T_{компенсации})$, блок будет работать в режиме обогрева $T_{preset} = 20^{\circ}\text{C}$.
- Блок только с режимом охлаждения: если $T_{amb} \leq 22^{\circ}\text{C}$, блок будет работать в режиме вентиляции $T_{preset} = 25^{\circ}\text{C}$.
- Блок с поддержкой режимов охлаждения и обогрева при условии $(19^{\circ}\text{C} + T_{компенсации}) < T_{amb} < 26^{\circ}\text{C}$ (для блоков только с режимом охлаждения - при условии $22^{\circ}\text{C} < T_{amb} < 26^{\circ}\text{C}$). Если блок изначально включен в автоматическом режиме, он будет работать в соответствии с автоматическим режимом вентиляции. Когда блок переключается в автоматический режим из других режимов, он сохраняет свое предыдущее рабочее состояние (если автоматический режим включен из режима осушки, блок будет работать в автоматическом режиме вентиляции).

2. Дисплей: индикатор работы, индикатор текущего режима работы, установленная температура (двойной 8-сегментный индикатор дисплея)


3. Защитная функция действует аналогично во всех режимах.

2. Режим охлаждения

1. Условия и процесс работы в режиме охлаждения

- Если $T_{amb} \geq T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$, система работает в режиме охлаждения. В этом случае компрессор, двигатель вентилятора наружного блока и двигатель вентилятора внутреннего блока работают с заданной скоростью.
- Если $T_{amb} \leq T_{set} - 1^{\circ}\text{C}$, компрессор и двигатель вентилятора внешнего блока останавливаются, а двигатель вентилятора внутреннего блока работает с заданной скоростью.
- При $T_{set} - 1^{\circ}\text{C} < T_{amb} < T_{set} + 1^{\circ}\text{C}$ система продолжит работать в прежнем режиме.

В режиме охлаждения питание 4-ходового вентиля отключено (4-ходовой вентиль отсутствует в блоках, имеющих только режим охлаждения). Температура устанавливается в диапазоне от 16°C до 30°C .



2. Дисплей: индикатор работы, индикатор охлаждения, установленная температура.

3. Защитные функции

- Защита от замерзания

Если во время работы система определяет, что $T_{\text{tube}} \leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ на протяжении значительного периода времени, кондиционер переходит в режим защиты от замерзания. В этом случае компрессор и вентилятор внешнего блока останавливаются, тогда как внутренний блок продолжает работать с установленной скоростью вентилятора. Если сработала защита от замерзания и компрессор не работал в течение 3 минут, блок вернется в предыдущий рабочий режим.



- Защита от перегрузки по току (эта защита недоступна для моделей с холодопроизводительностью $\leq 12000\text{ БТЕ/ч}$)

Если во время работы система определила превышение предельного значения тока системы в течение 3 секунд подряд (перегрузка по току), то работать будет только вентилятор. Если перегрузка по току исчезнет, то приблизительно через 3 минуты система возобновит исходный рабочий режим. Если защита от перегрузки по току срабатывает 6 раз подряд и каждый раз длительность возобновления работы не превышает 6 минут, то будет отображаться информация о защите от перегрузки по току. После выключения блока дисплей не отображает информацию.

При повторном включении блока система запустится снова. Информация о защите от перегрузки по току будет удалена.

Более подробную информации о выводе данных на дисплей и способе утилизации смотрите в разделе о техническом обслуживании.

- Блокировка двигателя вентилятора внутреннего блока

Если во время работы двигателя вентилятора внутреннего блока система

обнаружила остановку этого двигателя или падение скорости его вращения до менее 300 об/мин, то в работе двигателя возникли неполадки. Чтобы предотвратить повреждение двигателя, панель управления автоматически остановит работу системы, а на дисплее появится информация о заблокированном двигателе вентилятора внутреннего блока. После выключения блока дисплей не отображает информацию.

При повторном включении блока система запустится снова. Информация о заблокированном двигателе вентилятора внутреннего блока будет удалена. (У некоторых моделей его можно перезапустить только после повторного включения.)


Более подробную информации о выводе данных на дисплей и способе утилизации смотрите в разделе о техническом обслуживании.

3. Режим осушки

1. Условия и процесс работы в режиме осушки

- Если $T_{amb.} > T_{set} + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, система запускает режимы осушки и охлаждения. В этом случае компрессор, двигатель вентилятора наружного блока и двигатель вентилятора внутреннего блока работают с низкой скоростью.
- При $T_{set} - 2\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{amb.} \leq T_{set} + 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, система включит режим осушки. В этом случае двигатель вентилятора внутреннего блока работает на низкой скорости, а компрессор и двигатель вентилятора наружного блока работают в следующем цикле: работа (6 минут) - останов (4 минуты).
- Если $T_{amb.} \leq T_{set} - 2\text{ }^{\circ}\text{C}$, компрессор и двигатель вентилятора внешнего блока останавливаются, а двигатель вентилятора внутреннего блока работает с низкой скоростью.

В режиме осушки 4-ходовой клапан отключен (4-ходовой клапан отсутствует в блоках, имеющих только режим охлаждения). Температура устанавливается в диапазоне от $16\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Частота оборотов вентилятора не регулируется. Частота оборотов вентилятора не регулируется.



2. Дисплей: индикатор работы, индикатор осушки, установленная температура.

3. Защитные функции

- Защита от замерзания

Если во время работы в режимах осушки и охлаждения система определяет, что $T_{tube} \leq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ на протяжении длительного времени, кондиционер пере-

идет в режим защиты от замерзания. В этом случае компрессор и двигатель вентилятора наружного блока останавливаются, а двигатель вентилятора внутреннего блока работает с низкой скоростью. Когда срабатывает защита от замерзания и компрессор останавливается на 3 мин, система возобновит исходный рабочий режим.

Если во время работы в режиме осушки система определяет, что $T_{tube} \leq 0^{\circ}\text{C}$ на протяжении длительного времени, кондиционер переходит в режим защиты от замерзания. В этом случае компрессор и двигатель вентилятора наружного блока останавливаются, а двигатель вентилятора внутреннего блока работает с низкой скоростью. Когда срабатывает защита от замерзания и компрессор останавливается на 4 мин, система возобновит исходный рабочий режим.

- Иные защитные функции осуществляются таким же образом, как и в режиме охлаждения.

4. Режим вентиляции

1. Условия и процесс работы в режиме вентиляции

В режиме вентиляции двигатель вентилятора внутреннего блока работает с установленной скоростью, тогда как компрессор и двигатель вентилятора внешнего блока останавливаются. Питание 4-ходового вентиля отключается (4-ходовой вентиль отсутствует в блоках, имеющих только режим охлаждения). Температура устанавливается в диапазоне от 16°C до 30°C .

2. Дисплей: индикатор работы, установленная температура.

3. Защитные функции


В режиме вентиляции поддерживаются функции защиты от перегрузки по току и защита двигателя вентилятора внутреннего блока. Подробную информацию смотрите в разделах, посвященных соответствующей защитной функции в режиме охлаждения.

5. Режим обогрева (режим обогрева отсутствует в блоках, имеющих только режим охлаждения).

1. Условия и процесс работы в режиме обогрева

- Если $T_{amb} - T_{компенсации} \leq T_{preset} - 1^{\circ}\text{C}$, блок будет работать в режиме обогрева. 4-ходовой вентиль включается при одновременном запуске компрессора и вентилятора наружного блока. Через некоторое время включится вентилятор внутреннего блока, чтобы предотвратить подачу холодного воздуха из кондиционера.
- Если $T_{amb} - T_{компенсации} \geq T_{preset} + 1^{\circ}\text{C}$, компрессор и вентилятор наружного блока останавливаются, тогда как 4-ходовой вентиль все еще продолжает работу. Вентилятор внутреннего блока продолжит работать в течение некоторого времени на установленной скорости для отвода остаточного тепла, чтобы не допустить слишком высокого роста температуры внутри кондиционера.
- Если $T_{preset} - 1^{\circ}\text{C} < T_{amb} - T_{компенсации} < T_{preset} + 1^{\circ}\text{C}$, система сохраняет свое предыдущее рабочее состояние.

В режиме обогрева 4-ходовой вентиль включен. Температура устанавливается в диапазоне от 16°C до 30°C .



2. Дисплей: индикатор работы, индикатор обогрева, установленная температура.

3. Условия и ход процесса размораживания

Для эффективности обогрева кондиционер автоматически размораживается в соответствии с состоянием наружного блока. Во время размораживания индикатор обогрева будет включаться и выключаться.

4. Защитные функции

- Защита от перегрева

Если во время работы система определяет, что $T_{tube} \geq 55^\circ\text{C}$, двигатель вентилятора наружного блока останавливается. Когда температура T_{tube} вернется к нормальным показателям, вентилятор возобновит работу.

- Защита от шума

При выключении блока кондиционера или при переключении режима 4-ходовой вентиль закрывается. Чтобы уменьшить уровень шума, 4-ходовой вентиль закрывается с 2-минутной задержкой.

- Защита от перегрузки по току (эта защита недоступна для моделей с холодопроизводительностью ≤ 12000 БТЕ/ч)

Если во время работы панель управления определила превышение предельного значения тока системы в течение 3 секунд подряд (перегрузка по току), то система останавливает свою работу. Если перегрузка по току исчезнет, то приблизительно через 3 минуты система возобновит исходный рабочий режим. Если защита от перегрузки по току срабатывает 6 раз подряд и каждый раз длительность возобновления работы не превышает 6 минут, то будет отображаться информация о защите от перегрузки по току. После выключения блока дисплей не отображает информацию.

При повторном включении блока система запустится снова. Информация о защите от перегрузки по току будет удалена.

Более подробную информации о выводе данных на дисплей и способе утилизации смотрите в разделе о техническом обслуживании.

- Блокировка двигателя вентилятора внутреннего блока

Если во время работы двигателя вентилятора внутреннего блока система обнаружила остановку этого двигателя или падение скорости его вращения до менее 300 об/мин, то в работе двигателя возникли неполадки. Чтобы

предотвратить повреждение двигателя, панель управления автоматически остановит работу системы, а на дисплее появится информация о заблокированном двигателе вентилятора внутреннего блока. После выключения блока дисплей не отображает информацию.

При повторном включении блока система запустится снова. Информация о заблокированном двигателе вентилятора внутреннего блока будет удалена. (У некоторых моделей его можно перезапустить только после повторного включения.)

Более подробную информации о выводе данных на дисплей и способе утилизации смотрите в разделе о техническом обслуживании.

Краткие сведения о других функциях управления

1. Функция таймера

Часовой таймер: Шаг установки составляет 1 минуту. 24-часовой таймер установить можно.

- Таймер включения: Если таймер включения установлен во время работы блока, блок продолжит работу. Если таймер включения устанавливается, когда блок выключен, то при наступлении времени включения блок возобновит работу с настройками, активными перед выключением.

- Таймер выключения: Если таймер выключения устанавливается, когда блок выключен, блок останется в режиме ожидания. Если таймер выключения устанавливается, когда кондиционер включен, то при наступлении времени выключения блок остановится.

- Изменение настроек таймера:


Несмотря на установленный таймер, кондиционер по-прежнему можно включить или выключить с помощью кнопки ON/OFF на пульте дистанционного управления. Вы можете также сбросить настройки таймера.

Если таймер включения и таймер выключения установлены одновременно во время работы кондиционера, он будет продолжать работать в текущем состоянии до тех пор, пока не наступит время выключения. При наступлении времени включения система включится автоматически. Кондиционер будет работать по циклическому 24-часовому графику.

Если таймер включения и таймер выключения установлены, когда кондиционер включен, то он будет оставаться выключенным, пока не наступит время включения. При наступлении времени выключения кондиционер выключится автоматически. Кондиционер будет работать по циклическому 24-часовому графику.

2. Аварийный выключатель

После нажатия этой кнопки кондиционер будет работать в автоматическом режиме, а двигатель вентилятора внутреннего блока - на автоматической скорости. Двигатель привода заслонок работает, когда работает двигатель вентилятора внутреннего блока. Для выключения устройства нажмите эту кнопку повторно.



Аварийный выключатель



3. Ночной режим

Благодаря функции Sleep система выберет правильный график ночного режима в соответствии с заданной температурой.

1. При включении функции сна в режиме охлаждения или осушки система автоматически повысит установленную температуру в определенном рабочем диапазоне.
2. При включении функции сна в режиме обогрева система автоматически снизит установленную температуру в определенном рабочем диапазоне.

4. Функция Turbo

Функцию Turbo можно настроить в режимах охлаждения и обогрева. Во время работы этой функции система включает вентилятор на максимальную скорость.

5. Функция осушки

Функцию осушки можно настроить в режимах охлаждения и осушки. Во время работы функции осушки вентилятор остановится, проработав некоторое время при выключении кондиционера.

6. Автоматическое управление скоростью вентилятора

Автоматическое управление скоростью вентилятора можно установить в режимах охлаждения, обогрева и вентиляции. Во время работы автоматического управления скоростью двигатель вентилятора внутреннего блока будет регулировать скорость вентилятора (высокая, средняя или низкая) в зависимости от температуры окружающего воздуха.

7. Управление перемещением заслонок


1. После включения двигатель привода сначала поворачивает горизонтальные заслонки против часовой стрелки в положение O, чтобы закрыть воздуховыпускное отверстие. Если функция перемещения заслонок не была установлена после запуска кондиционера, горизонтальные заслонки повернутся по часовой стрелке в положение D в режиме обогрева или в положение L в других режимах.

2. Если при включении кондиционера установлена функция перемещения заслонок, горизонтальные заслонки будут качаться между положениями L и D.

Горизонтальные заслонки имеют 7 положений поворота:

- Положение L: управление с пульта дистанционного управления: 
- Положение A: управление с пульта ДУ: 
- Положение B: управление с пульта ДУ: 
- Положение C: управление с пульта ДУ: 
- Положение D: управление с пульта ДУ: 
- Покачивание между положениями L и D: управление с пульта ДУ: 
- Останов в любом положении между L и D (углы между L и D равны), индикация на пульте дистанционного управления не отображается.

3. При выключении кондиционера горизонтальные заслонки закроются в положении O.



4. Поворот заслонок работает только при установленной соответствующей команде и работающем двигателе вентилятора внутреннего блока.


8. Управление боковыми заслонками (Данная функция доступна только для некоторых моделей)

1. После включения двигатель привода сначала поворачивает вертикальные заслонки против часовой стрелки в положение О, чтобы закрыть воздушное отверстие. Если функция перемещения заслонок не была установлена после запуска кондиционера, вертикальные заслонки повернутся по часовой стрелке в положение D в режиме обогрева или в положение L в других режимах.

2. Если при включении кондиционера установлена функция перемещения заслонок, вертикальные заслонки будут качаться между положениями L и D.

Вертикальные заслонки имеют 7 положений поворота:

- Положение L: управление с пульта дистанционного управления: 
- Положение A: управление с пульта дистанционного управления: 
- Положение B: управление с пульта дистанционного управления: 
- Положение C: управление с пульта дистанционного управления: 
- Положение D: управление с пульта дистанционного управления: 
- Покачивание между положениями L и D: управление с пульта ДУ:    
- Останов в любом положении между L и D (углы между L и D равны), управление с пульта дистанционного управления отключено.



Установите это положение в качестве начальной точки О (0°)

3. При выключении кондиционера вертикальные заслонки закроются в положении О.

4. Поворот заслонок работает только при установленной соответствующей команде и работающем двигателе вентилятора внутреннего блока.

9. Двухразрядный дисплей на газоразрядных индикаторах

- При первом включении кондиционера на двухразрядном газоразрядном индикаторе по умолчанию отображается текущая заданная температура.
- Когда пульт управления получает сигнал показа заданной температуры, двойной газоразрядный индикатор отображает заданную температуру. Когда сигнал пульта дистанционного управления переключает дисплей в режим отображения температуры воздуха в помещении из другого режима, двойной газоразрядный индикатор будет показывать температуру в помещении в течение 3-5 секунд, а затем вернется к отображению установленной температуры. Если пульт ДУ переключает на другое значение, дисплей будет показывать прежнюю информацию.
- При неисправности кондиционера двойной газоразрядный индикатор покажет соответствующий код ошибки.

F1	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха в помещении
----	---

F2	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры испарителя внутреннего блока
H6	Защита двигателя вентилятора внутреннего блока
C5	Защита от неисправности переключки
U8	Неисправность цепи проверки перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока
F3	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха
F4	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры конденсатора наружного блока
F5	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры на выходе наружного блока
E1	Сработала защита от высокого давления
E3	Сработала защита компрессора от низкого давления
E4	Сработала защита компрессора от высокой температуры на выходе
E5	Сработала защита от перегрузки по току
E6	Ошибка связи
E8	Сработала защита от перегрузки
Разморозивание	Индикатор обогрева не горит на 0,5 с, а затем мигает в течение 10 с

- Когда кондиционер работает в режиме автоматического размораживания, индикатор обогрева будет включаться и выключаться.
- Если выключить кнопкой подсветку, дисплей будет выключен.

10. Функция памяти

1. Сбой питания при включении кондиционера
 - Сохраняется в памяти: состояние ВКЛ, режим, поворот заслонок, подсветка, заданная температура, заданная скорость вентилятора, простой таймер, температура в градусах Фаренгейта или Цельсия
 - Настройки общего таймера можно сохранить в памяти. Время срабатывания таймера рассчитывается повторно от момента включения.
 - Нельзя сохранить в памяти параметры часового таймера.
2. Сбой питания при выключении кондиционера
 - Сохраняется в памяти: состояние ВыКЛ, режим, поворот заслонок, подсветка, заданная температура, заданная скорость вентилятора, простой таймер, температура в градусах Фаренгейта или Цельсия
 - Настройки общего таймера можно сохранить в памяти. Время срабатывания таймера рассчитывается повторно от момента включения.
 - Нельзя сохранить в памяти параметры часового таймера.

Специальные функции

1. Функция Health (для моделей с поддержкой соответствующей функции)
Для включения функции Health нажмите кнопку Health на пульте дистанционного управления во время работы двигателя вентилятора внутреннего блока (если на пульте ДУ нет такой кнопки, по умолчанию эта функция включена).

2. Функция I Feel (для всех моделей, но требуется пульт дистанционного управления, который позволит установить эту функцию)

Когда получена команда I FEEL, система будет работать в соответствии с температурой окружающей среды, данные о которой передаются с пульта дистанционного управления. (Для предотвращения размораживания и подачи холодного воздуха блок работает в соответствии с температурой воздуха, измеренной кондиционером.) Пульт дистанционного управления будет регулярно отправлять на панель управления данные о температуре окружающего воздуха. Если данные не обновлялись на протяжении длительного времени, блок будет работать в соответствии с температурой, измеренной датчиком кондиционера. Если функция I FEEL не установлена, температура окружающего воздуха будет соответствовать температуре, измеренной датчиком кондиционера.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Коды ошибок

№	Название неисправности	Дисплей внутреннего блока (код ошибки)	Состояние кондиционера	Возможные причины (конкретные действия смотрите в следующем разделе "Поиск и устранение неисправностей")
1	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха в помещении	F1	Блок остановит работу, когда достигнет заданной температуры. В режимах охлаждения и осушки другие нагрузки (например, компрессор, вентилятор наружного блока, 4-ходовой вентиль), кроме работы вентилятора внутреннего блока, останавливаются. В режиме обогрева весь блок останавливает работу.	1. Клемма проводки между датчиком температуры воздуха в помещении и панелью управления ослаблена или имеет плохой контакт. 2. Короткое замыкание из-за падения частей на панель управления. 3. Повреждение датчика температуры воздуха в помещении (проверьте по таблице сопротивления датчика температуры). 4. Повреждение главной платы управления.
2	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры испарителя внутреннего блока	F2	Блок остановит работу, когда достигнет заданной температуры. В режимах охлаждения и осушки посторонние нагрузки, кроме работы вентилятора внутреннего блока, останавливаются. В режиме обогрева весь блок останавливает работу.	1. Клемма проводки между датчиком температуры испарителя и панелью управления ослаблена или имеет плохой контакт. 2. Короткое замыкание из-за падения частей на панель управления. 3. Повреждение датчика температуры испарителя (проверьте по таблице сопротивления датчика температуры). 4. Повреждение главной платы управления.
3	Защита двигателя вентилятора внутреннего блока	H6	Вентиляторы внутреннего и наружного блоков, компрессор и электрическая тепловая трубка останавливают свою работу. Горизонтальные заслонки останавливаются в текущем положении.	1. Клемма линии обратной связи двигателя PG не обеспечивает плотное соединение. 2. Клемма сигнальной линии двигателя PG не обеспечивает плотное соединение. 3. Лопасты вентилятора вращаются неравномерно. 4. Неисправность двигателя 5. Повреждение главной платы управления.

№	Название неисправности	Дисплей внутреннего блока (код ошибки)	Состояние кондиционера	Возможные причины (конкретные действия смотрите в следующем разделе "Поиск и устранение неисправностей")
4	Защита от неисправности перемычки	C5	Управление через панель управления или пульт ДУ выполняется, но блок не работает.	1. Отсутствует перемычка на главной плате. 2. Перемычка вставлена неправильно или неплотно. 3. Перемычка повреждена. 4. Повреждена панель управления.
5	Неисправность цепи проверки перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока	U8	Управление через панель управления или пульт ДУ выполняется, но блок не работает.	1. Быстрое отключение и включение. Неправильное решение панели управления из-за медленного электрического разряда конденсатора. 2. Неправильная работа цепи проверки перехода через ноль главной платы панели управления.
6	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры наружного воздуха	F3	Блок остановит работу, когда достигнет заданной температуры. В режимах охлаждения и осушки компрессор останавливается, а вентилятор внутреннего блока работает; в режиме обогрева весь блок останавливает работу.	1. Клемма проводки между датчиком температуры наружного воздуха и панелью управления ослаблена или имеет плохой контакт. 2. Короткое замыкание из-за падения частей на панель управления. 3. Повреждение датчика температуры наружного воздуха (проверьте по таблице сопротивления датчика температуры). 4. Повреждение главной платы управления.
7	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры конденсатора наружного блока	F4	Блок остановит работу, когда достигнет заданной температуры. В режимах охлаждения и осушки компрессор останавливается, а вентилятор внутреннего блока работает; в режиме обогрева весь блок останавливает работу.	1. Клемма проводки между датчиком температуры конденсатора наружного блока и панелью управления ослаблена или имеет плохой контакт. 2. Короткое замыкание из-за падения частей на панель управления. 3. Повреждение датчика температуры конденсатора наружного блока (проверьте по таблице сопротивления датчика температуры). 4. Повреждение главной платы управления.

№	Название неисправности	Дисплей внутреннего блока (код ошибки)	Состояние кондиционера	Возможные причины (конкретные действия смотрите в следующем разделе "Поиск и устранение неисправностей")
8	Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры на выходе наружного блока	F5	Блок остановит работу, когда достигнет заданной температуры. В режимах охлаждения и осушки компрессор останавливается, а вентилятор внутреннего блока работает; в режиме обогрева двигатель вентилятора обогрева работает соответственно условиям отвода остаточного тепла.	1. Клемма проводки между датчиком температуры конденсатора наружного блока и главной платой ослаблена или имеет плохой контакт. 2. Короткое замыкание из-за падения частей на панель управления. 3. Повреждение датчика температуры конденсатора наружного блока (проверьте по таблице сопротивления датчика температуры). 4. Повреждение главной платы управления.
9	Срабатывание защиты от высокого давления	E1	В режимах охлаждения и осушки все нагрузки завершают работу, продолжает работать только вентилятор внутреннего блока. В режиме обогрева весь блок (если речь идет об инверторном блоке) останавливает работу. Если это напольный блок, полная остановка блока и управление с помощью пульта ДУ или панели управления недоступны.	1. Некачественное соединение между главной платой и панелью дисплея. 2. Клемма OVC на главной плате некачественно соединена с реле высокого давления всего блока. 3. Ослаблена соединительная проводка реле высокого давления. 4. Переизбыток хладагента. 5. Некачественный теплообмен (в том числе заблокированный теплообменник и плохие условия излучения тепла); 6. Слишком высокая температура окружающего воздуха (если этот блок трехфазный, срабатывание защиты от высокого давления может быть вызвано защитой от перегрузки по току) 7. Напряжение питания не соответствует номинальному (если этот блок трехфазный, срабатывание защиты от высокого давления может быть вызвано защитой от перегрузки по току) 8. Отверстия впуска и выпуска воздуха в теплообменнике внутреннего или наружного блока создают препятствия плавному потоку воздуха. Возникает перепуск воздушного потока. 9. Засорены фильтр и ребра теплообменника внутреннего или наружного блоков. 10. Засорена система трубопровода. 11. Газовый и жидкостный клапаны для наружного блока открыты не полностью. 12. Сигнал входа OVC находится на высоком уровне.

№	Название неисправности	Дисплей внутреннего блока (код ошибки)	Состояние кондиционера	Возможные причины (конкретные действия смотрите в следующем разделе "Поиск и устранение неисправностей")
10	Срабатывание защиты компрессора от низкого давления	E3	Весь блок прекратил работу	1. Некачественное соединение между главной платой и панелью дисплея. 2. Клемма LPP на главной плате некачественно соединена с реле высокого давления всего блока. 3. Ослаблена соединительная проводка реле высокого давления. Повреждение или некачественный контакт реле высокого давления. 4. Недостаточный объем или течь хладагента. 5. Сигнал входа LPP находится на высоком уровне.
11	Срабатывание защиты компрессора от высокой температуры на выходе	E4	В режимах охлаждения и осушки компрессор и вентилятор наружного блока останавливаются, тогда как вентилятор внутреннего блока продолжает работать. В режиме обогрева все нагрузки отключаются.	1. Неисправное состояние системы (например, засор и т.п.) 2. Неправильная частота вращения двигателя наружного блока (режим охлаждения) 3. Неисправная работа воздухозаборника (режим охлаждения) 4. Система работает нормально, но датчик температуры нагнетания компрессора неисправен или имеет некачественный контакт.
12	Срабатывание защиты от перегрузки по току	E5	В режимах охлаждения и осушки компрессор и вентилятор наружного блока останавливаются, тогда как вентилятор внутреннего блока продолжает работать. В режиме обогрева все нагрузки отключаются.	1. Нестабильное напряжение питания. Нормальный уровень колебаний должен быть в пределах 10% от номинального напряжения, указанного на паспортной табличке. 2. Слишком низкое напряжение питания при слишком высокой нагрузке. 3. Измерьте ток провода под напряжением на главной плате. Если сила тока не превышает значение защиты от перегрузки по току, проверьте панель управления. 4. Теплообменники внутреннего и наружного блоков слишком загрязнены или засорены отверстия впуска и выпуска воздуха. 5. Двигатель вентилятора не работает. Ненормальная скорость вентилятора: скорость вентилятора слишком низкая или вентилятор не работает. 6. Компрессор работает нештатно: необычный звук, утечка масла или слишком высокая температура корпуса и т.д. 7. Наличие засора в системе (засорение грязью или жиром, ледяная пробка, U-образный клапан открыт не полностью).

№	Название неисправности	Дисплей внутреннего блока (код ошибки)	Состояние кондиционера	Возможные причины (конкретные действия смотрите в следующем разделе "Поиск и устранение неисправностей")
13	Ошибка связи	E6	В режиме охлаждения компрессор останавливается, тогда как двигатель вентилятора внутреннего блока работает. В режиме обогрева весь блок останавливает работу.	1. Неплотный контакт в цепи сигнальной линии. - Неплотный контакт в любой из цепей может привести к ошибке связи. 2. Неправильное подключение между главной платой и панелью дисплея. Платы внутреннего и наружного блоков соединены неправильно. 3. Неправильное подключение провода. 4. Повреждена панель управления.
14	Срабатывание защиты от перегрузки	E8	Весь блок прекратил работу.	1. Теплообменник внутреннего и наружного блоков слишком загрязнен? - Не заблокированы ли отверстия впуска и выпуска воздуха? 2. Двигатель вентилятора не работает на обычной скорости вентилятора; скорость вентилятора слишком низкая или вентилятор не работает. 3. Компрессор работает нормально? Нет ли какого-либо необычного шума или утечки масла? Корпус блока не слишком горячий? 4. Система засорена внутри? (Блокировка загрязнениями? Блокировка льдом? Блокировка маслом? У-образный клапан открыт не полностью? 5. Датчик температуры главной платы неправильно измеряет температуру.
15	Срабатывание защиты от перегрузки компрессора	H3	Весь блок прекратил работу.	1. Теплообменники наружного и внутреннего блоков слишком загрязнены или заблокированы воздухозаборные или воздуховыпускные отверстия. 2. Двигатель вентилятора не работает на обычной скорости вентилятора; скорость вентилятора слишком низкая или вентилятор не работает. 3. Компрессор работает ненормально. Необычный звук или утечки. Слишком высокая температура корпуса. 4. Система засорена внутри (блокировка загрязнениями, льдом или маслом, неполное открытие У-образного клапана). 5. Неисправность реле высокого давления. 6. Происходит утечка хладагента, что вызывает срабатывание защиты от перегрева компрессора.
16	Размораживание	Индикатор обогрева гаснет на 0,5 с, а затем мигает в течение 10 с	Это не код ошибки. Это код состояния при выполнении операции.	

№	Название неисправности	Дисплей внутреннего блока (код ошибки)	Состояние кондиционера	Возможные причины (конкретные действия смотрите в следующем разделе "Поиск и устранение неисправностей")
17	Неисправность цепи проверки перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока	U8	Управление через панель управления или пульт ДУ выполняется, но блок не работает.	1. Быстрое отключение и включение. Неправильное решение панели управления из-за медленного электрического разряда конденсатора. 2. Неправильная работа цепи проверки перехода через ноль главной платы панели управления.
18	Недостаточное количество хладагента или блокировка системы (не относится к бытовому кондиционеру) или срабатывание защиты от перегрузки компрессора	F0	На двухразрядном дисплее отображается F0, весь блок останавливает работу.	1. Утечка хладагента. 2. неполадки в работе датчика температуры испарителя внутреннего блока. 3. В блоке есть засор. 4. Компрессор не запускается нормально, потому что напряжение питания всего блока слишком низкое, а условия работы вне помещения слишком сложные.


Поиск и устранение неисправностей

1. Неисправность датчика температуры F1, F2

Основные контрольные точки:

- Ослаблена клемма или плохой контакт проводки между датчиком температуры и панелью управления?
- Возникло короткое замыкание из-за падения частей на панель управления?
- Неисправен датчик температуры?
- Неисправна главная плата?

Процесс диагностики неисправности:




2. Неисправность защиты двигателя вентилятора внутреннего блока Н6.

Основные контрольные точки:

- Клемма сигнальной линии двигателя PG обеспечивает плотное соединение?
- Разъем обратной связи с двигателем PG обеспечивает плотное соединение?
- Двигатель вентилятора не работает?
- Двигатель неисправен?
- Цепь обнаружения материнской платы определена как неисправная?

Процесс диагностики неисправности:




3. Неисправность защиты перемычки C5

Основные контрольные точки:

- Есть ли на главной плате перемычка?
- Перемычка вставлена правильно и плотно?
- Перемычка неисправна?
- Двигатель неисправен?
- Цепь обнаружения материнской платы определена как неисправная?

Процесс диагностики неисправности:




4. Неисправность цепи проверки перехода через ноль двигателя вентилятора внутреннего блока U8


Основные контрольные точки:

- Мгновенное включение после отключения при медленном разряде конденсатора?
- Цепь проверки перехода через ноль главной платы определена как неисправная?

Процесс диагностики неисправности:



5. Защита от высокой температуры и перегрузки (AP1 ниже означает плату управления наружного блока) E8




6. Защита от перегрузки компрессора НЗ


Основные контрольные точки:

- Неэффективный теплообмен блока? (теплообменник загрязнен и излучающие свойства блока снижены)
- Двигатель вентилятора не работает?
- Чрезмерная нагрузка на систему вызывает высокую температуру компрессора после продолжительной работы?
- Реле высокого давления исправно?
- Есть утечка хладагента?


Процесс диагностики неисправности:




7. Защита от перегрузки по току E5




8. Защита от высокого давления (E1)




6. Защита компрессора от низкого давления (Е3)



7. Защита компрессора от высокой температуры на выходе (E4)



8. Ошибка связи (E6)



Способ обслуживания при стандартных неисправностях

1. Кондиционер не запускается

Возможные причины	Метод разложения (состояние кондиционера)	Устранение неисправности
Отсутствует питание или ненадежное соединение вилки питания	После подачи питания индикатор работы не горит, а зуммер не издает звуки	Убедитесь, что это связано с отключением питания. Если это так, дождитесь восстановления питания. Если это не так, проверьте цепь питания и убедитесь, что вилка питания надежно подключена.
Неправильное соединение проводов между внутренним и наружным блоками или некачественные клеммные соединения	При номинальных условиях питания индикатор работы не горит после включения питания.	Проверьте электрическую цепь по электрической схеме и правильно подключите провода. Убедитесь, что все клеммные соединения надежно подключены
Утечка тока в кондиционере	После включения питания сразу срабатывает комнатный автоматический выключатель.	Убедитесь в том, что кондиционер надежно заземлен. Убедитесь, что провода кондиционера подключены правильно Проверьте проводку внутри кондиционера. Проверьте, не поврежден ли изоляционный слой кабеля питания; если это так, замените кабель питания.
Выбор неправильной модели воздушного выключателя	После подключения питания срабатывает воздушный выключатель	Выберите правильную модель воздушного выключателя
Неисправность пульта дистанционного управления	После подачи питания индикатор работы горит, при этом ни дисплей на пульте ДУ, ни кнопки не действуют.	Замените батарейки в пульте дистанционного управления Отремонтируйте или замените пульт дистанционного управления

2. Низкая эффективность работы кондиционера в режиме охлаждения (обогрева).

Возможные причины	Метод разложения (состояние кондиционера)	Устранение неисправности
Неправильно установлена температура	Следите за установленной температурой на пульте дистанционного управления.	Отрегулируйте установленную температуру
Установлена слишком низкая частота вращения двигателя вентилятора внутреннего блока	Слабый поток воздуха	Установите скорость вентилятора на высокую или среднюю
Фильтр внутреннего блока засорен	Проверьте, не засорен ли фильтр	Очистите фильтр

Возможные причины	Метод разложения (состояние кондиционера)	Устранение неисправности
Неправильный выбор места монтажа внутреннего и наружного блоков	Проверьте соответствие выбора места монтажа с требованиями к установке кондиционера.	Измените место монтажа блока и установите средства защиты наружного блока от воды и солнца
Утечка хладагента	Температура нагнетаемого воздуха в режиме охлаждения выше обычной температуры нагнетаемого воздуха. Температура нагнетаемого воздуха в режиме обогрева ниже обычной температуры нагнетаемого воздуха. Давление в блоке намного ниже установленного диапазона	Выясните причины утечки и устраните их. Выполните заправку хладагента
Неисправность 4-ходового вентиля	Поток холодного воздуха в режиме обогрева	Замените 4-ходовой клапан
Неисправность капилляра	Температура нагнетаемого воздуха в режиме охлаждения выше обычной температуры нагнетаемого воздуха. Температура нагнетаемого воздуха в режиме обогрева ниже обычной температуры нагнетаемого воздуха. Давление в блоке намного ниже установленного диапазона. Если утечки хладагента не обнаружены, это значит, что часть капилляра засорена.	Замените капилляр
Объем потока через клапан недостаточен	Давление клапанов намного ниже заявленного в спецификации.	Полностью откройте клапан
Неисправность горизонтальных заслонок	Горизонтальные заслонки не поворачиваются	Подробнее смотрите в п. 3 главы "Способ обслуживания"
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока	Вентилятор внутреннего блока не работает	Подробнее смотрите главу "Способ обслуживания", устранение неисправностей при ошибке H6
Неисправность двигателя вентилятора наружного блока	Вентилятор наружного блока не работает	Подробнее смотрите в п. 4 главы "Способ обслуживания"
Неисправность компрессора	Компрессор не работает	Подробнее смотрите в п. 5 главы "Способ обслуживания"

3. Горизонтальные заслонки не поворачиваются

Возможные причины	Метод разложения (состояние кондиционера)	Устранение неисправности
Неправильное соединение проводов или некачественное соединение	Проверить состояние проводки по принципиальной схеме.	Подключите провода в соответствии со схемой подключения, и убедитесь, что все клеммные соединения надежно подключены.
Шаговый двигатель поврежден	Шаговый двигатель не работает	Устраните неисправность или замените шаговый двигатель
Главная плата повреждена	Все узлы работают нормально, а горизонтальные заслонки не работают.	Замените главную плату такой же моделью

4. Вентилятор наружного блока не работает

Возможные причины	Метод разложения (состояние кондиционера)	Устранение неисправности
Неправильное соединение проводов или некачественное соединение	Проверить состояние проводки по принципиальной схеме.	Подключите провода в соответствии со схемой подключения, и убедитесь, что все клеммные соединения надежно подключены.
Конденсатор двигателя вентилятора наружного блока поврежден	Измерьте емкость конденсатора вентилятора мультиметром и убедитесь, что емкость выходит за пределы диапазона отклонений, указанного на паспортной табличке конденсатора вентилятора.	Замените конденсатор вентилятора
Напряжение питания немного ниже или выше номинального	Измерьте напряжение питания с помощью мультиметра. Напряжение немного выше или ниже номинального	Рекомендуется установить регулятор напряжения
Двигатель наружного блока поврежден	Когда блок включен, производительность охлаждения/обогрева низкая, а компрессор наружного блока сильно шумит и греется.	Замените компрессорное масло и хладагент. При отсутствии улучшений замените компрессор на новый.

5. Компрессор не работает

Возможные причины	Метод разложения (состояние кондиционера)	Устранение неисправности
Неправильное соединение проводов или некачественное соединение	Проверьте состояние проводки по принципиальной схеме	Подключите провода в соответствии со схемой подключения, и убедитесь, что все клеммные соединения надежно подключены.

Возможные причины	Метод разложения (состояние кондиционера)	Устранение неисправности
Конденсатор компрессора поврежден	Измерьте емкость конденсатора вентилятора мультиметром и убедитесь, что емкость выходит за пределы диапазона отклонений, указанного на паспортной табличке конденсатора вентилятора.	Замените конденсатор компрессора
Напряжение питания немного ниже или выше номинального	Измерьте напряжение питания с помощью мультиметра. Напряжение немного выше или ниже номинального	Рекомендуется установить регулятор напряжения
Катушка компрессора перегорела	Измерьте сопротивление между клеммами компрессора и его нулем с помощью мультиметра.	Отремонтируйте или замените компрессор
Цилиндр компрессора заблокирован	Компрессор не работает	Отремонтируйте или замените компрессор

6. Течь в кондиционере

Возможные причины	Метод разложения (состояние кондиционера)	Устранение неисправности
Дренажный трубопровод засорен	Из внутреннего блока течет вода	Удалите посторонние предметы внутри дренажного трубопровода
Дренажный трубопровод поврежден	Течь воды из дренажного трубопровода	Замените дренажный трубопровод
Обмотка трубопровода сделана неплотно	Утечка воды из места соединения труб внутреннего блока	Оберните повторно и плотно свяжите

7. Ненормальный звук и вибрация



Возможные причины	Метод разложения (состояние кондиционера)	Устранение неисправности
При включении или выключении блока панель и другие части расширяются, и возникает необычный звук.	Слышится звук "па-па"	Это нормальное явление. Необычный звук исчезнет через несколько минут.
При включении или выключении блока возникает необычный звук из-за движения хладагента внутри кондиционера.	Слышится звук текущей воды	Это нормальное явление. Необычный звук исчезнет через несколько минут.

Возможные причины	Метод разложения (состояние кондиционера)	Устранение неисправности
Посторонние предметы внутри внутреннего блока или соприкасающиеся узлы внутри внутреннего блока	Внутренний блок издает необычный звук	Удалите посторонние предметы. Поправьте положение всех узлов внутреннего блока, затяните винты и приклейте демпфирующую ленту между соединенными частями.
Посторонние предметы внутри наружного блока или соприкасающиеся узлы внутри наружного блока	Наружный блок издает необычный звук	Удалите посторонние предметы. Отрегулируйте положение всех узлов наружного блока, затяните винты и приклейте демпфирующую штукатурку между соединенными деталями.
Короткое замыкание внутри магнитной катушки	Во время обогрева четырехходовой клапан издает необычный электромагнитный звук	Замените магнитную катушку
Ненормальная вибрация компрессора	Наружный блок издает необычный звук	Поправьте мат опоры компрессора, затяните болты.
Необычный звук внутри компрессора	Необычный звук внутри компрессора	Если во время обслуживания было добавлено слишком много хладагента, уменьшите его объем до нужного. При других обстоятельствах замените компрессор.




7. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА


Порядок демонтажа внутреннего блока





Внимание: перед демонтажом полностью откачайте хладагент.



Этап	Порядок действий
1. Снимите фильтр	
a	Откройте панель.
b	Ослабьте защелку, показанную на рисунке, и затем потяните левый фильтр и правый фильтр наружу, чтобы снять их.
	Панель  Защелки Левый и правый фильтры
2. Снимите горизонтальные заслонки	
	Вытолкните осевую втулку на горизонтальной заслонке. Согните горизонтальную заслонку рукой, а затем отделите ее от коленчатого вала шагового двигателя, чтобы снять.  Горизонтальные заслонки Расположение шагового двигателя Осевая втулка

Этап	Порядок действий	
3. Снимите панель	Откройте переднюю панель; отдели- те поворотную ось панели от паза, фиксирующего переднюю панель, а затем снимите ее. Примечание. Дисплей некоторых моделей закреп- ляется на панели. Перед снятием панели отверните винты, фиксирую- щие дисплей на панели.	
4. Снимите крышку 2 электрического щитка	Отверните винты на крышке 2 электрического щитка, чтобы снять крышку.	
5. Снимите узел передней части корпуса	а Отверните винты крепления перед- ней панели. ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Откройте заглушки, прежде чем отворачивать винты вокруг воз- духовыпускного отверстия. 2. Количество винтов, крепящих переднюю часть корпуса, разли- чается у разных моделей. б Ослабьте защелки в левой, средней и правой частях передней части корпуса. Поднимите переднюю часть корпуса вверх, чтобы снять ее.	










Этап	Порядок действий
6. Снимите электрический щиток в сборе.	
a	Ослабьте соединительные защелки между генератором холодной плазмы и электрическим щитком, а затем снимите генератор холодной плазмы.
b	1. Отрежьте кабельную стяжку и вытащите датчик температуры трубки внутреннего блока. 2. Отверните один заземляющий винт. 3. Снимите клеммы двигателя и шагового двигателя. 4. Снимите электрический щиток в сборе. 5. Отверните каждый фиксирующий винт. 
c	Поверните электрический щиток в сборе. Отверните винты, удерживающие зажим, и ослабьте кабель питания. Отсоедините клемму кабеля питания. Поднимите главную плату и снимите ее. Инструкция: Некоторые клеммы этого продукта имеют фиксаторы и другие приспособления. Порядок извлечения следующий: 1. Сначала снимите мягкую оболочку некоторых клемм, а затем, удерживая замок, извлеките клемму. 2. Сначала вытащите держатель у некоторых клемм (держатель отсутствует у некоторых клемм), затем возьмитесь за разъем и потяните за клемму. 




Этап	Порядок действий
7. Снимите испаритель в сборе	
a	Отверните 3 винта крепления узла испарителя.  Винты
b	Освободите защелку и хомут соединительной трубы на задней панели устройства, а затем снимите хомут соединительной трубы.  Хомут соединительной трубы Защелка
c	Сначала выньте левую сторону испарителя из паза на нижней части корпуса, а затем снимите правую часть с защелки на нижней части корпуса.  Паз Узел задней части корпуса Защелка Испаритель в сборе
d	Слегка отрегулируйте положение соединительной трубы на испарителе, а затем поднимите испаритель вверх, чтобы снять его.  Соединительный трубопровод




Этап	Порядок действий
8. Снимите мотор и крыльчатку поперечного потока	
a Отверните 3 винта, фиксирующие хомут двигателя, а затем снимите сам хомут. b Снимите в месте соединения крыльчатки поперечного потока и двигателя; поднимите двигатель и крыльчатку поперечного потока вверх, чтобы снять их.	
9. Снимите вертикальные заслонки.	
Для снятия вертикальных заслонок ослабьте соединительные защелки между ними и нижней частью корпуса.	



Порядок демонтажа наружного блока 07/09K

Этап	Порядок действий
1. Снимите большую рукоятку	Отверните винт, фиксирующий большую рукоятку; выдвиньте большую рукоятку вверх, чтобы ее защелка отделилась от паза на правой боковой пластине, а затем снимите большую рукоятку. 
2. Снимите верхнюю панель	Отверните винты, которыми крепится верхняя панель, а затем снимите эту панель. 
3. Снимите кожух	Отверните крепежные винты на кожухе и снимите его. 


Этап	Порядок действий	
4. Снимите правую боковую пластину	Отверните винты, фиксирующие правую боковую пластину, а затем снимите ее. Отрежьте стяжку, которая удерживает защитную решетку, и снимите решетку.	
5. Снимите крыльчатку осевого вентилятора	Отверните гайку, фиксирующую крыльчатку осевого вентилятора, а затем снимите саму крыльчатку.	
6. Снимите электрический щиток в сборе	Отсоедините клеммы в электрическом щитке. Отверните винт 1, фиксирующий электрический щиток, и снимите электрический щиток в сборе. Отверните крепежные винты конденсатора компрессора. Затем снимите конденсатор компрессора.	
7. Снимите двигатель	Отверните 3 винта, фиксирующие двигатель, а затем снимите сам двигатель.	




Этап	Порядок действий
8. Снимите опору двигателя Отверните 3 винта, фиксирующие опору двигателя, а затем снимите саму опору.	 Опора двигателя Винты
9. Снимите обшивку и звукопоглощающий экран Отверните 3 винта, фиксирующие обшивку, а затем снимите саму обшивку. Снимите звукопоглощающий губчатый экран, которой окружает компрессор (некоторые модели не имеют звукопоглощающего экрана).	 Обшивка Винты Винт Звуко-поглощающий экран
10. Снимите магнитную катушку. Отверните один винт на магнитной катушке, а затем снимите ее.	 Магнитная катушка Винт





Этап	Порядок действий
11. Снимите газовый и жидкостный вентили	Отпаяйте шов точечной сварки между капилляром с вентилем и конденсатором; отверните два винта крепления вентиль газовой линии; отпаяйте шов точечной сварки, соединяющий вентиль газовой линии и возвратный воздухопровод, а затем снимите вентиль газовой линии. Отверните два винта, фиксирующие вентиль жидкостной линии и отпаяйте шов точечной сварки, соединяющий жидкостный вентиль и U-образную трубу, а затем снимите жидкостный клапан. Примечание. При распайке шва точечной сварки полностью оберните вентиль газовой линии влажной тканью, чтобы защитить его от повреждения высокой температурой. 
12. Снимите узлы 4-ходового вентиля и капилляра.	Отпаяйте шов точечной сварки узла четырехходового вентиля, капилляра, компрессора и конденсатора, а затем снимите узел четырехходового вентиля и узел капилляра. Примечание. При распайке шва точечной сварки полностью оберните четырехходовой вентиль влажной тканью, чтобы защитить его от повреждения высокой температурой. 
13. Снимите опору вентиля	Отверните винт, удерживающий опору вентиля, затем снимите эту опору. 




Этап	Порядок действий
14. Снимите компрессор	Отверните 3 гайки ножек компрессора и снимите его. Примечание. Защитите порты труб всасывания и нагретания, чтобы в них не попали посторонние предметы. 
15. Снимите конденсатор	Отверните один винт, который удерживает конденсатор, затем снимите конденсатор. 

12K

Этап	Порядок действий
1. Перед разборкой	


Этап	Порядок действий
2. Снимите большую рукоятку	Отверните зажимной винт, который удерживает большую рукоятку, а затем снимите рукоятку.  Большая рукоятка
3. Снимите верхнюю панель	Отверните винты, соединяющие верхнюю панель с передней и с правой боковой пластиной, а затем снимите верхнюю панель.  Верхняя панель
4. Снимите переднюю решетку	Отверните винты, соединяющие переднюю решетку с передней панелью. Затем снимите переднюю решетку.  Передняя решетка

Этап	Порядок действий
5. Снимите переднюю панель	Отверните винты, соединяющие переднюю панель с рамой и опорой двигателя, а затем снимите переднюю панель.  Передняя панель
6. Снимите правую боковую пластину	Отверните винты, соединяющие правую боковую пластину с рамой, опорой вентиля и электрическим щитком. Затем снимите правую боковую пластину.  Правая боковая пластина
7. Снимите крыльчатку осевого вентилятора	Отверните гайку на крыльчатке, а затем снимите саму крыльчатку.  Крыльчатка осевого вентилятора
8. Снимите двигатель и опору двигателя	Отверните 4 самореза, которые фиксируют двигатель, и отсоедините перемычку двигателя. Затем снимите двигатель. Отверните 2 самореза, которые фиксируют опору двигателя, и поднимите эту опору, чтобы снять ее.  Опора двигателя Двигатель

Этап	Порядок действий
9. Снимите электрический щиток	Отверните винты, которые фиксируют узел электрического щитка; ослабьте жгут проводов и отсоедините проводные клеммы. Затем поднимите электрический щиток, чтобы снять его.  Электрический щиток
10. Снимите изоляционный лист.	Отверните 3 винта, которые фиксируют изоляционный лист, а затем снимите этот лист.  Изоляционный лист
11. Снимите звукопоглощающий экран	Снимите звукопоглощающий экран, который окружает компрессор.  Звукопоглощающий экран

12. Снимите магнитную катушку.


Отверните винт, который фиксирует магнитную катушку, а затем снимите катушку.




13. Снимите вентили и узел 4-ходового вентиль.

Для демонтажа капилляра отпаяйте сварной шов, соединяющий капилляр, вентиль и выпускной патрубок конденсатора. При распайке не допускайте засорения капилляра сварочным шлаком.

Отверните 2 винта, которые фиксируют клапан газовой линии, и отпаяйте шов точечной сварки между этим клапаном и возвратным воздухопроводом, а затем снимите вентиль газовой линии. (ПРИМЕЧАНИЕ: Перед распайкой полностью откачайте хладагент. При распайке полностью оберните вентиль газовой линии влажной тканью, чтобы защитить его от повреждения высокой температурой). Отверните 2 винта, которые фиксируют клапан жидкостной линии, и отпаяйте сварочный шов между этим клапаном и U-образной трубой, чтобы снять жидкостный клапан. Чтобы снять четырехходовой вентиль, отпаяйте сварочный шов, соединяющий этот вентиль, компрессор и конденсатор.



Этап	Порядок действий
14. Снимите компрессор Отверните гайки ножек компрессора и снимите его.	 Гайки ножек Компрессор

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Справочная таблица. Градусы Цельсия и Фаренгейта

Формула преобразования градусов Цельсия в градусы Фаренгейта: $T_f = T_c \times 1,8 + 32$

Заданная температура

Градусы Фаренгейта на дисплее (°F)	Градусы Фаренгейта (°F)	Градусы Цельсия (°C)	Градусы Фаренгейта на дисплее (°F)	Градусы Фаренгейта (°F)	Градусы Цельсия (°C)	Градусы Фаренгейта на дисплее (°F)	Градусы Фаренгейта (°F)	Градусы Цельсия (°C)
61	60,8	16	69/70	69,8	21	78/79	78,8	26
62/63	62,6	17	71/72	71,6	22	80/81	80,6	27
64/65	64,4	18	73/74	73,4	23	82/83	82,4	28
66/67	66,2	19	75/76	75,2	24	84/85	84,2	29
68	68	20	77	77	25	86	86	30

Температура окружающего воздуха

Градусы Фаренгейта на дисплее (°F)	Градусы Фаренгейта (°F)	Градусы Цельсия (°C)	Градусы Фаренгейта на дисплее (°F)	Градусы Фаренгейта (°F)	Градусы Цельсия (°C)	Градусы Фаренгейта на дисплее (°F)	Градусы Фаренгейта (°F)	Градусы Цельсия (°C)
32/33	32	0	55/56	55,4	13	79/80	78,8	26
34/35	33,8	1	57/58	57,2	14	81	80,6	27
36	35,6	2	59/60	59	15	82/83	82,4	28
37/38	37,4	3	61/62	60,8	16	84/85	84,2	29
39/40	39,2	4	63	62,6	17	86/87	86	30
41/42	41	5	64/65	64,4	18	88/89	87,8	31
43/44	42,8	6	66/67	66,2	19	90	89,6	32
45	44,6	7	68/69	68	20	91/92	91,4	33
46/47	46,4	8	70/71	69,8	21	93/94	93,2	34
48/49	48,2	9	72	71,6	22	95/96	95	35
50/51	50	10	73/74	73,4	23	97/98	96,8	36
52/53	51,8	11	75/76	75,2	24	99	98,6	37
54	53,6	12	77/78	77	25			

Приложение 2: Конфигурация соединительного трубопровода

1. Стандартная длина соединительного трубопровода (более подробную информацию смотрите в технических характеристиках).
2. Минимальная длина соединительного трубопровода - 3 метра.
3. Максимальная длина соединительного трубопровода и максимальный перепад высот (более подробную информацию смотрите в технических характеристиках).
4. При удлинении соединительного трубопровода хладагента необходимо заправить в систему дополнительное количество хладагента и масла для холодильных установок.
 - При увеличении длины соединительного трубопровода на 10 м относительно стандартной необходимо добавить 5 мл масла на каждые дополнительные 5 метров длины.
 - Формула для подсчета количества дозаправляемого хладагента (для жидкостной трубы):
 - Учитывая максимальную длину трубопровода, дозаправьте хладагент в соответствии с данными приведенной ниже таблицы. Количество дозаправляемого хладагента на метр длины зависит от диаметра жидкостной трубы. См. таблицу ниже.
 - Количество дозаправляемого хладагента = дополнительная длина жидкостного трубопровода × количество дозаправляемого хладагента на метр длины.

Количество дозаправляемых хладагентов R22, R407C, R410A и R134a			
Диаметр соединительного трубопровода		Масса дозаправки	
Труба жидкостной линии (мм)	Труба газовой линии (мм)	Только охлаждение (г/м)	Охлаждение и обогрев (г/м)
Ø6	Ø9,5 или Ø12	15	20
Ø6 или Ø9,5	Ø16 или Ø19	15	50
Ø12	Ø19 или Ø22,2	30	120
Ø16	Ø25,4 или Ø31,8	60	120
Ø19	/	250	250
Ø22,2	/	350	350


Приложение 3: Метод развальцовки трубы

ПРИМЕЧАНИЕ.

Неправильная развальцовка является основной причиной утечки хладагента. Выполняйте развальцовку труб в следующем порядке.

А: Отрежьте трубу

- Чтобы отрезать трубу нужной длины, измерьте расстояние между внутренним и наружным блоком.
- Отрежьте трубу с помощью трубореза.



В: Удалите заусенцы.

- Удалите заусенцы шарошкой, приняв меры, чтобы срезанные заусенцы не попали внутрь трубы.

С: Наденьте подходящую теплоизоляционную трубку.



Д: Наденьте накидную гайку.

- Снимите накидную гайку с соединительного штуцера внутреннего блока и вентиля наружного блока; наденьте накидную гайку на трубу.




Е: Развальцуйте конец трубы.

- Для развальцовки используйте специальное приспособление – труборасширитель.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Размер «А» зависит от диаметра трубы (см. табл. ниже).


Наружный диаметр (мм)	А (мм)	
	Макс.	Мин.
Ø6 - 6,35 (1/4 дюйма)	1,3	0,7
Ø9,52 (3/8 дюйма)	1,6	1,0
Ø12 - 12,70 (1/2 дюйма)	1,8	1,0
Ø16 - 15,88 (5/8 дюйма)	2,4	2,2



F: Осмотр и проверка

- Проверьте правильность развальцовки. При наличии каких-либо дефектов выполните развальцовку заново в указанной выше последовательности.

Гладкая поверхность



Примеры неправильной развальцовки



Эти размеры одинаковы

Приложение 4: Таблица сопротивлений датчика температуры

Таблица сопротивлений датчика температуры окружающего воздуха для внутреннего и наружного блоков (15K)

Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)
-19	138,1	20	18,75	59	3,848	98	1,071
-18	128,6	21	17,93	60	3,711	99	1,039
-17	121,6	22	17,14	61	3,579	100	1,009
-16	115	23	16,39	62	3,454	101	0,98
-15	108,7	24	15,68	63	3,333	102	0,952
-14	102,9	25	15	64	3,217	103	0,925
-13	97,4	26	14,36	65	3,105	104	0,898
-12	92,22	27	13,74	66	2,998	105	0,873
-11	87,35	28	13,16	67	2,896	106	0,848
-10	82,75	29	12,6	68	2,797	107	0,825
-9	78,43	30	12,07	69	2,702	108	0,802
-8	74,35	31	11,57	70	2,611	109	0,779
-7	70,5	32	11,09	71	2,523	110	0,758
-6	66,88	33	10,63	72	2,439	111	0,737
-5	63,46	34	10,2	73	2,358	112	0,717
-4	60,23	35	9,779	74	2,28	113	0,697
-3	57,18	36	9,382	75	2,206	114	0,678
-2	54,31	37	9,003	76	2,133	115	0,66
-1	51,59	38	8,642	77	2,064	116	0,642
0	49,02	39	8,297	78	1,997	117	0,625
1	46,6	40	7,967	79	1,933	118	0,608
2	44,31	41	7,653	80	1,871	119	0,592
3	42,14	42	7,352	81	1,811	120	0,577
4	40,09	43	7,065	82	1,754	121	0,561
5	38,15	44	6,791	83	1,699	122	0,547
6	36,32	45	6,529	84	1,645	123	0,532
7	34,58	46	6,278	85	1,594	124	0,519
8	32,94	47	6,038	86	1,544	125	0,505
9	31,38	48	5,809	87	1,497	126	0,492
10	29,9	49	5,589	88	1,451	127	0,48
11	28,51	50	5,379	89	1,408	128	0,467
12	27,18	51	5,197	90	1,363	129	0,456
13	25,92	52	4,986	91	1,322	130	0,444
14	24,73	53	4,802	92	1,282	131	0,433
15	23,6	54	4,625	93	1,244	132	0,422
16	22,53	55	4,456	94	1,207	133	0,412
17	21,51	56	4,294	95	1,171	134	0,401

Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)
18	20,54	57	4,139	96	1,136	135	0,391
19	19,63	58	3,99	97	1,103	136	0,382

Таблица сопротивлений датчика температуры трубы для внутреннего и наружного блоков (20K)

Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)
-19	181,4	20	25,01	59	5,13	98	1,427
-18	171,4	21	23,9	60	4,948	99	1,386
-17	162,1	22	22,85	61	4,773	100	1,346
-16	153,3	23	21,85	62	4,605	101	1,307
-15	145	24	20,9	63	4,443	102	1,269
-14	137,2	25	20	64	4,289	103	1,233
-13	129,9	26	19,14	65	4,14	104	1,198
-12	123	27	18,13	66	3,998	105	1,164
-11	116,5	28	17,55	67	3,861	106	1,131
-10	110,3	29	16,8	68	3,729	107	1,099
-9	104,6	30	16,1	69	3,603	108	1,069
-8	99,13	31	15,43	70	3,481	109	1,039
-7	94	32	14,79	71	3,364	110	1,01
-6	89,17	33	14,18	72	3,252	111	0,983
-5	84,61	34	13,59	73	3,144	112	0,956
-4	80,31	35	13,04	74	3,04	113	0,93
-3	76,24	36	12,51	75	2,94	114	0,904
-2	72,41	37	12	76	2,844	115	0,88
-1	68,79	38	11,52	77	2,752	116	0,856
0	65,37	39	11,06	78	2,663	117	0,833
1	62,13	40	10,62	79	2,577	118	0,811
2	59,08	41	10,2	80	2,495	119	0,77
3	56,19	42	9,803	81	2,415	120	0,769
4	53,46	43	9,42	82	2,339	121	0,746
5	50,87	44	9,054	83	2,265	122	0,729
6	48,42	45	8,705	84	2,194	123	0,71
7	46,11	46	8,37	85	2,125	124	0,692
8	43,92	47	8,051	86	2,059	125	0,674
9	41,84	48	7,745	87	1,996	126	0,658
10	39,87	49	7,453	88	1,934	127	0,64
11	38,01	50	7,173	89	1,875	128	0,623
12	36,24	51	6,905	90	1,818	129	0,607
13	34,57	52	6,648	91	1,736	130	0,592

Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)
14	32,98	53	6,403	92	1,71	131	0,577
15	31,47	54	6,167	93	1,658	132	0,563
16	30,04	55	5,942	94	1,609	133	0,549
17	28,68	56	5,726	95	1,561	134	0,535
18	27,39	57	5,519	96	1,515	135	0,521
19	26,17	58	5,32	97	1,47	136	0,509

**Таблица сопротивлений датчика температуры нагнетаемого воздуха для на-
ружного блока (50K)**

Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)
-29	853,5	10	98	49	18,34	88	4,75
-28	799,8	11	93,42	50	17,65	89	4,61
-27	750	12	89,07	51	16,99	90	4,47
-26	703,8	13	84,95	52	16,36	91	4,33
-25	660,8	14	81,05	53	15,75	92	4,20
-24	620,8	15	77,35	54	15,17	93	4,08
-23	580,6	16	73,83	55	14,62	94	3,96
-22	548,9	17	70,5	56	14,09	95	3,84
-21	516,6	18	67,34	57	13,58	96	3,73
-20	486,5	19	64,33	58	13,09	97	3,62
-19	458,3	20	61,48	59	12,62	98	3,51
-18	432	21	58,77	60	12,17	99	3,41
-17	407,4	22	56,19	61	11,74	100	3,32
-16	384,5	23	53,74	62	11,32	101	3,22
-15	362,9	24	51,41	63	10,93	102	3,13
-14	342,8	25	49,19	64	10,54	103	3,04
-13	323,9	26	47,08	65	10,18	104	2,96
-12	306,2	27	45,07	66	9,83	105	2,87
-11	289,6	28	43,16	67	9,49	106	2,79
-10	274	29	41,34	68	9,17	107	2,72
-9	259,3	30	39,61	69	8,85	108	2,64
-8	245,6	31	37,96	70	8,56	109	2,57
-7	232,6	32	36,38	71	8,27	110	2,50
-6	220,5	33	34,88	72	7,99	111	2,43
-5	209	34	33,45	73	7,73	112	2,37
-4	198,3	35	32,09	74	7,47	113	2,30
-3	199,1	36	30,79	75	7,22	114	2,24
-2	178,5	37	29,54	76	7,00	115	2,18
-1	169,5	38	28,36	77	6,76	116	2,12

Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)	Темп. (°C)	Сопротивление (кОм)
0	161	39	27,23	78	6,54	117	2,07
1	153	40	26,15	79	6,33	118	2,02
2	145,4	41	25,11	80	6,13	119	1,96
3	138,3	42	24,13	81	5,93	120	1,91
4	131,5	43	23,19	82	5,75	121	1,86
5	125,1	44	22,29	83	5,57	122	1,82
6	119,1	45	21,43	84	5,39	123	1,77
7	113,4	46	20,6	85	5,22	124	1,73
8	108	47	19,81	86	5,06	125	1,68
9	102,8	48	19,06	87	4,90	126	1,64

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузки в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Технические характеристики Daichi ICE

Идентификатор библиотеки: LIB-002692

Исходный файл: daichi-ice-tehnicheskie-harakteristiki.pdf

SHA-256 оригинала: 11c627561db594f3bcebe80426584e8f6f80a4049b514b6ab20538c9c45b3d12

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/daichi-ice-tehnicheskie-harakteristiki.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 11:07 UTC