



Сервисная книжка

Кондиционеры сплит-системы Серия FTXM-A/RXM-A (R) R32

Сервисная книжка
Кондиционеры сплит-
системы FTXM-A/RXM-A (R)

Внутренние блоки:

FTXM20A
FTXM25A
FTXM35A
FTXM42A
FTXM50A
FTXM60A
FTXM71A

Наружные блоки:

RXM20A
RXM25A9
RXM35A9
RXM42A
RXM50A8
RXM60A
RXM71A
RXM20R9
RXM25R9
RXM35R9

русский

Содержание

Комплектация.....	3
Информация о сертификации.....	4
Правила утилизации.....	4
Технические характеристики.....	5
Правила гарантийного обслуживания.....	8
Гарантийный талон.....	9

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение кондиционера DAIKIN!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно изучите документацию, поставляемую вместе с кондиционером: «Руководство по монтажу», «Руководство по эксплуатации» и «Сервисную книжку». Эти материалы содержат важные указания по безопасности, правила эксплуатации кондиционера и ухода за ним. Сохраняйте всю эту документацию в течение всего срока службы кондиционера.

Срок службы изделия: 10 лет
Гарантийный срок: 5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Наружный блок
2. Внутренний блок
3. Гайки - 4 шт.
4. Апатитно-титановый фильтр - 2 шт.
5. Пульт дистанционного управления
6. Держатель пульта ДУ
7. Батарейки AAA - 2 шт.
8. Руководство по монтажу
9. Руководство по эксплуатации
10. Сервисная книжка

Товар содержит этикетку энергетической эффективности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», что подтверждено:

1. Сертификатом Соответствия № ЕАЭС RU C-BE.HB12.B.00375/23 от 06.12.2023 г.
Срок действия сертификата с 06.12.2023 г. по 05.12.2028 г. включительно.

2. Декларацией о соответствии ЕАЭС № RU Д-BE.PA03.B.24989/25. Дата регистрации 31.03.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "ЦДС-Кострома".

Место нахождения : РФ, 156019, г. Кострома, улица Щербины Петра, д.7, этаж 2, помещение №ПЩ.1.2.01.

Адрес места осуществления деятельности: РФ, 603000, Нижний Новгород, ул. Решетниковская, д.4, помещение П13, комнаты 12,13.
телефон: + 74950331757, адрес электронной почты: info@centrds.ru
Аттестат аккредитации №РА.RU.11HB12, дата регистрации 18.03.2019 года.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №23110103 от 30.11.2023 года, выданного Испытательным центром ООО "Центр электротехнических испытаний" аттестат аккредитации RA.RU.21HC66. Акта анализа состояния производства №23/11/0003-2 от 09.11.2023 года. Схема сертификации 1с



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Daikin industries Czech Republic (Чехия, U Nove Hospody 1,301 00, Plzen)

Daikin Istim ve Sogutma Sistemleri San.Tic. A.S. (Турция, 2. Organize Sanayi Bolgesi, Sakarya)

DAIKIN EUROPE N.V. (Бельгия, Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende)

DAIKIN MALAYSIA SDN.BHD. (P.O. Box 79, Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra, 47000 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia (Малайзия)

ИМПОРТЕР / ОРГАНИЗАЦИЯ, УПОЛНОМОЧЕННАЯ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ НА ПРИНЯТИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ:

ООО «Даичи», 121596, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский, ул. Толбухина, д.9, к.1, помещ. 1/П.
Единая справочная служба: 8 800 200-00-05
E-mail: info@daichi.ru

Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ



Изделие и поставляемые с пультом ДУ батареи помечены этим обозначением. Это значит, что электрические и электронные изделия, а также батареи не следует смешивать с несортированным бытовым мусором.

На батареях под этим обозначением может быть напечатан химический символ. Этот химический символ означает, что в батарее содержится тяжелый металл в концентрации, превышающей определенное значение. Возможные химические символы: ■Pb: свинец (>0,004%)

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление хладагента, масла и других частей должны проводиться квалифицированным установщиком в соответствии с местным и общегосударственным законодательством.

Агрегаты и использованные батареи необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для утилизации, переработки и вторичного использования.

Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способствуете предотвращению наступления возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

За более подробной информацией обращайтесь к установщику или в местные компетентные органы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	2,00	2,50	3,50	4,20
Теплопроизводительность		Ном.	кВт	2,50	2,80	4,00	5,40
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Ном.	кВт	0,37	0,48	0,76	1,00
	Нагрев	Ном.	кВт	0,50	0,56	0,88	1,29
Номинальная энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) Класс			5.35 A	5.20 A	4.63 A	4.20 A
	Коэффициент COP (нагрев) Класс			5.00 A	5.00 A	4.55 A	4.19 A
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) Класс			9.47 A+++	9.47 A+++	9.25 A+++	8.11 A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) Класс			5.20 A+++	5.20 A+++	5.20 A+++	5.00 A++
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)		кВт	2.00 / 2.30	2.50 / 2.40	3.50 / 2.50	4.20 / 4.00
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт.ч	74 / 619	92 / 647	132 / 673	181 / 1120
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	11.9 / 6.3 / 4.9	11.9 / 6.3 / 4.9	13.2 / 7.1 / 4.6	13.3 / 7.2 / 5.0
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	11.4 / 6.9 / 4.9	11.4 / 6.9 / 4.9	11.1 / 6.9 / 5.1	14.0 / 7.1 / 5.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	41 / 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19	45 / 30 / 21
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 26 / 20	39 / 26 / 20	39 / 28 / 20	45 / 29 / 21
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	20 / 15	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ		мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габариты		(ВхШхГ)		мм	298x804x252		298x804x252
Вес			кг	11.5		11.5	
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	20	25	35	42
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A
Размеры		(ВхШхГ)	мм	610x923x367		610x923x367	610x923x367
Вес			кг	36	36	40	40
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБ(А)	46	46	47	48
	Нагрев	Максимальный	дБ(А)	47	47	49	49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°С, сух. терм.	-10~50		-10~50	
	Нагрев	от~до	°С, вл. терм.	-21~18			
Хладагент	Тип			R-32			
	Заправка		кг	0,95	0,95	0,95	0,95
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц			

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	5,00	6,00	7,10
Теплопроизводительность		Ном.	кВт	5,80	7,00	8,20
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Ном.	кВт	1,36	1,77	2,34
	Нагрев	Ном.	кВт	1,40	1,94	2,57
Номинальная энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) Класс			3.68 A	3.39 A	3.03 B
	Коэффициент COP (нагрев) Класс			4.15 A	3.61 A	3.19 D
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) Класс			7.80 A++	6.90 A++	6.20 A++
	Коэффициент SCOP (нагрев) Класс			4.80 A++	4.30 A+	4.10 A+
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)		кВт	5.00 / 4.50	6.00 / 4.80	7.10 / 6.20
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт.ч	224 / 1312	304 / 1562	401 / 2116
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	12.7 / 7.8 / 5.9	15.6 / 11.2 / 8.6	15.8 / 11.4 / 9.3
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	14.5 / 8.6 / 6.9	15.9 / 11.8 / 10.5	17.3 / 12.3 / 11.2
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	46 / 33 / 27	46 / 37 / 30	47 / 38 / 32
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	46 / 34 / 31	45 / 36 / 33	46 / 37 / 34
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	298x804x252	298x997x292	
Вес			кг	11.5	14.5	
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	50	60	70
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXM50A8	RXM60A	RXM71A
Размеры		(ВхШхГ)	мм	610x923x367	734x954x401	
Вес			кг	40	49	55
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБ(А)	48	48	47
	Нагрев	Максимальный	дБ(А)	49	49	48
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°С, сух. терм.	-10~50		-10~46
	Нагрев	от~до	°С, вл. терм.	-21~18		-15~18
Хладагент	Тип			R-32		
	Заправка		кг	0,95	1,15	1,15
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК				FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A
Холодопроизводительность		Ном.	кВт	2,00	2,50	3,40
Теплопроизводительность		Ном.	кВт	2,50	2,80	4,00
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Ном.	кВт	0,44	0,56	0,80
	Нагрев	Ном.	кВт	0,50	0,56	0,99
Номинальная энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) Класс			4.57 A	4.50 A	4.23 A
	Коэффициент COP (нагрев) Класс			5.00 A	5.00 A	4.04 A
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) Класс			8.65 A+++	8.65 A+++	8,65 A+++
	Коэффициент SCOP (нагрев) Класс			5.10 A+++	5.10 A+++	5.10 A+++
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)		кВт	2.00 / 2.30	2.50 / 2.40	3.40 / 2.50
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт.ч	81 / 631	101 / 659	137 / 686
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	11.9 / 6.3 / 4.9	11.9 / 6.3 / 4.9	13.2 / 7.1 / 4.6
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	11.4 / 6.9 / 4.9	11.4 / 6.9 / 4.9	11.1 / 6.9 / 5.1
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	41 25 / 19	41 / 25 / 19	45 / 29 / 19
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 26 / 20	39 / 26 / 20	39 / 28 / 20
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	20 / 15	20 / 15
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габариты		(ВхШхГ)	мм	298x804x252		
Вес			кг	11.5		
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	20	25	35
НАРУЖНЫЙ БЛОК				RXM20R9	RXM25R9	RXM35R9
Размеры		(ВхШхГ)	мм	552x840x350		
Вес			кг	32	32	32
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБ(А)	46	46	49
	Нагрев	Максимальный	дБ(А)	47	47	49
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°С, сух. терм.	-10~46		
	Нагрев	от~до	°С, вл. терм.	-15~18		
Хладагент	Тип			R-32		
	Заправка		кг	0,76	0,76	0,76
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц		

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Настоящие гарантийные обязательства представляют собой гарантию Продавца на Оборудование, указанное в приложении к гарантийному талону и приобретенное Покупателем у Продавца (в дальнейшем — Оборудование). Гарантия предоставляется на срок 60 (шестьдесят) месяцев со дня продажи Оборудования и распространяется на материальные дефекты, возникшие по вине производителя.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия распространяется только на оборудование, на которое при продаже его Покупателю был надлежащим образом оформлен Гарантийный талон установленного образца.
 2. Гарантийный талон заполнен полностью, разборчиво, включая наименование Оборудования, серийный номер изделия, наименование продавца, дату продажи, подпись и печать продавца, и другие разделы Гарантийного талона.
 3. Настоящая гарантия не действует, если материальные дефекты возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования, хранения или транспортировки Оборудования, или в результате действий третьих лиц, или обстоятельств непреодолимой силы.
 4. Настоящая гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - 4.1. Периодическое обслуживание и ремонт или замену частей в связи с их нормальным износом.
 - 4.2. Любые адаптации и изменения с целью усовершенствования и расширения обычной сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации, без предварительного письменного согласия производителя или его дистрибьютора.
 - 4.3. Ущерб в результате неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь этим, Следующее:
 - а) использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по монтажу, эксплуатации, обслуживанию и требованиями сервисной книжки;
 - б) случайное или намеренное попадание инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние, либо на внешние части изделия, колебания напряжения, механическое повреждение, неправильная вентиляция и т.п.;
 - в) ремонт или монтаж неуполномоченными лицами (см. пункт 5);
 - г) дефекты системы, в которой данное изделие использовалось как ее элемент.
 5. Настоящая гарантия распространяется только при условии монтажа, наладки и пуска в эксплуатацию оборудования авторизованным дилером DAIKIN.
- Список авторизованных дилеров DAIKIN доступен по ссылке: www.daichi.ru/dealers/
6. Настоящая гарантия не имеет целью ущемить законные интересы Покупателя, предоставленные ему действующим законодательством России.
 7. Покупатель имеет право заключить с авторизованным дилером DAIKIN сервисное Соглашение на постгарантийное обслуживание на срок, согласованный сторонами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внутренний блок	МОДЕЛЬ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР*
Наружный блок	МОДЕЛЬ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР*
Покупатель	ФИО	
Подпись покупателя		
Продавец		Дата продажи
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ		
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ПРОДАВЦА		Подпись продавца
КОД ГОРОДА И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН		М.П.
Установщик		Дата установки
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ		
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС УСТАНОВЩИКА		Подпись установщика
КОД ГОРОДА И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН		М.П.

* 7-значный буквенно-цифровой код

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Сервисная инструкция Daikin BYCQ140E — RXM71A с зимним комплектом (-30)

Идентификатор библиотеки: LIB-001933

Исходный файл: daikin-bycq140e-rxm71a-s-zimnim-komplektom-30-servisnaya-instruktsiya.pdf

SHA-256 оригинала: 4d8ddaba03bd7b0eb3f87f57b161c9bcef704585a09dbaf41330cfbb8cee950f

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/daikin-bycq140e-rxm71a-s-zimnim-komplektom-30-servisnaya-instruktsiya.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 07:01 UTC