

DX PRO VI

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

DX PRO VI Individual

KTRA250HZAN3-i	KTRA615HZAN3-i
KTRA290HZAN3-i	KTRA670HZAN3-i
KTRA340HZAN3-i	KTRA730HZAN3-i
KTRA400HZAN3-i	KTRA785HZAN3-i
KTRA450HZAN3-i	KTRA850HZAN3-i
KTRA500HZAN3-i	KTRA900HZAN3-i
KTRA560HZAN3-i	

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ**

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	2
На что обратить внимание	3
Дополнительное оборудование.....	4
Монтаж наружного блока	5
Трубопровод хладагента.....	15
Электропроводка.....	23
Ввод в эксплуатацию.....	34

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ В этой инструкции описан монтаж наружного блока.
- ❖ По вопросам монтажа внутреннего блока обращайтесь к руководству по монтажу внутреннего блока.
- ❖ По вопросам монтажа труб ответвлений хладагента обращайтесь к руководству по монтажу труб ответвлений хладагента.
- ❖ Чтобы полностью использовать функциональные возможности блока и избежать отказов, вызванных неправильным обращением, рекомендуется перед началом эксплуатации внимательно прочитать данное руководство.
- ❖ Меры предосторожности, изложенные в данном руководстве, обозначены как «ОПАСНО» и «ВНИМАНИЕ». Оба вида предупреждений содержат важные сведения по обеспечению безопасности. Строго соблюдайте все меры предосторожности.

ОПАСНО

Несоблюдение этих указаний может привести к травме и летальному исходу.

ОСТОРОЖНО

Несоблюдение этих указаний может привести к материальному ущербу или травме, степень тяжести которой зависит от обстоятельств. После прочтения храните данное руководство в легкодоступном месте, чтобы обращаться к нему по мере необходимости. При передаче оборудования новому пользователю также передайте ему данное руководство.

ОПАСНО

Монтаж блока должен выполнять профессиональный инженер по установке систем кондиционирования. Неправильный монтаж может стать причиной поражения электрическим током, возгорания или течи конденсата. Для монтажа обратитесь к дилеру.

- ❖ Строго соблюдайте приведенные инструкции по монтажу.
Неправильный монтаж может стать причиной течи конденсата или пожара электрического происхождения. При монтаже блока в помещении малого объема примите меры, предотвращающие превышение допустимых безопасных пределов концентрации хладагента в случае его утечки.
- ❖ Дополнительную информацию можно получить по месту покупки. Чрезмерное количество хладагента в закрытом помещении может привести к недостатку кислорода.
- ❖ Для монтажа используйте прилагаемое дополнительное оборудование и рекомендованные детали.
- ❖ Несоблюдение этого указания может привести к отказу блока, течи или пожару электрического происхождения. Монтаж выполняйте в месте, обладающем достаточной прочностью, чтобы выдержать вес агрегата. В противном случае возможно падение блока, это приведет к травме.
- ❖ Кондиционер должен быть установлен в соответствии с государственными правилами монтажа электропроводки.
- ❖ Кондиционер не следует устанавливать в прачечных.
- ❖ Прежде чем открыть доступ к клеммам, отключите все цепи электропитания.
- ❖ Кондиционер следует располагать так, чтобы обеспечить удобный доступ к вилке шнура электропитания.
- ❖ Электропроводку выполняйте в соответствии с государственными стандартами и нормами выполнения электропроводки, а также данными инструкциями по монтажу. Следует использовать отдельную линию электропитания с автоматом защиты. Недостаточная мощность источника электропитания или неправильное выполнение электропроводки может стать причиной пожара электрического происхождения.
- ❖ Используйте рекомендованный тип кабеля. Туго затяните клеммы и закрепите кабель хомутом, чтобы внешние силы не могли действовать на клеммы. Некачественное соединение или крепление может стать причиной нагрева или возгорания в месте соединения.
- ❖ Прокладка проводов должна быть выполнена аккуратно, чтобы можно было надлежащим образом зафиксировать крышку панели управления. Если крышка панели управления не зафиксирована должным образом, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- ❖ Во избежание несчастных случаев замена поврежденного кабеля электропитания должна выполняться производителем оборудования, уполномоченным представителем производителя или специалистом соответствующей квалификации.
- ❖ Согласно государственным нормам в цепь электропитания необходимо установить разъединитель, отключающий все фазы питания, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм, и устройство защитного отключения (УЗО) на номинальный ток утечки 10 мА.
- ❖ При проведении указанных монтажных работ учитывайте возможность сильных ветров, тайфунов и землетрясений. Неправильный монтаж может привести к падению устройства и несчастным случаям.
- ❖ При работе контур хладагента нагревается до высокой температуры. Не допускайте соприкосновения соединительного кабеля и медных трубопроводов.
- ❖ Обозначение типа шнура питания – H07RN-F
- ❖ Оборудование должно соответствовать требованиям стандарта МЭК 61000-3-12.
- ❖ Если в процессе монтажа обнаружилась утечка хладагента, незамедлительно провентилируйте помещение.

ОСТОРОЖНО

- ❖ Кондиционер является оборудованием для обеспечения комфорта в жилом помещении. Не устанавливайте кондиционер в местах, где находятся механизмы, прецизионные инструменты, пищевые продукты, растения, животные, предметы искусства, а также в любых других нежилых помещениях.
- ❖ Заземлите кондиционер.
- ❖ Не подключайте провод заземления к газовым и водопроводным трубам, молниеотводу или проводу заземления устройств связи. Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током.
- ❖ Установите устройство защитного отключения (УЗО).
- ❖ Невыполнение этого указания может привести к поражению электрическим током.
- ❖ Подключите провода наружного блока, затем провода внутреннего блока.
- ❖ Не включайте электропитание кондиционера, пока не будет смонтирована вся электропроводка и трубопроводы.
- ❖ Смонтируйте дренажную трубу, чтобы обеспечить необходимый слив. Для предотвращения конденсации теплоизолируйте ее.
- ❖ Неправильный монтаж дренажного трубопровода может привести к течи воды и повреждению имущества.
- ❖ Для предотвращения помех при приеме телепрограмм и радиопередач размещайте внутренний и наружный блоки, проводку электропитания и соединительные провода на расстоянии не менее одного метра от телевизоров и радиоприемников.
- ❖ В зависимости от условий прохождения радиоволн расстояние в один метр может оказаться недостаточным для устранения помех. Кондиционер не предназначен для самостоятельного использования детьми и лицами преклонного возраста.
- ❖ Следите за детьми, не позволяйте им играть с кондиционером.
- ❖ Не устанавливайте кондиционер в следующих местах. В местах, где имеется бензин.
- ❖ В местах с высоким содержанием солей в воздухе (например, вблизи побережья). (За исключением моделей в коррозионно-устойчивом исполнении).
- ❖ В местах с содержанием едких газов (например, сернистого газа) в воздухе (вблизи горячих источников).
- ❖ В местах со значительными колебаниями напряжения.
- ❖ В автобусах и каютах.
- ❖ На кухнях с высоким содержанием паров масла в воздухе.
- ❖ В местах, где имеется сильные электромагнитные поля.
- ❖ В местах, где имеются горючие материалы или газы.
- ❖ При наличии паров кислот или щелочей.
- ❖ В других особых условиях.
- ❖ Изоляция металлических частей здания и кондиционера должна соответствовать государственным нормам в области устройства электроустановок.



НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- ❖ Приемка и распаковка комплекта поставки.
- ❖ После доставки кондиционера проверьте, нет ли повреждений. Если поверхность или внутренние детали агрегата повреждены, направьте транспортной компании письменный акт.
- ❖ Убедитесь в том, что модель, технические характеристики и количество оборудования соответствуют контракту.
- ❖ После удаления наружной упаковки проверьте наличие дополнительного оборудования. Аккуратно обращайтесь с инструкцией по эксплуатации.
- ❖ Трубопровод хладагента.
- ❖ Проверьте номер модели и название, чтобы избежать неправильной установки.
- ❖ Для монтажа труб хладагента необходимо использовать дополнительно приобретенные трубы ответвления хладагента (рефнеты и трубы ответвлений).
- ❖ Трубы хладагента должны иметь рекомендованный диаметр.
- ❖ Перед пайкой трубопровод хладагента необходимо заполнить азотом под рекомендованным давлением.
- ❖ Трубы хладагента следует оборудовать надлежащей теплоизоляцией.
- ❖ После завершения монтажа трубы хладагента не открывайте запорные вентили наружного блока, пока не будут проведены.
- ❖ Испытание на герметичность и вакуумирование. Труба газовой линии и жидкостная труба должны быть подвергнуты испытанию на герметичность и вакуумной сушке.
- ❖ Испытание на герметичность.
- ❖ Трубы хладагента должны быть подвергнуты испытанию на герметичность.
- ❖ Вакуумная сушка.
- ❖ Для вакуумной сушки одновременно в соединительной жидкостной трубе и соединительной трубе газовой линии используйте вакуумный насос.
- ❖ Заправка хладагента.

- ❖ В зависимости от длин и диаметров жидкостных труб наружного и внутреннего блоков требуется заправка дополнительного количества хладагента.
- ❖ Монтаж электропроводки
- ❖ Характеристики проводов электропитания и сетевых выключателей наружных блоков приведены в таблице «Электрические характеристики наружных блоков» настоящего руководства.
- ❖ Во избежание неправильной работы кондиционера не прокладывайте вместе и не сплетайте силовые и сигнальные провода внутреннего и наружного блоков.
- ❖ После проведения испытания на герметичность и вакуумной сушки включите электропитание внутреннего блока.
- ❖ Тестовый запуск
- ❖ Перед включением устройства уберите с задней части блока шесть пенопластовых прокладок, используемых для защиты конденсатора. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить ребра, в противном случае эффективность работы теплообменника может быть снижена.
- ❖ Производите тестовый запуск только после того, как питание наружного блока оставалось включенным не менее 12 часов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Табл. 3-1

Наименование	Все блоки	Внешний вид	Назначение
Инструкция по монтажу наружного блока	1		_____
Руководство по эксплуатации наружного блока	1		_____
Пакет для винтов (дополнительно)	1	_____	Для техобслуживания
Отвертка с плоским жалом	1	_____	Для регулировки поворотных переключателей внутреннего и наружного блоков
Колено 90°	1		Для соединения труб
Герметичная заглушка	8		Используется для продувки труб
Соединительная труба	2		Для соединения труб
Согласующий резистор	2		Повышает устойчивость связи
Ключ	1		Для демонтажа боковой панели

МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА

Комбинирование наружных блоков

ОСТОРОЖНО

- ❖ При одновременной работе всех внутренних блоков системы их суммарная производительность должна быть меньше или равна общей производительности наружных блоков. В противном случае будет снижена эффективность охлаждения и нагрева.
- ❖ Если внутренние блоки системы не работают одновременно, их максимальная суммарная производительность может составлять до 130% общей производительности наружных блоков.
- ❖ При эксплуатации системы в холодных условиях (при температуре окружающей среды ниже -10°C) или при очень высокой температуре общая производительность внутренних блоков должна быть меньше суммарной производительности наружных блоков.

Табл. 4-1

Мощность наружных блоков (л.с.)	Макс. кол-во внутренних блоков	Мощность наружных блоков (л.с.)	Макс. кол-во внутренних блоков
8	13	22	36
10	16	24	39
12	20	26	43
14	23	28	46
16	26	30	50
18	29	32	53
20	33		

ОСТОРОЖНО

- ❖ При одновременной работе всех внутренних блоков системы их суммарная производительность должна быть меньше или равна общей производительности наружных блоков. Иначе при тяжелых рабочих условиях или в отсутствии достаточного свободного пространства возможно возникновение перегрузки.
- ❖ Если в системе внутренние блоки работают не одновременно, допускается, чтобы их максимальная общая производительность составляла 130 % от общей производительности наружных блоков.
- ❖ При эксплуатации системы в условиях холода (температура окружающей среды ниже -10°C) или высокой тепловой перегрузки общая производительность внутренних блоков должна быть меньше суммарной производительности наружных блоков.

Размеры наружного блока

Показанные ниже рисунки приведены только для справочных целей, реальное изделие может несколько отличаться.





Рис. 4-1





Рис. 4-2

20~22 л.с.




Рис. 4-3

24~32 л.с.





Рис. 4-4

Диаметры соединительных трубопроводов
(ед. изм.: мм)


8~12 л.с.



R1


Рис. 4-5

14~22 л.с.



R2


Рис. 4-6



R3

24 л.с.

Рис. 4-7



R4

26~32 л.с.





Табл. 4-2

Ед. измерения: мм


Мощность в л. с.	8-10	12	14-16	18-24	26-28	30-32
РАЗМЕР						
ØA	12,7	15,9	15,9	19,1	22,2	22,2
ØB	25,4	28,6	31,8	31,8	31,8	38,1

РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОКА

- ❖ При размещении наружных блоков необходимо принять во внимание следующие условия.
- ❖ Кондиционеры не должны подвергаться прямому тепловому излучению от высокотемпературных источников тепла.
- ❖ Кондиционеры не следует устанавливать в местах, где пыль или грязь могут снизить эффективность теплообменников.
- ❖ Кондиционеры не следует устанавливать в местах, где они могут подвергаться воздействию масла, коррозионно-активных или вредных газов, таких как кислотные или щелочные газы.
- ❖ Кондиционеры не следует устанавливать в местах с высокой концентрацией соли в атмосфере, если не была выполнена специальная антикоррозионная обработка для эксплуатации в местах с высокой концентрацией соли.
- ❖ Наружные блоки следует устанавливать в местах с хорошей вентиляцией, оборудованных хорошим сливом, как можно ближе к внутренним блокам.

КОНСТРУКЦИЯ ОСНОВАНИЯ

- ❖ При проектировании конструкции основания для наружного блока необходимо принимать во внимание следующее.
- ❖ Прочное основание предотвращает чрезмерные вибрации и шум. Основания для наружных блоков должны сооружаться на твердом грунте или на конструкциях, обладающих достаточной прочностью, чтобы выдержать вес блоков.
- ❖ Чтобы обеспечить необходимый доступ для монтажа трубопроводов, основания должны быть не менее 200 мм высотой.
- ❖ Основания могут быть изготовлены из стали или из бетона.
- ❖ Типовая конструкция бетонного основания показана на рис. 4-11. Типовое соотношение для бетонной смеси: одна часть цемента, две части песка и четыре части щебня со стальным арматурным прутком Ø10 мм. Край основания должен быть со скосом.
- ❖ Чтобы обеспечить равномерность нагрузки в каждой точке опоры, основание должно быть строго горизонтальным. Конструкция основания должна быть такой, чтобы все
- ❖ Если в конкретных условиях монтажа блок требуется расположить ближе к стене, то в зависимости от соотношения высоты прилегающих стен и высоты блоков для обеспечения необходимого выпуска воздуха может потребоваться установка воздуховода. В условиях, изображенных на рис. 4-17 вертикальный участок воздуховода должен иметь высоту не менее H-h. Если наружный блок требует установки воздуховода и статическое давление превышает 20 Па, блок должен быть специально рассчитан на соответствующее статическое давление.






Табл. 4-3

Ед. измерения: мм

РАЗМЕР	Мощность в л. с.	8, 10, 12	14, 16, 18, 20, 22	24, 26, 28, 30, 32
A		740	1090	1480
B		990	1340	1730
C		723	723	723
D		790	790	790

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ ДЛЯ МОНТАЖА

Предусмотрите пространство, достаточное для технического обслуживания. Относящиеся к одной системе блоки должны располагаться на одной и той же высоте, см. рис. 4-13.




Рис. 4-13

Наружные блоки должны располагаться на таком расстоянии, чтобы обеспечивался достаточный поток воздуха через каждый блок. Достаточный поток воздуха через теплообменники имеет большое значение для нормальной работы блоков. На рис. 4-14 и 4-15 показаны требования к расположению блоков для различных вариантов.

❖ Для монтажа в один ряд




Рис. 4-14

- ❖ Для монтажа в несколько рядов




Рис. 4-15

Если вокруг наружного блока имеются какие-либо препятствия то они должны быть на 800 мм ниже верхней кромки наружного блока. В противном случае необходимо оборудовать отражатели выходящего потока воздуха.




Рис. 4-16

Если в конкретных условиях монтажа блок требуется расположить ближе к стене, то в зависимости от соотношения высоты прилегающих стен и высоты блоков для обеспечения необходимого выпуска воздуха может потребоваться установка воздуховода. В условиях, изображенных на рис. 4-17 вертикальный участок воздуховода должен иметь высоту не менее $H-h$. Если наружный блок требует установки воздуховода и статическое давление превышает 20 Па, блок должен быть специально рассчитан на соответствующее статическое давление.




Рис. 4-17


ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО БЛОКА

При проектировании воздуховода для наружного блока необходимо принять во внимание следующее.

- ❖ Перед монтажом воздуховода наружного блока необходимо снять стальную решетку блока, в противном случае поток воздуха будет затруднен.
- ❖ В каждом воздуховоде допускается не более одного изгиба.
- ❖ Для предотвращения вибрации и шума в месте соединения воздуховода с блоком необходимо установить виброизоляцию.
- ❖ Для обеспечения безопасности необходимо установить заслонки. Для сведения к минимуму влияния на воздушный поток, они должны быть расположены под углом не более 15° к горизонтали.
- ❖ Если требуется установка воздуховода для нескольких наружных блоков, каждый наружный блок должен быть оснащен отдельным воздухопроводом, не допускается установка одного воздуховода для нескольких наружных блоков.

Воздуховоды для блоков мощностью 8-12HP

Вариант А – поперечный воздуховод






Рис. 4-18

Вариант В – продольный воздуховод




Рис. 4-19

A	$A \geq 300$
B	$B \geq 250$
C	$C \leq 3000$
D	$D \leq 750$
E	$E = A + 750$
θ	$\theta \leq 15^\circ$

Статическое давление	Примечание
0 Па	Заводская настройка по умолчанию
0–20 Па	Снимите стальную решетку и присоедините воздуховод длиной менее 3 м
Более 20 Па	Изготовление по специальному заказу

Воздуховоды для блоков 14-16HP

Вариант А – поперечный воздуховод





Рис. 4-20



Вариант В – продольный воздуховод








Рис. 4-21

A	$A \geq 300$
B	$B \geq 250$
C	$C \leq 3000$
D	$D \geq 1290$
E	$E = A + 1290$
θ	$\theta \leq 15^\circ$

Статическое давление	Примечание
0 Па	Заводская настройка по умолчанию
0–20 Па	Снимите стальную решетку и присоедините воздуховод длиной менее 3 м
Более 20 Па	Изготовление по специальному заказу

Воздуховоды для блоков 20–22НР

Вариант А – поперечный воздуховод



A	$A \geq 300$
B	$B \geq 250$
C	$C \leq 3000$
D	$630 \geq D \geq 660$
E	$E = A + 630$
θ	$\theta \leq 15^\circ$

Рис. 4-22

Вариант В – продольный воздуховод






Рис. 4-23

A	$A \geq 300$
B	$B \geq 250$
C	$C \leq 3000$
D	$D \geq 1290$
E	$E = A + 1290$
θ	$\theta \leq 15^\circ$

Воздуховоды для блоков 24-32HP

Только поперечный воздуховод



12 винтов-саморезов
ST3.9




Рис. 4-24

A	$A \geq 300$
B	$B \geq 250$
C	$C \leq 3000$
D	$740 \leq D \leq 770$
E	$E = A + 740$
θ	$\theta \leq 15^\circ$

Статическое давление	Примечание
0 Па	Заводская настройка по умолчанию
0-20 Па	Снимите стальную решетку и присоедините воздуховод длиной менее 3 м
Более 20 Па	Изготовление по специальному заказу

Характеристики вентилятора

По умолчанию внешнее статическое давление на выходах воздуха наружных блоков равно нулю. Со снятой стальной решеткой внешнее статическое давление составляет 20 Па.




Рис. 4-25




Рис. 4-26




Рис. 4-27




Рис. 4-28




Рис. 4-29

Стат.давление	Примечание
0 Па	Заводская настройка по умолчанию
0-20 Па	Снимите стальную решетку и присоедините воздуховод длиной менее 3 м
Более 20 Па	Изготовление по специальному заказу



Рис. 4-30





Рис. 4-31



Рис. 4-32

ЗАЩИТА ОТ СНЕГА

В регионах с сильными снегопадами для предотвращения проникновения в блоки снега на входах и выходах воздуха необходимо установить снегозащитные навесы. Кроме того необходимо поднять блоки выше уровня снежного покрова.



- (1) Главная плата управления
- (2) Плата фильтра источника питания
- (3) Клеммы источника питания
- (4) Клеммная колодка обмена данными
- (5) Блок инвертора компрессора A
- (6) Блок инвертора компрессора B
- (7) Блок вентилятора A
- (8) Блок вентилятора B
- (9) Дроссель A
- (10) Дроссель B


1. Перед монтажом или техническим обслуживанием электрического блока управления отсоедините его от источника электропитания!
2. Чтобы целиком снять электрический блок управления, сначала удалите хладагент из системы, затем отсоедините трубы, соединяющие блок с теплообменником хладагента, расположенные в нижней части блока управления, и отсоедините все кабели, соединяющие электрический блок управления с внутренними элементами кондиционера.
3. Изображения изделия приведены только для справочных целей. Реальное изделие может несколько отличаться в зависимости от модели и модификации.

ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛИ

1. Блоки 8НР-22НР. Демонтируйте левую и правую стойки. Выверните 4 винта из левой и правой стоек (см. рис. 4-31). Поверните обе стойки, затем приподнимите их на 2 мм, чтобы снять (см. рис. 4-32). Блоки 24НР-32НР. Демонтируйте левую, правую и среднюю стойки. Выверните 6 винтов из левой и правой стоек (см. рис. 4-31). Затем снимите стойки (см. рис. 4-32). Блоки 24НР-32НР. Демонтируйте левую, правую и среднюю стойки. Выверните 6 винтов из левой и правой стоек (см. рис. 4-31).

2. Демонтируйте верхнюю панель: Отверните 4 винта (блоки 8НР-22НР) или 6 винтов (блоки 24НР-32НР), расположенных с левой и правой сторон верхней панели (см. рис. 4-31). Демонтируйте верхнюю панель: Отверните 4 винта (блоки 8НР-22НР) или 6 винтов (блоки 24НР-32НР), расположенных с левой и правой сторон верхней панели (см. рис. 4-31 и 4-32). Затем поднимите панель на 3 мм и снимите ее.

3. Демонтируйте нижнюю панель. Отверните 4 винта (блоки 8НР-22НР) или 6 винтов (блоки 24НР-32НР), расположенных с левой и правой сторон нижней панели (см. рис. 4-31 и 4-32), затем поднимите панель на 3 мм и снимите ее.



*1. Перепад высот не может превышать 90 м кроме тех случаев, когда блоки выполнены по специальному заказу (или если наружный блок расположен выше внутреннего блока).

Рис. 5-1




Рис. 5-2

ОСТОРОЖНО

1. Эквивалентная длина каждого ответвительного соединения составляет 0,5 м.
2. Число внутренних блоков, расположенных с каждой стороны U-образного ответвительного соединения, должно быть по возможности одинаковым.
3. Если наружный блок расположен выше и перепад высот превышает 20 м, рекомендуется через каждые 10 м трубопровода газовой линии основной магистрали устанавливать маслоподъемную петлю с размерами, приведенными на рис. 5–2.
4. Если наружный блок расположен ниже и перепад высот превышает 40 м, жидкостную трубу основной магистрали (L1) следует увеличить на один типоразмер.
5. Длина трубопровода между наиболее удаленным внутренним блоком и первым разветвителем внутреннего блока не должна превышать 40 м, кроме случаев, когда выполняются указанные ниже условия. В последнем случае допустима длина трубопровода до 90 м.

Требования к длине трубопровода и перепаду высот приведены в табл. 5–1 и полностью описаны далее (см. рис. 5–1).

1. Требование 1. Общая длина трубопроводов системы хладагента не должна превышать 1000 м. При расчете общей длины трубопроводов фактическую длину основных труб внутренних блоков (трубопровода между первым внутренним рефнетом и всеми остальными внутренними рефнетами с L2 по L9), следует удвоить.

2. Требование 2. Длина трубопровода между наиболее удаленным внутренним блоком (N10) и наружным блоком (L) не должна превышать 175 м (фактическая длина) и 200 м (эквивалентная длина). (Эквивалентная длина каждого рефнета составляет 0,5 м.)

3. Требование 3. Длина трубопровода между наиболее удаленным внутренним блоком (N10) и первым рефнетом не должна превышать 40 м, если только не удовлетворяются приведенные ниже условия и не приняты указанные ниже меры. В последнем случае допустима длина трубопровода до 90 м.

ВЫБОР ДИАМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ

Условия:

а) Длина каждого вспомогательного трубопровода ответвления (от каждого внутреннего блока до ближайшего к нему рефнета) не превышает 20 м (каждая из длин от «а» до «j» ≤ 20 м).

б) Разница длин {трубопровода от первого внутреннего рефнета (А) до наиболее удаленного внутреннего блока (N10)} и {трубопровода от первого внутреннего рефнета (А) до ближайшего внутреннего блока (N1)} не превышает 40 м. То есть $(L5+L8+L9+j) - (\Sigma\{L2 \text{ to } L3\} + a) \leq 40$ м.

Меры:

а) Увеличить диаметр основных труб внутренних блоков (трубопровода между первым внутренним рефнетом и всеми остальными рефнетами с L2 по L9), как указано далее, за исключением основных труб внутреннего блока, которые уже имеют такой же диаметр, как основная труба (L1), и увеличение диаметра которых не требуется.

Ø9,53→Ø12,7	Ø12,7→Ø15,9	Ø15,9→Ø19,1
Ø19,1→Ø22,2	Ø22,2→Ø25,4	Ø25,4→Ø28,6
Ø28,6→Ø31,8	Ø31,8→Ø38,1	Ø38,1→Ø41,3
Ø41,3→Ø44,5	Ø44,5→Ø54,0	

4. Требование 4. Наибольший перепад высот между внутренним и наружным блоками не должен превышать 90 м (если наружный блок расположен выше) или 110 м (если наружный блок расположен ниже). Кроме того, должно выполняться следующее. (i) Если наружный блок расположен выше и перепад высот превышает 20 м, рекомендуется через каждые 10 м трубопровода газовой линии основной магистрали установить маслоподъемную петлю с размерами, указанными на рис. 5–2. (ii) Если наружный блок расположен ниже и перепад высот превышает 40 м, необходимо увеличить диаметр жидкостного трубопровода основной магистрали (L1) на один размер.

5. Требование 5. Наибольший перепад высот между внутренними блоками не должен превышать 30 м.




Рис. 5-3

Определение названий трубопроводов

Таблица 5–2. Определение названий трубопроводов

Название трубопровода	Код (см. рис. 5.1)
Магистральный трубопровод	L1
Основная труба внутреннего блока	$L_2 \sim L_9$
Вспомогательный трубопровод внутреннего блока	a, b, c, d,...j
Рефнеты внутренних блоков	A, B, C, D, E, F, G, H, I

Выбор труб и наборов рефнетов для магистрального трубопровода (L1) и основных трубопроводов внутренних блоков (с L2 по L16)

Таблица 5-3 Магистральный трубопровод (L1),
основные трубопроводы внутренних блоков (L2 - L9)

Производительность внутренних блоков A (×100 Вт)	Диаметр основной трубы (мм)		
	Газовая линия	Жидкостная линия	Подходящий рефнет
A < 168	Ø15,9	Ø9,53	KJR101E
168 ≤ A < 224	Ø19,1	Ø9,53	KJR101E
224 ≤ A < 330	Ø22,2	Ø9,53	KJR102E
330 ≤ A < 470	Ø28,6	Ø12,7	KJR103E
470 ≤ A < 710	Ø28,6	Ø15,9	KJR103E
710 ≤ A < 1040	Ø31,8	Ø19,1	KJR103E
1040 ≤ A < 1540	Ø38,1	Ø19,1	KJR104E
1540 ≤ A < 1800	Ø41,3	Ø19,1	KJR105E

Выбор трубы основной магистрали (L1) и рефнета первого внутреннего блока (A)

Для трубы основной магистрали (L1) и рефнета первого внутреннего блока (A) следует выбрать наибольший из типоразмеров, указанных в табл. 5–3, 5–4 / 5–5.

Пример. Магистральный трубопровод L1 системы наружным блоком 16HP. При условии, что эквивалентная длина всех жидкостных трубопроводов ≥90 м, согласно таблице 5-5 диаметр трубы основной магистрали составляет Ø 31,8/Ф15,9. Исходя из того, что мощность всех внутренних блоков составляет 448, мы на основании таблицы 5-3 можем определить, что диаметр трубы магистрального трубопровода составляет Ø28,6/Ø12,7. Выбирая максимальные значения, принимаем диаметр трубы основной магистрали равным Ø38,1/Ø22,2.

Таблица 5–4. Выбор основной трубы (L1) и первого внутреннего ответвительного соединения (A)

Модель	Диаметр основной трубы (в мм) при эквивалентной длине всех жидкостных труб <90 м		
	Газовая линия	Жидкостная линия	Первый рефнет
8HP	Ø19,1	Ø9,53	KJR102E
10HP	Ø22,2	Ø9,53	KJR102E
12–14HP	Ø25,4	Ø12,7	KJR102E
16HP	Ø28,6	Ø12,7	KJR103E
18–24HP	Ø28,6	Ø15,9	KJR103E
26–32 л.с.	Ø31,8	Ø19,1	KJR103E

Таблица 5.5. Выбор трубы основной магистрали (L1) и рефнета первого внутреннего блока(A)

Модель	Диаметр трубы магистрального трубопровода (мм) при эквивалентной длине всех жидкостных трубопроводов ≥ 90 м		
	Газовая линия	Жидкостная линия	Первый рефнет
8HP	Ø22,2	Ø12,7	KJR102E
10HP	Ø25,4	Ø12,7	KJR102E
12–14HP	Ø28,6	Ø15,9	KJR103E
16HP	Ø31,8	Ø15,9	KJR103E
18–24HP	Ø31,8	Ø19,1	KJR103E
26–32HP	Ø38,1	Ø22,2	KJR104E

Выбор вспомогательных труб внутренних блоков (с «а» по «j»)

Табл. 5-6

Производительность внутренних блоков А (×100 Вт)	Длина трубы ответвления ≤ 10 м		Длина трубы ответвления > 10 м	
	Труба газовой линии (мм)	Жидкостная труба (мм)	Труба газовой линии (мм)	Жидкостная труба (мм)
A > 45	Ø12,7	Ø6,4	Ø15,9	Ø9,5
A>56	Ø15,9	Ø9,5	Ø19,1	Ø12,7

Пример выбора трубопровода хладагента


Приведенный ниже пример иллюстрирует процедуру выбора трубопровода для наружного (16HP) и 10 внутренних блоков. Общая эквивалентная длина жидкостного трубопровода системы превышает 90 м; длина трубопровода между наиболее удаленным внутренним блоком и первым рефнетом внутреннего блока - менее 40 м; вспомогательный трубопровод каждого внутреннего блока (от внутреннего блока до ближайшего рефнета) короче 10 м, см. рис. 5–3.

- ❖ Выбор вспомогательных труб внутренних блоков
- ❖ Для выбора вспомогательных труб внутренних блоков (a-j) обратитесь к таблице 5–6.
- ❖ Выбор основных труб и рефнетов внутренних блоков (от В до I)
- ❖ Суммарная производительность внутренних блоков (N3 и N4), расположенных после рефнета D, составляет $5,6 + 5,6 = 11,2$ кВт. См. табл. 5–3. Диаметр труб основного трубопровода внутреннего блока L4 составляет Ø15,9/Ø9,53. В качестве рефнета D используется KJR101E.
- ❖ Общая производительность внутренних блоков (с N1 по N4), расположенных после рефнета В, составляет $5,6 \times 4 = 22,4$ кВт. См. табл. 5–3.
- ❖ Диаметр труб основного трубопровода внутреннего блока L4 составляет Ø22,2/Ø9,53. В качестве рефнета В используется KJR102E.
- ❖ Другие основные трубопроводы внутренних блоков и рефнеты выбираются аналогичным образом.
- ❖ Выбор трубы основного трубопровода и рефнета внутреннего блока А.

Общая производительность внутренних блоков (с N1 по N10), расположенных после рефнета внутреннего блока А, составляет $5,6 \times 6 + 2,8 \times 4 = 44,8$ кВт. Общая эквивалентная длина трубопровода системы превышает 90 м. Общая мощность наружных блоков составляет 16 л.с. См. таблицы 5-3 и 5-5. Диаметр труб основной магистрали L1 выбираем как большее значение из Ø28,6 / Ø12,7 и Ø31,8 / Ø15,9; следовательно, это Ø31,8 / Ø15,9. В качестве рефнета А используется FQZHN-03 D.

Монтаж рефнетов

Рефнеты внутренних блоков можно монтировать горизонтально или вертикально. Для предотвращения неравномерного распределения хладагента и возможных неисправностей горизонтальные рефнеты следует устанавливать под углом к горизонтالي не более 10° . См. рисунок 5–4.



Продувка трубопровода

Для удаления грязи, других частиц и влаги, которые могут привести к отказу компрессора, если система не будет продута перед эксплуатацией, трубопроводы хладагента необходимо продуть азотом. Трубопроводы необходимо продуть после присоединения, за исключением завершающих соединений с внутренними блоками. То есть продувку необходимо выполнить после присоединения наружных блоков, но до присоединения внутренних блоков.

ОСТОРОЖНО

- ❖ Для продувки используйте только азот. Продувка двуокисью углерода создает опасность того, что в трубопроводе останется конденсат. Для продувки запрещается использовать кислород, воздух, хладагент, горючие и токсичные газы. Использование таких газов может стать причиной воспламенения или взрыва.

Трубопроводы жидкостной и газовой сторон можно продувать одновременно. Или, в качестве альтернативы, одну сторону можно продуть сначала, а затем повторить шаги с 1 по 8 для другой стороны. Процедура продувки осуществляется следующим образом.

1. Закройте входы и выходы внутренних блоков, чтобы предотвратить проникновение грязи во время продувки труб. (Продувку труб следует выполнять перед присоединением к системе трубопроводов внутренних блоков).
2. Присоедините к баллону с азотом редукционный клапан.
3. Присоедините выход редукционного клапана ко входу жидкостной трубы (или трубы газовой линии) наружного блока.
4. Закройте все отверстия на стороне жидкости (газа) заглушками, за исключением отверстия внутреннего блока, расположенного дальше всего от наружных блоков («внутренний блок А» на рис. 5–13).
5. Начните открывать клапан баллона с азотом и постепенно увеличивайте давление до 0,5 МПа.
6. Подождите, пока азот не протечет до отверстия наружного блока «А».
7. Продуйте первое отверстие.
- а) Плотно закройте отверстие внутреннего блока А подходящим материалом, таким как пакет или кусок ткани.
- б) Когда давление станет слишком большим, чтобы удерживать его рукой, быстро уберите руку и дайте газу выйти.
- с) Повторяйте продувку аналогичным образом, пока из трубопровода не перестанет выходить грязь или влага. Проверьте с помощью чистой ткани, выходит ли грязь или влага. После окончания продувки герметично закройте отверстие.
8. Аналогичным образом продуйте остальные отверстия в последовательности от внутреннего блока А к наружным блокам. См. рис. 5–14.
9. После окончания продувки надежно загерметизируйте все отверстия, выходящие в атмосферу, для предотвращения проникновения загрязнений и влаги.




Рис. 5-5

Испытания на герметичность

Для предотвращения неполадок, обусловленных утечкой хладагента, перед вводом системы в эксплуатацию необходимо провести испытания на герметичность.

ОСТОРОЖНО

- ❖ Для испытаний на герметичность следует использовать только сухой азот. Для испытаний на герметичность запрещается использовать кислород, воздух, горючие и токсичные газы. Использование таких газов может стать причиной воспламенения или взрыва.
- ❖ Убедитесь в том, что все запорные вентили наружных блоков закрыты.

Проверка на герметичность осуществляется следующим образом.

1. После завершения монтажа системы трубопроводов и присоединения наружных и внутренних блоков вакуумируйте трубопроводы до давления $-0,1$ МПа.
2. Заправьте трубопроводы внутренних блоков азотом до давления 0,3 МПа через клапаны Шредера на запорных вентиле жидкости и газа и подождите не менее 3 минут (не открывайте запорные вентили жидкости и газа). Следите за показаниями манометра, чтобы убедиться в отсутствии сильных течей. При наличии сильных течей показания манометра будут быстро падать

3. При отсутствии сильных течей заправьте трубопроводы азотом до давления 1,5 МПа и подождите не менее 3 минут. Следите за показаниями манометра, чтобы убедиться в отсутствии слабых течей. При наличии слабых течей показания манометра будут заметно падать.
4. При отсутствии слабых течей заправьте трубопроводы азотом до давления 4 МПа и подождите не менее 24 часов, чтобы убедиться в отсутствии микротечей. Обнаружение микротечей затруднительно. Чтобы убедиться в отсутствии микротечей, компенсируйте изменения температуры окружающего воздуха на протяжении испытательного периода, корректируя эталонное давление на 0,01 МПа на каждый 1 °С разницы температуры. Скорректированное эталонное давление = давление при нагнетании + (температура в момент наблюдения – температура при нагнетании) × 0,01 МПа. Сравните наблюдаемое давление со скорректированным эталонным давлением. Если давления одинаковы, трубопроводы прошли испытания на герметичность. Если наблюдаемое давление меньше, чем скорректированное эталонное давление, в трубопроводе имеется микротечь.
5. При обнаружении микротечи обратитесь к следующему разделу «Обнаружение течей». После нахождения и устранения течи испытания на герметичность следует повторить.
6. Если вакуумная сушка не будет выполняться непосредственно после завершения испытаний на герметичность, уменьшите давление в системе до 0,5–0,8 МПа и оставьте систему под давлением до тех пор, пока не будете готовы приступить к вакуумной сушке.




Рис. 5-6

Обнаружение течей

Типовые методы обнаружения течи приведены далее.

1. Обнаружение по звуку: относительно сильные течи можно определить по звуку.
2. Обнаружение прикосновением рукой: возьмитесь рукой за соединение трубы, чтобы почувствовать выходящий газ.
3. Обнаружение с помощью мыльного раствора: незначительные течи можно найти по образованию пузырьков после нанесения на соединение мыльного раствора.

Вакуумная сушка

Вакуумная сушка выполняется с целью удаления из системы влаги и неконденсирующихся газов. Удаление влаги предотвращает образование льда, а также окисление медных трубопроводов и других внутренних элементов. Наличие в системе частиц льда приводит к нарушению работы, а частицы окислившейся меди могут стать причиной повреждения компрессора. Наличие в системе неконденсирующихся газов приведет к колебаниям давления и низкой эффективности теплообмена. Вакуумная сушка также служит дополнительным способом обнаружения течей (в дополнение к испытаниям на герметичность).

ОСТОРОЖНО

- ❖ Перед проведением вакуумной сушки убедитесь в том, что запорные клапаны всех наружных блоков плотно закрыты.
- ❖ После завершения вакуумной сушки и выключения вакуумно-го насоса низкое давление в трубопроводе может привести к засасыванию в систему кондиционирования смазки вакуумного насоса. Это также может произойти в случае непредвиденного выключения вакуумно-го насоса во время вакуумной сушки. Смешивание смазки насоса с компрессорным маслом. Может привести к неисправности компрессора, поэтому для предотвращения проникновения в систему трубопроводов смазки насоса необходимо использовать обратный клапан.

Во время вакуумной сушки вакуумный насос используется для понижения давления до такой величины, при которой вся находящаяся в системе влага испаряется. При давлении 5 мм рт. ст. (на 755 мм рт. ст. ниже стандартного атмосферного давления) точка кипения воды составляет 0 °С. Поэтому необходимо использовать вакуумный насос, способный поддерживать давление -756 мм рт. ст. или менее. Рекомендуется использовать вакуумный насос производительностью не менее 4 л/с, обеспечивающий падение давления до 0,02 мм рт. ст. Вакуумная сушка осуществляется следующим образом.

1. Присоедините синий шланг (сторона низкого давления) манометра к запорному вентилю трубы газовой линии наружного блока, красный шланг (сторона высокого давления) – к запорному вентилю жидкостной трубы наружного блока, а желтый шланг – к вакуумному насосу.
2. Включите вакуумный насос, затем откройте вентили манометра и начните вакуумирование системы.
3. Через 30 минут закройте вентили манометра.
4. Еще через 5–10 минут проверьте показания манометра. Если показания манометра вернулись на ноль, проверьте трубопроводы хладагента на наличие утечек.
5. Повторно откройте вентили манометра и продолжайте вакуумировать систему не менее 2-х часов, пока разница давлений не составит 0,1 МПа или более. После достижения разницы давлений не менее 0,1 МПа продолжайте вакуумную сушку в течение 2-х часов.

6. Закройте вентили манометра, затем выключите вакуумный насос.
7. Через один час проверьте показания манометра. Если давление в трубопроводе не возросло, процедура завершена. Если давление возросло, выполните поиск утечек.
8. После завершения вакуумной сушки с целью подготовки к заправке хладагента, оставьте синий и красный шланги присоединенными к манометру и к запорным вентилям наружного блока.

Заправка хладагента ОСТОРОЖНО




Рис. 5-7

- ❖ Заправляйте хладагент только после выполнения испытаний на герметичность и вакуумной сушки.
- ❖ Не заправляйте больше хладагента, чем требуется, поскольку это может привести к гидравлическому удару.
- ❖ Используйте только хладагент R410A, заправка неподходящего вещества может привести к взрыву или несчастному случаю.
- ❖ Для обеспечения необходимой стойкости при работе под давлением и предотвращения проникновения в систему посторонних материалов, используйте только инструменты и оборудование, предназначенные для работы с хладагентом R410A.
- ❖ При работе с хладагентом соблюдайте действующие нормы и правила.
- ❖ При заправке хладагента обязательно используйте защитные очки и перчатки.
- ❖ Баллоны с хладагентом следует открывать медленно.

Расчет дополнительного количества хладагента

В зависимости от длин и диаметров жидкостных труб наружного и внутреннего блоков может требоваться заправка дополнительного количества хладагента. В таблице 5–9 указано дополнительное количество хладагента, необходимое на каждый метр эквивалентной длины трубы для различных диаметров труб. Общее дополнительное количество хладагента вычисляется посредством суммирования дополнительных количеств хладагента для каждой жидкостной трубы внутренних и наружных блоков. В качестве примера приведена следующая формула, в которой эквивалентные длины труб различных диаметров обозначены символами с T1 по T8. Эквивалентную длину трубы каждого рефнета принимают равной 0,5 м.

Таблица 5-7

Диаметр жидкостной трубы (мм)	Дополнительное количество хладагента на каждый метр эквивалентной длины трубы (кг)
Ø6,4	0,022 кг
Ø9,5	0,057 кг
Ø12,7	0,110 кг
Ø15,9	0,170 кг
Ø19,1	0,260 кг
Ø22,2	0,360 кг
Ø25,4	0,520 кг
Ø28,6	0,680 кг

Дополнительная заправка хладагентом R (кг) = (T1 при Ø6,35) × 0,022 + (T2 при Ø9,53) × 0,057 + (T3 при Ø12,7) × 0,110 + (T4 при Ø15,9) × 0,170 + (T5 при Ø19,1) × 0,260 + (T6 при Ø22,2) × 0,360 + (T7 при Ø25,4) × 0,520 + (T8 при Ø28,6) × 0,680.

Обнаружение течей

- Предусмотрен следующий порядок заправки хладагента.
1. Рассчитайте дополнительное количество хладагента R (кг) .
 2. Поставьте баллон с хладагентом R410A на весы. Переверните баллон дном вверх, чтобы заправляемый хладагент находился в жидком

состоянии (хладагент R410A представляет собой смесь двух химических веществ. состояние (хладагент R410A представляет собой смесь двух химических веществ. Заправка в систему газообразного хладагента R410A может привести к тому, что состав заправленного хладагента будет неправильным).

3. После вакуумной сушки синий и красный шланги от манометра следует оставить присоединенными к манометру и запорным вентилям главного блока.

4. Присоедините желтый шланг от манометра к баллону с хладагентом R410A.

5. Ослабьте расположенный в месте соединения желтого шланга с манометром, затем приоткройте баллон с хладагентом, чтобы хладагент вытеснил воздух из желтого шланга. После вытеснения воздуха из желтого шланга надежно затяните соединение желтого шланга и манометра.

6. Осторожно: отрывайте баллон медленно, чтобы предотвратить обморожение рук.

7. Чтобы начать заправку хладагентом, откройте три вентиля, расположенные у манометра.

8. Когда будет заправлено количество хладагента R (кг), закройте эти три вентиля. Если количество заправленного хладагента не достигло R (кг), однако дальнейшая заправка хладагента невозможна, закройте три вентиля, расположенные у манометра, дайте наружным блокам поработать в режиме охлаждения, затем откройте желтый и синий вентиля. Продолжайте заправку блока, пока не будет заправлено R (кг) хладагента, затем закройте желтый и синий вентиля.

Примечание: Перед эксплуатацией системы необходимо выполнить все проверки, предписанные перед вводом в эксплуатацию, и открыть все запорные вентиля, поскольку работа системы.




Рис. 5-8

Заправка хладагента

ОСТОРОЖНО

- ❖ Заправляйте хладагент только после выполнения испытаний на герметичность и вакуумной сушки.
- ❖ Не заправляйте больше хладагента, чем требуется, поскольку это может привести к гидравлическому удару.
- ❖ Используйте только хладагент R410A, заправка неподходящего вещества может привести к взрыву или несчастному случаю.
- ❖ Для обеспечения необходимой стойкости при работе под давлением и предотвращения проникновения в систему посторонних материалов, используйте только инструменты и оборудование, предназначенные для работы с хладагентом R410A.
- ❖ При работе с хладагентом соблюдайте действующие нормы и правила.
- ❖ При заправке хладагента обязательно используйте защитные очки и перчатки.
- ❖ Баллоны с хладагентом следует открывать медленно.

Расчет дополнительного количества хладагента

В зависимости от длин и диаметров жидкостных труб наружного и внутреннего блоков может потребоваться заправка дополнительного количества хладагента. В таблице 5–9 указано дополнительное количество хладагента, необходимое на каждый метр эквивалентной длины трубы для различных диаметров труб. Общее дополнительное количество хладагента вычисляется посредством суммирования дополнительных количеств хладагента для каждой жидкостной трубы внутренних и наружных блоков. В качестве примера приведена следующая формула, в которой эквивалентные длины труб различных диаметров обозначены символами с T1 по T8.

Эквивалентную длину трубы каждого рефнета принимают равной 0,5 м.

Диаметр жидкостной трубы (мм)	Дополнительное количество хладагента на каждый метр эквивалентной длины трубы (кг)
Ø6,4	0,022 кг
Ø9,5	0,057 кг
Ø12,7	0,110 кг
Ø15,9	0,170 кг
Ø19,1	0,260 кг
Ø22,2	0,360 кг
Ø25,4	0,520 кг
Ø28,6	0,680 кг

Дополнительная заправка хладагентом R (кг) = (T1 при Ø6,35) × 0,022 + (T2 при Ø9,53) × 0,057 + (T3 при Ø12,7) × 0,110 + (T4 при Ø15,9) × 0,170 + (T5 при Ø19,1) × 0,260 + (T6 при Ø22,2) × 0,360 + (T7 при Ø25,4) × 0,520 + (T8 при Ø28,6) × 0,680.

Обнаружение течей

Предусмотрен следующий порядок заправки хладагента.

1. Рассчитайте дополнительное количество хладагента R (кг) .
2. Поставьте баллон с хладагентом R410A на весы. Переверните баллон дном вверх, чтобы заправляемый хладагент находился в жидком состоянии (хладагент R410A представляет собой смесь двух химических веществ. Заправка в систему газообразного хладагента R410A может привести к тому, что состав заправленного хладагента будет неправильным).
3. После вакуумной сушки синий и красный шланги от манометра следует оставить присоединенными к манометру и запорным вентилям главного блока.
4. Присоедините желтый шланг от манометра к баллону с хладагентом R410A.
5. Ослабьте расположенный в месте соединения желтого шланга с манометром, затем приоткройте баллон с хладагентом, чтобы хладагент вытеснил воздух из желтого шланга. После вытеснения воздуха из желтого шланга надежно затяните соединение желтого шланга и манометра.
6. Осторожно: отрывайте баллон медленно, чтобы предотвратить обморожение рук.
7. Чтобы начать заправку хладагентом, откройте три вентиля, расположенные у манометра.
8. Когда будет заправлено количество хладагента R (кг), закройте эти три вентиля. Если количество заправленного хладагента не достигло R (кг), однако дальнейшая заправка хладагента невозможна, закройте три вентиля, расположенные у манометра, дайте наружным блокам поработать в режиме охлаждения, затем откройте желтый и синий вентили. Продолжайте заправку блока, пока не будет заправлено R (кг) хладагента, затем закройте желтый и синий вентили.

Примечание: Перед эксплуатацией системы необходимо выполнить все проверки, предписанные перед вводом в эксплуатацию, и открыть все запорные вентили, поскольку работа системы с закрытыми запорными вентилями приведет к повреждению компрессора.




Рис. 5–8

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Общие сведения

ОСТОРОЖНО

- ❖ Все работы по монтажу и электропроводке должны выполнять сертифицированные и допущенные к работе специалисты надлежащей квалификации в соответствии со всеми действующими нормами и правилами.
- ❖ Электрические системы должны быть заземлены в соответствии со всеми действующими нормами и правилами.
- ❖ В соответствии с действующими нормами и правилами необходимо установить выключатели остаточного тока и устройства защитного отключения (защитные выключатели замыкания на землю).
- ❖ Схемы электропроводки, приведенные в данном руководстве, служат только в качестве общих указаний, они не предназначены и не содержат всех подробностей для монтажа конкретной системы.
- ❖ Как правило, трубопровод хладагента, силовая и сигнальная электропроводки проходят параллельно. Однако сигнальную электропроводку не следует связывать с трубопроводом хладагента и силовой электропроводкой. Для предотвращения помех сигналам, силовую и сигнальную электропроводку не следует проводить в одном кабелепроводе. Если ток потребления меньше 10 А, силовую и сигнальную электропроводку не следует проводить в одном кабелепроводе. Если ток потребления менее 10 А, следует использовать отдельные кабелепроводы. Если ток потребления в диапазоне от 10 до 50 А, расстояние между кабелепроводами должно быть не менее 500 мм.
- ❖ Оборудование соответствует следующим нормам и правилам.
- ❖ Согласно стандарту EN/IEC 61000-3-12 мощность короткого замыкания Ssc в месте подключения источника потребителя к коммунальной системе должна быть равна или больше минимального значения Ssc.
- ❖ В европейском и международном стандарте EN/IEC 61000-3-12 указаны предельные значения гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к коммунальным низковольтным системам, потребляющим ток > 16 А и ≤ 75 А на фазу.
- ❖ При необходимости монтажник или пользователь оборудования должен проконсультироваться с оператором распределительной сети и убедиться в том, что оборудование подключено только к сети электропитания с мощностью короткого замыкания Ssc, равной или превышающей минимальное значение Ssc.

- ❖ Европейский и международный технический стандарт устанавливает предельные значения изменения напряжения, колебаний напряжения и пульсаций в коммунальных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током ≤ 75 А.
- ❖ Европейский и международный технический стандарт устанавливает предельные значения для гармонических токов, создаваемых оборудованием.

Таблица 6-1

	Минимальное значение S_{sc} (кВА)
8НР	5207
10НР	5447
12НР	5687
14НР	5863
16НР	6023
18НР	6183

ПРИМЕЧАНИЕ

- ❖ Кабель питания для этих моделей выбирается отдельно, в соответствии с действующими нормативами.
- ❖ Указанные в таблице сечение и длина проводки обеспечивают падение сетевого напряжения не более 2 %. Если длина превышает указанное значение, выберите диаметр кабеля в соответствии с соответствующим стандартом.

Силовая электропроводка

При проектировании и монтаже силовой электропроводки необходимо придерживаться следующих требований.

- ❖ Для внутренних и наружных блоков необходимо предусмотреть отдельные линии электропитания.
- ❖ Все внутренние блоки, входящие в систему (то есть все внутренние блоки, присоединенные к одному и тому же комплекту наружных блоков)
- ❖ При проектировании и монтаже силовой электропроводки необходимо придерживаться следующих требований.
- ❖ Для внутренних и наружных блоков необходимо предусмотреть отдельные линии электропитания.
- ❖ Все внутренние блоки, входящие в систему (то есть все внутренние блоки, присоединенные к одному и тому же комплекту наружных блоков) должны быть подключены к одной силовой цепи с общей линией электропитания, выключателем остаточного тока, устройством защитного отключения (защитным выключателем замыкания на землю) и ручным выключателем, как показано на рис. 6-1. Не следует устанавливать отдельные защитные устройства и ручные выключатели для каждого внутреннего блока. Все внутренние блоки в системе должны включаться и выключаться одновременно. Это необходимо потому, что если работающий внутренний блок внезапно выключится, а наружные блоки будут продолжать работать, то испаритель выключившегося блока замерзнет, поскольку хладагент будет продолжать течь к этому блоку (расширительный клапан которого будет открыт), а вентилятор будет выключен. Продолжающие работать внутренние блоки не будут получать достаточное количество хладагента, поэтому эффективность их работы снизится. Кроме того, жидкий хладагент, возвращающийся от выключенного блока непосредственно в компрессор, создаст гидравлический удар, который может повредить компрессор.
- ❖ Характеристики проводов электропитания и сетевых выключателей наружных блоков приведены в таблице 6-2 «Электрические характеристики».

Силовая электропроводка наружного блока




Рис. 6-1

Электропроводка внутреннего блока




Рис. 6-2

ОСТОРОЖНО

- ❖ Все внутренние блоки, входящие в систему, должны быть подключены к одной силовой цепи с общей линией электропитания.
- ❖ Силовую и сигнальную электропроводки не следует проводить в одном кабелепроводе. Если ток потребления менее 10 А, расстояние между кабелепроводами для силовой и сигнальной электропроводок должно быть не менее 300 мм. Если ток потребления находится в диапазоне от 10 до 50 А, расстояние между кабелепроводами должно быть не менее 500 мм.
- ❖ Необходимо задать адрес для каждого наружного блока в комбинации наружных блоков.

Подключение электропроводки к клеммам 3-фазного электропитания наружного блока

380-415 В, 3 фазы, 50/60 Гц




Рис. 6-3

Установка хомутов кабеля электропитания

ОСТОРОЖНО

- ❖ Сначала подключите провода к клеммам, а потом зафиксируйте их в зажиме, поскольку в противном случае выполнить монтаж будет сложнее.
- ❖ При монтаже основного силового кабеля снимайте изоляцию только на нужной длине в соответствии с формой канавки и расположением кабельного зажима.
- ❖ При затягивании трех фиксирующих винтов следует добиться такого зазора, который бы обеспечивал перемещение проводов не более чем на 2 мм при прилагаемом к ним усилии в 100 Н. При слишком сильной затяжке можно повредить защитную изоляцию силового провода.

Входящий в комплект поставки кабельный зажим состоит из двух элементов – основания и верхней части. Основание прикреплено к щите управления, под контактной колодкой. Верхняя часть упакована в комплекте с другим дополнительным оборудованием. Для фиксации провода можно использовать обе стороны верхней части зажима. Выберите подходящую сторону для закрепления провода в соответствии с его сечением. Верхняя часть кабельного зажима притягивается к нижней двумя винтами M4x30 мм. Если площадь сечения силового кабеля меньше 10 мм², зажимайте его целиком. При снятии наружной изоляции необходимо убедиться в том, что сумма длины снимаемой изоляции и длины зажима не превышает 70 мм. Показано на рис.6-4.




Рис. 6-4

Если площадь сечения силового кабеля больше 10 мм², зажимайте силовые провода по-отдельности. При снятии наружной изоляции необходимо убедиться в том, что сумма длины снимаемой изоляции и длины зажима находится в пределах 100–200 мм, как показано на Рис. 6-5.




Рис. 6-5

Электрические характеристики наружных блоков

Провода и сетевой выключатель наружного блока следует выбирать в соответствии с действующими нормами и правилами, на основе следующей таблицы.

Таблица 6-2

Система	Наружный блок				Потребляемый ток			Компрессор		OFM	
	Напряжение (В)	Гц	Мин. (В)	Макс. (В)	MCA (А)	TOCA (А)	MFA (А)	MSC (А)	RLA (А)	кВт	Макс. ток нагрузки (А)
8HP	380~415	50/60	342	440	24	30,9	35	-	10	0,56	6,3
10HP	380~415	50/60	342	440	25,2	30,9	35	-	10,6	0,56	6,3
12HP	380~415	50/60	342	440	26,4	31,5	35	-	15,4	0,56	6,9
14HP	380~415	50/60	342	440	33,1	40,3	45	-	25,8	0,92	7,3
16HP	380~415	50/60	342	440	33,1	40,3	45	-	25,8	0,92	7,3
18HP	380~415	50/60	342	440	34,8	41,2	45	-	26,2	0,92	8,2
20HP	380~415	50/60	342	440	45,9	60,1	70	-	18+17	0,56 + 0,56	10,9
22HP	380~415	50/60	342	440	47,9	60,1	70	-	19 + 18	0,56 + 0,56	10,9
24 л.с.	380~415	50/60	342	440	54,5	62,3	70	-	20.8+20.6	0,92 + 0,92	13,1
26HP	380~415	50/60	342	440	52,9	62,3	70	-	20 + 19,8	0,92 + 0,92	13,1
28HP	380~415	50/60	342	440	58,7	64,1	70	-	22 + 21,8	0,92 + 0,92	14,9
30HP	380~415	50/60	342	440	64,9	72,5	80	-	20 + 30	0,92 + 0,92	14,9
32HP	380~415	50/60	342	440	66,9	72,5	80	-	22 + 30	0,92 + 0,92	14,9

Примечания:

1. Устройства предназначены для подключения к электросети с напряжением, укладывающимся в определенный диапазон. Максимально допустимое отклонение напряжения между фазами составляет 2%.
2. Сечение проводов определяется максимальным значением MCA.
3. TOCA обозначает величину общего максимального тока каждого составного блока в амперах.
4. MFA служит для выбора выключателей максимального тока и устройств защитного отключения.
5. MSC обозначает максимальный ток при пуске компрессора в амперах.
6. RLA определяется при следующих условиях: температура в помещении 27 °C по сух. терм., 19 °C по влажн. терм., температура наружного воздуха 35 °C по сух. терм.

Замечание:

MCA: мин. ток в цепи (А)

TOCA: общий максимальный ток (А)

MFA: макс. ток предохранителя (А)

MSC: макс. пусковой ток (А)

RLA: номинальный ток нагрузки (А)

ДВНБ: электродвигатель вентилятора наружного блока

FLA: ток полной нагрузки (А)

KW: номинальная выходная мощность электродвигателя (кВт)

СИГНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

При проектировании и монтаже сигнальной электропроводки необходимо придерживаться следующих требований:

- ❖ Сигнальную электропроводку следует выполнять трехжильным экранированным кабелем с сечением жилы 0,75 мм²
- ❖ Сигнальная электропроводка внутреннего блока.
- ❖ Блоки необходимо соединить последовательно проводами связи P, Q, E от наружного блока до последнего внутреннего блока, как показано на рис. 6–6. У последнего внутреннего блока клеммы P и Q необходимо соединить резистором с номиналом 120 Ом. После последнего внутреннего блока сигнальную электропроводку НЕ СЛЕДУЕТ прокладывать обратно к наружному блоку, то есть не образовывать замкнутый контур.
- ❖ Провода линии связи P и Q НЕ СЛЕДУЕТ заземлять.
- ❖ Экранирующие оплетки проводов связи следует соединить вместе и заземлить. Заземление можно выполнить посредством соединения с металлическим корпусом возле клемм P, Q, E электрического щитка управления наружного блока.
- ❖ Сигнальная электропроводка наружного блока.
- ❖ Конфигурация сигнальной электропроводки – примеры правильного и неверного выполнения. Клеммы связи наружного блока.






Рис. 6–6

Таблица 6–3. Соединения связи

Клеммы	Соединение
K1, K2, E	Соединены с центральным пультом управления наружного блока
O, A, E	Соединены с цифровым счетчиком электроэнергии
X, Y, E	Соединены с центральным пультом управления внутреннего блока
P, Q, E	Соединяют внутренние блоки и главный наружный блок
H1, H2, E	Соединяют наружные блоки





Соединения связи

Клеммы	Соединение
K1, K2, E	Соединены с центральным пультом управления наружного блока
O, A, E	Соединены с цифровым счетчиком электроэнергии
X, Y, E	Соединены с центральным пультом управления внутреннего блока
P, Q, E	Соединяют внутренние блоки и главный наружный блок
H1, H2, E	Соединяют наружные блоки

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Электропитание (380–415 В, трёхфазное, 50/60 Гц)




Рис. 6–8

НАСТРОЙКИ НАРУЖНОГО БЛОКА НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ




Рис. 6–9

Функции кнопочных переключателей

- 1) MENU [Меню]: Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим меню функций; кратковременно нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню.
- 2) OK [Подтверждаю]: Нажмите, чтобы перейти к меню следующего уровня или подтвердить сделанный выбор.
- 3) UP/DOWN [Вверх/вниз]:
- Служит для выбора различных меню в режиме меню функций.
 - Служит для проверки системы в режиме, отличном от режима меню функций.

УСТАНОВКИ ПОВОРОТНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Определение кодов поворотных переключателей:

Таблица 6-4

S4		000	Стандартное статическое давление (по умолчанию)
		001	Режим низкого статического давления (зарезервировано)
		010	Режим среднего статического давления (зарезервировано)
		011	Режим высокого статического давления (зарезервировано)
		100	Режим сверхвысокого статического давления (зарезервировано)
S5		000	Приоритет автоматического режима (по умолчанию)
		001	Приоритет охлаждения
		010	Приоритет VIP или приоритет частоты выбора
		011	Только нагрев
		100	Только охлаждение
S6-1		000	Зарезервировано
		001	Зарезервировано
		010	Зарезервировано
		011	Зарезервировано
		100	Зарезервировано
S6-2		0	Нет действия (по умолчанию)
		1	Сброс адреса внутреннего блока
S6-3		0	Автоматическая адресация (по умолчанию)
		1	Ручная адресация
S8-1		0	Зарезервировано
S8-2		0	Время запуска 12 минут (по умолчанию)
		1	Время запуска 7 минут
S8-3		0	Зарезервировано
S7		0	Зарезервировано
S13		0	Использование нового центрального пульта управления (по умолчанию)
		1	Использование старого центрального пульта управления

ENC1		0-2	Задание сетевого адреса наружного блока. Следует выбирать только значения 0, 1, 2 (значение по умолчанию 0) 0 выбирается для ведущего блока; 1, 2 — для ведомых блоков
ENC2		0-C	Задание производительности наружного блока. Для блоков от 8HP до 32HP следует выбирать только значения от 0 до C.
ENC4		0-7	Задание сетевого адреса наружного блока. Необходимо выбрать значение от 0 до 7 (значение по умолчанию 0).
ENC3 + S12		0-F	Количество внутренних блоков в диапазоне от 0 до 15
		000	Значение от 0 до 9 на ENC3 обозначает количество внутренних блоков от 0 до 9, значение от A до F на ENC3 – количество внутренних блоков от 10 до 15
		0-F	Количество внутренних блоков в диапазоне от 16 до 31
		001	Значение от 0 до 9 на ENC3 обозначает количество внутренних блоков от 16 до 25, значение от A до F на ENC3 – количество внутренних блоков от 26 до 31
		0-F	Количество внутренних блоков в диапазоне от 32 до 47
		010	Значение от 0 до 9 на ENC3 обозначает количество внутренних блоков от 32 до 41, значение от A до F на ENC3 – количество внутренних блоков от 42 до 47
ENC5		0-F	Количество внутренних блоков в диапазоне от 48 до 63
		011	Значение от 0 до 9 на ENC3 обозначает количество внутренних блоков от 48 до 57, значение от A до F на ENC3 – количество внутренних блоков от 58 до 63
		0	Ночной малошумный режим 6/10 ч (по умолчанию)
		1	Ночной малошумный режим 6/12 ч
		2	Ночной малошумный режим 8/10 ч
		3	Ночной малошумный режим 8/12 ч
		4	Режим без снижения уровня шума
		5	Малошумный режим 1 (ограничена только макс. скорость вращения вентилятора)
		6	Малошумный режим 2 (ограничена только макс. скорость вращения вентилятора)
		7	Малошумный режим 3 (ограничена только макс. скорость вращения вентилятора)
		8	Режим с наименьшим уровнем шума 1 (ограничены макс. скорость вращения вентилятора и частота компрессора)
		9	Режим с наименьшим уровнем шума 2 (ограничены макс. скорость вращения вентилятора и частота компрессора)
		A	Режим с наименьшим уровнем шума 3 (ограничены макс. скорость вращения вентилятора и частота компрессора)
		B	Режим с наименьшим уровнем шума 4 (ограничены макс. скорость вращения вентилятора и частота компрессора)
		F	Выбор малошумного режима с помощью центрального пульта управления (зарезервировано)

Примечание:



означает 0,



означает 1.

Таблица проверок системы

Чтобы войти в режим проверок системы, нажмите кнопку «UP/DOWN», находясь не в режиме меню функций.

Таблица 6–6

Индикация на дисплее DSP1	Параметры, отображаемые на дисплее DSP2	Примечания
0	Адрес блока	0-2
1	Производительность блока	26–32HP
2	Количество наружных блоков	①
3	Количество внутренних блоков, заданное на главной плате управления	①
4	Суммарная производительность наружных блоков	②
5	Суммарная производительность внутренних блоков	①
6	Коррекция суммарной производительности главного блока	①
7	Режим работы	③
8	Фактическая рабочая производительность наружного блока	
9	Индекс скорости вращения вентилятора А	
10	Индекс скорости вращения вентилятора В	
11	Средняя температура T2/T2B (°C)	
12	Температура трубы теплообменника главного блока (T3) (°C)	
13	Температура наружного воздуха (T4) (°C)	
14	Температура на входе пластинчатого теплообменника охлаждения хладагента (T6A) (°C)	
15	Температура на выходе пластинчатого теплообменника охлаждения хладагента (T6B) (°C)	
16	Температура на стороне нагнетания компрессора А (°C)	
17	Температура на стороне нагнетания компрессора В (°C)	
18	Температура радиатора модуля инвертора А (°C)	
19	Температура радиатора модуля инвертора В (°C)	
20	Степень перегрева пластинчатого теплообменника (°C)	
21	Степень перегрева на стороне нагнетания	
22	Ток инверторного компрессора А (А)	
23	Ток инверторного компрессора В (А)	
24	Положение электронного расширительного вентиля А	④
25	Положение электронного расширительного вентиля В	④
26	Положение электронного расширительного вентиля С	⑤
27	Давление на стороне нагнетания компрессора (МПа)	⑥
28	Зарезервировано	Зарезервировано
29	Количество внутренних блоков, осуществляющих в текущий момент времени обмен данными с главным блоком	
30	Количество внутренних блоков, работающих в текущий момент времени	①
31	Приоритетный режим	⑦
32	Малошумный режим	⑧
33	Режим статического давления	⑨
34	Зарезервировано	
35	Зарезервировано	
36	Напряжение на шине пост. тока А	⑩
37	Напряжение на шине пост. тока В	⑩
38	Зарезервировано	
39	Адрес внутреннего блока VIP	
40	Зарезервировано	
41	Зарезервировано	
42	Состояние хладагента	⑪
43	Зарезервировано	
44	Режим мощности	⑫
45	Последний код ошибки или код защиты	
--	--	Завершение проверки

- 1 Доступно для главного блока
- 2 Доступно только для главного блока, отображение на ведомых блоках не имеет смысла.
- 3 Режим работы: 0 – выкл.; 2 – охлаждение; 3 – нагрев; 4 – принудительное охлаждение.
- 4 Угол открытия электронного расширительного вентиля: фактический угол = отображаемое значение × 4 (480P) или фактический угол = отображаемое значение × 24 (3000P)
- 5 Угол открытия электронного расширительного вентиля: фактическое значение = отображаемое значение × 4 (480P)
- 6 Высокое давление: фактическое значение = отображаемое значение × 0,1 МПа
- 7 Режим приоритета: 0 – приоритет автоматического режима, 1 – приоритет охлаждения, 2 – приоритет VIP или приоритет частоты выбора, 3 – только нагрев, 4 – только охлаждение
- 8 Малошумный режим: 0 – ночной малошумный режим 6/8 ч, 1 – ночной малошумный режим 6/12 ч, 2 – ночной малошумный режим 8/10 ч, 3 – ночной малошумный режим 8/12 ч, 7 – малошумный режим 3, 8 – режим с наименьшим уровнем шума 1, 9 – режим с наименьшим уровнем шума 2, 10 – режим с наименьшим уровнем шума 3, 11 – режим с наименьшим уровнем шума 4
- 9 Режим статического давления: 0 – стандартное статическое давление, 1 – низкое статическое давление, 2 – среднее статическое давление, 3 – высокое статическое давление, 4 – сверхвысокое статическое давление
- 10 Напряжение шины пост. тока: фактическое значение = отображаемое значение × 10 В
- 11 Количество хладагента: 0 – стандартное, 1 – незначительный избыток, 2 – значительный избыток, 11 – незначительный недостаток, 12 – значительный недостаток, 13 – критический недостаток
- 12 0 – производительность 100%, 1 – производительность 90%, 2 – производительность 80%, 3 – производительность 70%, 4 – производительность 60%, 5 – производительность 50%, 6 – производительность 40%. 10 – автоматический режим экономии энергии, производительность 100%, 11 – автоматический режим экономии энергии, производительность 90%, 12 – автоматический режим экономии энергии, производительность 80%, 13 – автоматический режим экономии энергии, производительность 70%, 14 – автоматический режим экономии энергии, производительность 60%, 15 – автоматический режим экономии энергии, производительность 50%, 16 – автоматический режим экономии энергии, производительность 40%.

Режим меню функций

Полное меню функций имеется только у главного блока, ведомые блоки имеют только функции проверки и сброса кодов ошибок.

1. Нажмите и удерживайте кнопку «MENU» в течение 5 секунд, отобразится индикация «n1» и произойдет переход в режим меню функций.
 - a) С помощью кнопок «UP» и «DOWN» выберите другое меню уровня 1 (например, n3)
 - b) Нажмите кнопку «OK», чтобы перейти к меню уровня 2 (например, n31)
2. Текущее состояние меню уровня 2
 - a) С помощью кнопок «UP» и «DOWN» выберите другое меню уровня 2 (например, n32)
 - b) Нажмите кнопку «OK», чтобы подтвердить переход к выбранному меню уровня 2


Таблица 6–7

МЕНЮ	Описание	Примечание
n14	Режим отладки 1	1
n15	Режим отладки 2	2
n16	Режим технического обслуживания	3
n24	Зарезервировано	
n25	Зарезервировано	
n26	Работа в резервном режиме	4
n27	Режим вакуумирования	Отображается индикация «R006»
n31	Коды, сохраненные в журнале	
n32	Сброс ошибок, сохраненных в журнале	
n33	Зарезервировано	
n34	Восстановление заводских настроек	5
n41	Режим ограничения мощности 1	6
n42	Режим ограничения мощности 2	7
n43	Режим ограничения мощности 3	8
n44	Режим ограничения мощности 4	9
n45	Режим ограничения мощности 5	10
n46	Режим ограничения мощности 6	11
n47	Режим ограничения мощности 7	12
nb1	Градусы Фаренгейта (°F)	Доступно только для главного блока
nb2	Градусы Цельсия (°C)	Доступно только для главного блока
nb3	Выход из автоматического режима экономии энергии	Доступно только для главного блока
nb4	Переход в автоматический режим экономии энергии	Доступно только для главного блока

nb5	Автоматический режим выдувания снега 1	
nb6	Автоматический режим выдувания снега 2	
nb7	Выход из автоматического режима выдувания снега	
nb8	Настройка адреса VIP	
nF1	Зарезервировано	
nF2	Зарезервировано	

- 1 Доступно только для главного блока (все внутренние блоки работают в режиме охлаждения)
- 2 Доступно только для главного блока (если все внутренние блоки в системе являются блоками 2-го поколения, то все внутренние блоки будут работать в режиме нагрева. Если в системе имеется один или несколько старых внутренних блоков, все внутренние блоки будут работать в режиме принудительного охлаждения)
- 3 Доступно только для главного блока, система не проверяет номера внутренних блоков.
- 4 Доступно только для наружных блоков с двумя компрессорами. При отказе одного из двух компрессоров другой компрессор продолжает работать в течение 4 дней, затем автоматически выключается.
- 5 Доступно только для главного блока
- 6 Доступно только для главного блока, производительность 100%
- 7 Доступно только для главного блока, производительность 90%
- 8 Доступно только для главного блока, производительность 80%
- 9 Доступно только для главного блока, производительность 70%
- 10 Доступно только для главного блока, производительность 60%
- 11 Доступно только для главного блока, производительность 50%
- 12 Доступно только для главного блока, производительность 40%

Схема режимов меню функций



ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Задание адреса и производительности наружного блока

Перед первым запуском системы задайте адрес каждого наружного блока с помощью переключателей ENC1, расположенных на главной плате управления наружных блоков. Производительность каждого наружного блока (задается переключателями ENC2, расположенными на главной плате управления наружных блоков) установлена изготовителем и не требует изменения. Убедитесь в том, что производительность задана правильно.

Проекты с несколькими системами

В случае проектов с несколькими системами, перед одновременным запуском нескольких систем, составляющих проект, необходимо по-отдельности провести тестовый запуск каждой независимой системы охлаждения (то есть каждой системы, включающей до трех наружных блоков и подключенных к ним внутренних блоков).

Проверки перед вводом в эксплуатацию

Перед включением электропитания внутренних и наружных блоков проверьте следующее.

1. Все трубопроводы хладагента и сигнальная электропроводка присоединены к соответствующим системам охлаждения и система, к которой принадлежат внутренние и наружные блоки, ясно обозначена на каждом блоке или отмечена в каком-либо другом удобном месте.
2. В соответствии с инструкциями трубы продуты, испытания на герметичность и вакуумная сушка успешно выполнены.
3. Все сливные трубы конденсата смонтированы, испытания на водонепроницаемость успешно завершены.
4. Силовая и сигнальная электропроводка присоединены к соответствующим клеммам блоков и контроллеров (убедиться в том, что различные фазы 3-фазной сети электропитания присоединены к соответствующим клеммам).
5. Короткие замыкания электропроводки отсутствуют.
6. Электропитание внутренних и наружных блоков проверено, напряжения сети электропитания соответствуют указанным в табл. 6–2.
7. Электропроводка управления выполнена трехжильным экранированным кабелем с сечением жилы 0,75 мм², экран заземлен.
8. Переключатели выбора адреса и производительности наружных блоков установлены в правильные положения, все остальные настройки наружного и внутреннего блоков выполнены необходимым образом.
9. Заправлено требуемое дополнительное количество хладагента. Примечание: В некоторых случаях во время заправки хладагента может оказаться необходимым дать системе поработать в режиме охлаждения. В этих случаях указанные выше пункты с 1 по 8 необходимо проверить перед включением системы для заправки хладагента, запорные вентили жидкости и газа должны быть открыты.

Во время ввода в эксплуатацию важно соблюдать следующее.

Должен быть в наличии баллон с хладагентом R410A.

Должны быть в наличии схема системы, схема трубопроводов системы и схема электропроводки управления.

ТЕСТОВЫЕ ЗАПУСКИ ПРИ ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Тестовый запуск при вводе в эксплуатацию одной системы хладагента

После выполнения всех проверок, указанных в разделе «Проверки перед вводом в эксплуатацию» необходимо выполнить тестовый запуск, как указано ниже. Также необходимо подготовить Отчет о вводе в эксплуатацию, в котором необходимо записать рабочее состояние системы во время ввода в эксплуатацию.

Примечание: Во время работы системы во время тестовых запусков при вводе в эксплуатацию, если коэффициент сочетания 100% или менее, включите все внутренние блоки. Если коэффициент сочетания более 100%, включите внутренние блоки с общей производительностью, равной общей производительности наружных блоков.

Тестовый запуск осуществляется следующим образом.

1. Откройте вентили жидкости, газа и уравнильный вентиль масла наружного блока.
2. Включите электропитание наружных блоков.
3. Если используется ручная адресация, задайте адреса всех внутренних блоков.
4. Электропитание необходимо включить не менее чем за 12 часов перед запуском системы, чтобы нагреватели картеров достаточно подогрели компрессорное масло.
5. Запустите систему.
 - a) Дайте системе поработать в режиме охлаждения со следующими настройками: температура 17 °C, высокая скорость вращения вентилятора.
 - b) Через один час заполните Отчет о вводе системы в эксплуатацию, затем проверьте параметры системы с помощью кнопок проверки системы «UP/DOWN», расположенных на главной плате управления каждого наружного блока.
 - c) Дайте системе поработать в режиме нагрева со следующими настройками: температура 30 °C, высокая скорость вращения вентилятора.
 - d) Через один час заполните Отчет о вводе системы в эксплуатацию, затем проверьте параметры системы с помощью кнопок проверки системы «UP/DOWN», расположенных на главной плате управления каждого наружного блока.

Тестовый запуск при вводе в эксплуатацию нескольких систем хладагента

После успешного выполнения тестовых запусков всех систем хладагента, как указано в разделе «Тестовый запуск при вводе в эксплуатацию одной системы хладагента», одновременно запустите несколько систем, составляющих проект, и убедитесь в отсутствии неполадок.

Тестовой запуск осуществляется следующим образом.


1. Откройте вентили жидкости, газа и уравнильный вентиль масла наружного блока.
2. Включите электропитание наружных блоков.
3. Если используется ручная адресация, задайте адреса всех внутренних блоков.
4. Электропитание необходимо включить не менее чем за 12 часов перед запуском системы, чтобы нагреватели картеров достаточно подогрели компрессионное масло.
5. Запустите систему
 - a) Дайте системе поработать в режиме охлаждения со следующими настройками: температура 17 °С, высокая скорость вращения вентилятора.
 - b) Через один час заполните Отчет о вводе системы в эксплуатацию, затем проверьте параметры системы с помощью кнопок проверки системы «UP/DOWN», расположенных на главной плате управления каждого наружного блока.
 - c) Дайте системе поработать в режиме нагрева со следующими настройками: температура 30 °С, высокая скорость вращения вентилятора.
 - d) Через один час заполните Отчет о вводе системы в эксплуатацию, затем проверьте параметры системы с помощью кнопок проверки системы «UP/DOWN», расположенных на главной плате управления каждого наружного блока.

Тестовой запуск при вводе в эксплуатацию нескольких системы хладагента

После успешного выполнения тестовых запусков всех систем хладагента, как указано в разделе «Тестовой запуск при вводе в эксплуатацию одной системы хладагента», одновременно запустите несколько систем, составляющих проект, и убедитесь в отсутствии неполадок.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УТЕЧКЕ ХЛАДАГЕНТА

- ❖ Используется безопасный и негорючий хладагент R410A.
- ❖ Помещение, в котором устанавливается кондиционер, должно быть достаточно большим, чтобы при утечке не была превышена допустимая концентрация газа. Также можно принять другие корректирующие меры.
- ❖ Предельно допустимая концентрация – это максимальное содержание фреона, которое не причиняет вред здоровью. Предельно допустимая концентрация R410A составляет 0,42 кг/м³.
- ❖ Рассчитайте предельно допустимую концентрацию следующим образом.
- ❖ Рассчитайте общее количество хладагента (A [кг]):
- ❖ общее количество хладагента (A [кг]) = количество хладагента, заправленное изготовителем (указано на паспортной табличке) + дополнительно заправленный хладагент
- ❖ Рассчитайте минимальный объем помещения (B [м³]).
- ❖ Рассчитайте концентрацию хладагента A [кг]/B [м³], которая должна быть меньше, чем 0,42 кг/м³.



Меры борьбы с образованием чрезмерной концентрации хладагента

1. Установите вентилятор для предотвращения чрезмерной концентрации хладагента и регулярно проветривайте помещение.
2. Если постоянная вентиляция невозможна, установите аварийную сигнализацию, связанную с вентилятором.

Рассчитайте предельно допустимую концентрацию следующим образом.

1. Рассчитайте общее количество хладагента (A [кг]) общее количество хладагента (A [кг]) = количество хладагента, заправленное изготовителем (указано на паспортной табличке) + дополнительно заправленный хладагент.
2. Рассчитайте минимальный объем помещения (B [м³]).
3. Рассчитайте концентрацию хладагента A [кг]/B [м³], которая должна быть меньше, чем 0,42 кг/м³.

Меры борьбы с образованием чрезмерной концентрации хладагента

1. Установите вентилятор для предотвращения чрезмерной концентрации хладагента и регулярно проветривайте помещение.
2. Если постоянная вентиляция невозможна, установите аварийную сигнализацию, связанную с вентилятором.

Рассчитайте предельно допустимую концентрацию следующим образом.

1. Рассчитайте общее количество хладагента (А [кг]):

общее количество хладагента (А [кг]) = количество хладагента, заправленное изготовителем (указано на паспортной табличке) + дополнительно заправленный хладагент.


2. Рассчитайте минимальный объем помещения (V [м³]).

3. Рассчитайте концентрацию хладагента А [кг]/В [м³], которая должна быть меньше, чем 0,42 кг/м³.

Меры борьбы с образованием чрезмерной концентрации хладагента

1. Установите вентилятор для предотвращения чрезмерной концентрации хладагента и регулярно проветривайте помещение.

2. Если постоянная вентиляция невозможна, установите аварийную сигнализацию, связанную с вентилятором.



❖ Изделие содержит фторсодержащий газ, выпуск которого в атмосферу запрещен.

Тип хладагента: R410A

Величина ПГП: эквивалент 2088 тонн CO₂

ПГП = потенциал глобального потепления

Внимание!

Периодичность проверок на отсутствие утечек хладагента

1) Для оборудования, содержащего фторсодержащие парниковые газы в количестве, эквивалентном 5 тоннам CO₂ или более, но менее 50 тонн CO₂, не реже одного раза в 12 месяцев. Если установлена система обнаружения утечек, не реже одного раза в 24 месяца.

2) Для оборудования, содержащего фторсодержащие парниковые газы в количестве, эквивалентном 50 тоннам CO₂ или более, но менее 500 тонн CO₂, не реже одного раза в шесть месяцев. Если установлена система обнаружения утечек, не реже одного раза в 12 месяцев.

3) Блок кондиционирования является герметично уплотненным оборудованием, содержащим фторсодержащие парниковые газы.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Инструкция по монтажу Kentatsu DX PRO VI Individual

Идентификатор библиотеки: LIB-000384

Исходный файл: kentatsu-dx-pro-vi-individual-ktra250hzan3-i-ktra900hzan3-i-instruktsiya-montazh.pdf

SHA-256 оригинала: 8b5b4bc8736c7d4df12fa5f8280488a6f668e02077c6e20fb8225c04ba639bf4

Постоянная ссылка:

<https://iclim.ru/library/kentatsu-dx-pro-vi-individual-ktra250hzan3-i-ktra900hzan3-i-instruktsiya-montazh.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 06:38 UTC