

Насосная станция (Гидро модуль) KNT3/0 COMOS 100-200

ПАСПОРТ

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование изделия

Насосная станция (Гидромодуль) КНТЗ/О COMOS 100-200

Назначение:

Насосная станция (Гидромодуль) KENTATSU серия "KNT" (далее - Насосная станция (Гидромодуль)) предназначена для подачи и повышения давления воды в системах водоснабжения, а также для поддержания циркуляции теплоносителя в системах отопления, тепло- или холодоснабжения в жилых, офисных и общественных учреждениях и промышленных объектах.

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать условиям в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 0 С до +50 С а также на открытом воздухе с условием применения защитного уличного кожуха при температуре наружного воздуха от -26 С до +50 С и относительной влажности от 10% до 90% без конденсации влаги во всем диапазоне температур.

1.2 Обозначение изделия

КНТЗ/О COMOS 100-200

1.3 Предприятие-изготовитель

ООО «Спарта»

1.4 Дата изготовления

Июнь 2025 года

Наименование параметра	Ед. измерения	Значение	Примечание
1. Напряжение питания	В	380	трехфазное
2. Частота питающего напряжения	Гц	50	
3. Подача номинальная	м ³ / час	434	
4. Напор номинальный	м вод.ст.	22	
5. Количество насосов	шт.	3	
6. Температура рабочей среды, не более	°С	+12	
7. Давление рабочей среды, не более	бар	10	
8. Габаритные размеры без учета кожуха и бака	мм	2000*2200*2200	ВхШхГ
9. Вес без учета кожуха	кг	1400	

2 Комплектность поставки

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской номер	Примечание
	<u>Насосная станция (Гидро модуль)</u>			
KNT3/0 COMOS 100-200	Модуль в сборе, в том числе	1 шт.	СП-KNT0625-256	
	ШУЧ 313 22к+ПД+О	1 шт.		
	<u>Документация</u>			
	Комплект ЭД	1 шт.		
	Комплект документации на комплектующие изделия	1 шт.		
	Сертификат	1 шт.		

3 Гарантии изготовителя

Производитель гарантирует работу Насосной станции (Гидро модуля) в соответствии с техническими характеристиками при соблюдении правил эксплуатации в течение 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Срок службы Насосной станции (Гидро модуля) не менее 10 лет

4 Свидетельство о приемке

Насосная станция (Гидро модуль) KNT3/0 COMOS 100-200 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

М.П.

« _____ » _____ 2025 г.

5 Движение изделия в эксплуатации

Дата установки	Место установки	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Паспорт Kentatsu KNT3/0 COMOS 100-200

Идентификатор библиотеки: LIB-001998

Исходный файл: kentatsu-knt3-0-comos-100-200-pasport.pdf

SHA-256 оригинала: a748025c8617506d6ac55ad5043a2c402f99ba5968493ac068a3d61e2550af54

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/kentatsu-knt3-0-comos-100-200-pasport.pdf>

Копия сформирована: 02.10.2026 08:53 UTC