

Информационное письмо

Категория оборудования	Периодичность технического обслуживания
Бытовые сплит-системы настенного типа, инверторные и неинверторные	не менее 2 раз в год
Бытовые мульти сплит-системы , серия Free Match	не менее 2 раз в год
Полупромышленные сплит-системы, инверторные и неинверторные, до 60 кВтU включительно	не менее 2 раз в год
Чиллеры со спиральными компрессорами, в том числе мини чиллеры	не менее 2 раз в год
Мультизональные системы (VRF)	не менее 2 раз в год

С уважением,

Технический директор MDV



Зайцев А.В.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Документ MDV: периодичность технического обслуживания

Идентификатор библиотеки: LIB-005462

Исходный файл: mdv-periodichnost-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-dokument.pdf

SHA-256 оригинала: f22308ce5453ba49b25266a8995093c21a4caf7a62c1c7402ae8e4ff6bf79d3f

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/mdv-periodichnost-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-dokument.pdf>

Копия сформирована: 03.10.2026 21:44 UTC