

КАНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ЗАГНУТЫМИ НАЗАД ЛОПАТКАМИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



TK 100
TK 125
TK 150
TK 160

TK 200-A
TK 200-B
TK 250-A
TK 250-B

TK 315-A
TK 315-B
TK 355-A
TK 355-B



Оборудование Sysimple производится на объектах,
работающих по стандарту ISO 9001: 2015 Система менеджмента качества.
Внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.


ИЗДЕЛИЕ	
ТИП	ВЕНТИЛЯТОР
МАРКА	Sysimple
МОДЕЛЬ	ТК
МАРКИРОВКА И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
ДАТА И МЕСТО ПОСТАВКИ	
ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД	2 ГОДА
ПРОДАВЕЦ	
НАИМЕНОВАНИЕ	
АДРЕС	
ТЕЛ./ФАКС	
ДАТА И НОМЕР СЧЕТА	
ДАТА/ПОДПИСЬ/ПЕЧАТЬ	
ЗАКАЗЧИК	
ФИО	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	

Предупреждения о соблюдении техники безопасности

- В состав данных вентиляторов входят вращающиеся детали и электрические соединения. Поэтому при их сборке, обслуживании и эксплуатации принимайте во внимание предупреждения по технике безопасности.
- Электрические соединения и сборку должны выполнять уполномоченные лица.
- Опасайтесь повреждения электрических соединений вентилятора при сверлении или подготовке проема в потолке или стене для последующего монтажа.
- Изделие должно быть оснащено собственным воздуховодом.
- Во время транспортировки, эксплуатации и обслуживания защищайте руки перчатками от порезов.
- Запрещается касаться вентилятора во время работы.
- Проводите надлежащую очистку через определенные промежутки времени; в противном случае можно повредить изделие.
- Берегите вентилятор от детей и не позволяйте посторонним лицам пользоваться данным оборудованием.
- Не используйте вентилятор при температуре перемещаемого воздуха ниже -20°C и выше 55°C .
- **Чтобы тепловой выключатель случайно не сработал и не запустил оборудование, запрещается запитывать устройство от внешнего выключателя, например, таймера, или подключать к цепи, постоянное отключение и размыкание которой выполняется от сети.**
- Обеспечьте размыкание контактов по всем полюсам автоматическим выключателем, который должен быть подключен к стационарным электроустановкам согласно правилам.
- Перед подключением электрических проводов обязательно отключите электропитание.

Технические характеристики

IP 44 CL B/F



Тип	A	B	C1	C2	D	E	F
TK 100	245	97	20	20	197	273	268
TK 125	245	122	20	20	188	273	268
TK 150	272	147	23	25	192	286	295
TK 160	272	157	23	25	192	286	295
TK 200	330	196	30	28	230	380	352
TK 250	330	247	30	28	227	380	352
TK 315	400	313	30	30	285	415	422
TK 355	400	352	30	30	378	415	422


Размеры, мм


Тип	Напря- жение	Частота	Мощ- ность вх.	Ток	Кон- ден- сатор	Скорость	Произво- дит- ельность	Уро- вень шума*	Класс изоля- ции	Класс защи- ты	Вес
	В	Гц	Вт	(А)	МкФ	обр/мин	м3/час	дБ		IP	кг
TK 100	230	50	60	0,3	2	2610	240	44	В	44	2,6
TK 125	230	50	80	0,4	2,5	2325	315	43	В	44	2,7
TK 150	230	50	78	0,4	2,5	2450	422	46	В	44	3
TK 160	230	50	85	0,4	2,5	2550	440	45	В	44	3,2
TK 200-A	230	50	90	0,43	2,5	2300	735	46	В	44	4,4
TK 200-B	230	50	100	0,51	4	2530	875	48	В	44	4,8
TK 250-A	230	50	140	0,69	4	2400	1010	45	В	44	4,9
TK 250-B	230	50	145	0,74	6	2650	1150	47	В	44	5,3
TK 315-A	230	50	160	0,8	6	2400	1450	48	В	44	6,8
TK 315-B	230	50	200	0,87	7	2500	1750	49	В	44	6,9
TK 355-A	230	50	135	1	4	1450	1300	45	F	44	9
TK 355-B	230	50	445	1,94	8	2450	2620	54	F	44	10

Уровень шума был измерен на расстоянии 3 м в условиях помещения

Значения, указанные в маркировке продукции или документах, поставляемых вместе с ней, получены в лабораторных условиях согласно соответствующим стандартам. Эти значения могут меняться в зависимости от области применения продукции и условий окружающей среды.


Сборка





- 1- При настенном монтаже просверлите отверстия и подберите дюбели с учетом размера до стены и размера опор.
- 2- Соедините изделие с монтажными опорами.
- 3- Имеются в наличии детали опор для настенного монтажа.
- 4- Подсоедините изделие к воздуховодам зажимами, как показано.
- 5- Подключите кабели питания в соответствии с электрической схемой.
- 6- Проверьте направление воздуха.
- 7- Проверьте работу оборудования, проверьте на наличие вибрации и ошибок.

Подключение / однофазное подключение



- Сборку изделий должен выполнять только уполномоченный персонал.
- Рекомендуется надевать перчатки для защиты от острых краев оборудования.
- Если вход и выход остаются открытыми, их необходимо закрыть решеткой от посторонних предметов.
- Перед подключением электрических кабелей предварительно отключите электропитание.
- При сборке устройств убедитесь в надлежащем выполнении всех соединений и достаточной прочности монтажных элементов с учетом веса оборудования.
- Даже при выключенном оборудовании при подключении устройств убедитесь, что основной источник электропитания отключен.
- Перед сборкой проверьте соответствие информации об электрических соединениях изделия (напряжение, мощность, частота и пр.) участку, на котором выполняется сборка.
- Точно подключите кабельный ввод клеммной коробки. Закройте крышку надлежащим образом, исключая утечку воды.
- На траектории воздушного потока не должно быть никаких препятствий.
- В целях безопасности обязательно подключите клемму заземления устройства к контуру заземления здания.

- При размыкании цепи тепловым выключателем в случае каких-либо проблем (при неработающем оборудовании) выполните сброс от системы.
- Убедитесь, что термореле двигателя и реле перегрузки подключены надлежащим образом.
- Соединение кабелей оборудования должно соответствовать электрической схеме.
- Если изделие будет использоваться в условиях запыленности и масляного тумана, установите фильтр.

Применение

Канальные вентиляторы серии ТК идеальны для систем воздуховодов, в которых требуются высокая скорость потока воздуха и высокое давление. Они могут быть установлены непосредственно в воздуховодах в любом необходимом положении. Данное оборудование можно использовать в промышленности или строительстве, на заводах, на кухнях, в больницах, в вытяжных шкафах, офисах, лабораториях, торговых центрах, ресторанах, театрах, квартирах и пр. Не рекомендуется использовать при наличии примесей в воздухе и в промышленных кухнях с высокой температурой удаляемого воздуха.

До начала применения пользователи канальных вентиляторов обязаны внимательно прочитать руководство по техническому обслуживанию.

Ожидаемый срок службы изделий составляет 10 лет.

При использовании оборудования в первый раз выполните следующее:

- Перед подключением электрических кабелей предварительно отключите электропитание. Убедитесь, что электрические соединения изделия установлены надлежащим образом и безопасно.
- Убедитесь, что оборудование, обеспечивающего безопасность, подключено правильно.
- Надлежащим образом установите заземление.
- Убедитесь, что кабель и электрическая соединительная коробка закрыты, исключая утечку воды.
- Направление выхода воздуха должно соответствовать указанному на табличке, размещенной на корпусе. На траектории воздушного потока не должно быть никаких препятствий.
- Лопасты должны вращаться в соответствующем направлении.
- При работе оборудования не должно быть вибрации, внутреннего трения или ударов от вращения вентилятора или вентилятора, работающего на всасывание.
- Параметры электропитания, тока и частоты должны соответствовать указанному на заводской табличке оборудования.
- При срабатывании любого предупреждающего сигнального устройства немедленно отключите электрическое соединение от основного источника электропитания. Перед запуском оборудования еще раз тщательно проверьте всю установку.
- При возникновении любых проблем обратитесь к уполномоченным лицам.

В случае любого отказа при постоянной работе оборудования определите тип отказа. Для устранения отказа **обратитесь в техническую службу. Не пытайтесь решить проблему самостоятельно.**

Отказы и способы устранения

Нештатная ситуация	Возможная причина	Способ устранения
Слишком сильный звук (шум)	Разбалансировка ротора	Заменить ротор
Устройство не работает	Поврежден электродвигатель	Заменить электродвигатель
	Конденсатор не работает	Заменить конденсатор
	Неисправное соединение регулировки скорости	Проверить установку (сборку)
Медленная скорость вращения оборудования	Неправильное подключение	Проверить электрическое соединение

Очистка, техническое обслуживание и транспортировка

Выполнить следующее для защиты оборудования от повреждений во время транспортировки:

- Оборудование упаковано в соответствии со стандартными условиями транспортировки. Во избежание повреждений перевозку в любом случае необходимо осуществлять в оригинальной упаковке.
- До доставки на место сборки храните оборудование в собственной упаковке в защищенной от вибрации и пыли среде вне воздействия абразивных или химических материалов. Запрещается принимать товары не в оригинальной упаковке или вскрытыми перед доставкой потребителю.
- Товары необходимо разместить в транспортном средстве таким образом, чтобы они оставались неподвижными в случае переворота или падения.
- При перемещении тяжелых позиций используйте соответствующие подъемники для защиты оборудования или людей, осуществляющих перемещение.
- Примите все необходимые меры против повреждений, возникающих при внезапном и неосторожном подъеме и опускании.
- Переносите изделия осторожно и поочередно. Не следует бросать или неосторожно переносить изделия, перекладывая их из рук в руки.

После извлечения оборудования из упаковки:

- Выполните проверку поставленного изделия.
- Убедитесь, что изделие не повреждено при транспортировке. Если деталь отсутствует или повреждена, незамедлительно уведомьте перевозчика или нашу компанию устно или письменно.
- Не удерживайте изделие за соединительную коробку или электрические кабели. Не допускайте применений, которые приведут к повреждению лопастей или защитного каркаса во время транспортировки.

Периодическая очистка и техническое обслуживание изделия:

- Перед очисткой или техническим обслуживанием, даже если изделие выключено, убедитесь, что электрическое соединение отключено от основного источника электропитания.
- Проводите регулярный контроль всего электрооборудования: соединения необходимо проверить, а поврежденные или изношенные кабели и оборудование следует заменить.
- Проводите периодическое техническое обслуживание минимум раз в полгода или чаще, в зависимости от периодичности его применения. Техническое обслуживание и чистку изделий должен выполнять квалифицированный персонал.
- Регулярно проводите проверку изделия. Во избежание загрязнения или скопления грязи на лопасти, двигателе или решетке выполняйте техническое обслуживание в соответствии с условиями эксплуатации изделия. В противном случае может существенно сократиться ожидаемый срок службы изделия или произойти серьезное повреждение.
- При очистке изделия следите за балансировкой лопасти и турбины.
- Проверьте болты, которые могут быть ослаблены при техническом обслуживании.
- Любые не соответствующие требованиям детали немедленно замените.
- Запрещается использовать легковоспламеняющиеся и горючие чистящие средства для очистки изделия; очистку выполнять с использованием влажной тряпки. Ни в коем случае нельзя подвергать изделие воздействию воды или воды под давлением.

www.syscool.ru

Системэйр — 2026

© Копирайт ООО «Системэйр» Все права сохраняются

ЕОЕ

Компания ООО «Системэйр» оставляет за собой право изменять свои изделия без предварительного уведомления. Это также относится к уже заказанным изделиям при условии, что это не влияет на ранее согласованные технические характеристики.

Техника для климата

Доставляем оборудование по всей России от 3 дней транспортными компаниями. Реализуем проекты в десятках регионов — от Калининграда до Владивостока.

9600+

объектов и поставок

от 1 дня

отгрузка в транспортную компанию

Технические данные файла

Документ: Руководство пользователя Sysimple TK

Идентификатор библиотеки: LIB-003792

Исходный файл: sysimple-tk-rukovodstvo-polzovatelya.pdf

SHA-256 оригинала: 5e39b095cd90a6d031afbf73f251fac33469dc89a077d19a3cfcc4ce2c00d12d

Постоянная ссылка: <https://iclim.ru/library/sysimple-tk-rukovodstvo-polzovatelya.pdf>

Копия сформирована: 01.10.2026 20:40 UTC